

Уважаемые жильцы!

Расчет по услуге «Отопление» в квитанциях за октябрь 2017 года.

Данные о расходе теплоносителя

Месяц	Расход теплоносителя по карточкам УКУТ, Гкал	Расход теплоносителя в офисах, Гкал	Расход теплоносителя в квартирах, Гкал	Расход теплоносителя на отопление ОДН	Тариф, руб.
Январь	84,74	14,926	47,234	22,58	1771,71

Площадь офисов – 1102,42 м2,

Площадь жилых помещений – 10712,4 м2

В соответствии с п. 40 Постановления Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 (в ред. от 26.12.2016) потребитель коммунальной услуги по отоплению вне зависимости от выбранного способа управления многоквартирным домом вносит плату за эту услугу совокупно без разделения на плату за потребление указанной услуги в жилом или нежилом помещении и плату за ее потребление в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется в соответствии с формулов 3 (3) приложения 2 настоящего Постановления:

$$P_i = \left(V_i^n + V_i^{\text{одн}} \times \frac{S_i}{S_{\text{ог}}} \right) \times T^T,$$

V_i^n - объем (количество) потребленной за расчетный период в i -м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме тепловой энергии, определенный при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета в i -м жилом или нежилом помещении, а при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление в i -м жилом или нежилом помещении по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета за предыдущий год;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498)

$V_i^{\text{одн}}$ - объем (количество) тепловой энергии, предоставленный за расчетный период в многоквартирный дом, оборудованный коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, за исключением объема (количества) тепловой энергии, потребленного во всех жилых или нежилых помещениях в многоквартирном доме, который определяется по формуле:

$$V_i^{\text{одн}} = V^A - \sum_i V_i^n,$$

где V^A - объем (количество) потребленной за расчетный период в многоквартирном доме тепловой энергии, определенный при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного сезона по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, а при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления

тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета за предыдущий год;

S_i - общая площадь i -го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном доме;

$S_{об}$ - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

$ТТ$ - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством РФ. Федерации.

Пример расчета для помещения площадью 72,5 м2.

Расход теплоносителя по показаниям ИПУ: $9,5804 - 9,394 = 0,1864$ Гкал,

Расчет платы на по ИПУ: $0,1864 \text{ Гкал} * 1771,71 \text{ руб.} = 330,25 \text{ руб.}$

Вычислим расход теплоносителя на Отоплению ОДН на 1 м2 площади:

$22,58 / 11814,82 \text{ м}^2 \approx 0,0019 \text{ Гкал на } 1 \text{ м}^2$

Расчет платы по «Отопление ОДН»: $0,0019 * 72,5 \approx 0,138 * 1771,71 = 245,64 \text{ руб.}$

Итоговая сумма к оплате: $330,25 + 245,64 = 575,89 \text{ руб.}$

Произведем расчет по формуле 3(3):

$$P = (0,1864 + 22,58 * 72,5 / 11814,82) * 1771,71 = 575,89 \text{ руб.}$$

Данная сумма отражается в квитанции в строке отопление.

ОТЧЕТ О ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИИ ЗА ПЕРИОД Октябрь 2017 г.

У потребителя ООО "УК "Созвездие" Договор №12194

По адресу: ул. Юлиуса Фучика, 9

Нагрузка по узлу учета:

Q_{отоп.} = 0,697 Гкал, Q_{вент.} = 0,137 Гкал, Q_{гвс} = 0,0437 Гкал/ч G_{гвс} = 42,9 тонн, Т_{хи} - 0 °С, Температурный график = 150/70

Характеристика системы:

2-х трубный ввод. Система отопления - независимая, закрытая, вентиляция зависимая, закрытая. ГВС - независимая, закрытая, в межотопительный период - открытый водоразбор из подающего и обратного трубопровода.

Формула расчета потребленной тепловой энергии:

В зимний период: Q_{потр}=Q_{от}+Q_{подл.}, где Q=G_{под.}*(t_{под.}-t_{обр.})/1000, Q_{подл.}=G_{подл.}*(t_{обр.}-t_{хи})/1000, Т_{хи}=0 °С.

В летний период: Q_{гвс}=G_{гвс}*(t_{гвс}-t_{хи})/1000, Т_{хи}=0 °С.

Дата	Подача отопления			Обратка отопления			Q _{отоп.}	Подпитка	Q _{подл.}	Трубопровод ГВС лето		Q _{гвс лето}	Потребление						Время часов
	P(кгс/см²)	t(°C)	M(t)	P(кгс/см²)	t(°C)	M(t)				t(°C)	M(t)		Q _{потр.}	Q _{отоп.}	Q _{подл.}	Q _{гвс лето}	G _{подл.}	G _{гвс лето}	
01.10.2017	8,580	74,70	184,41	6,700	52,40	189,03	4,20	0,000	0,000	34,13	0,00	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24
02.10.2017	8,570	74,20	211,26	6,740	53,50	216,25	4,41	0,000	0,000	31,01	0,00	0,00	4,41	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	24
03.10.2017	8,530	73,10	188,98	6,760	53,10	203,31	4,05	0,000	0,000	32,12	0,00	0,00	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	24
04.10.2017	8,480	76,10	181,94	6,770	52,50	186,59	4,37	0,000	0,000	33,16	0,00	0,00	4,37	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	24
05.10.2017	8,600	76,80	175,10	6,980	53,10	178,85	4,24	0,000	0,000	34,59	0,00	0,00	4,24	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	24
06.10.2017	8,990	76,30	159,07	6,950	52,40	161,83	3,86	0,000	0,000	33,01	0,00	0,00	3,86	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24
07.10.2017	9,050	74,40	153,95	6,790	52,20	156,73	3,50	0,000	0,000	30,91	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24
08.10.2017	9,070	74,40	155,93	6,720	52,70	158,71	3,48	0,000	0,000	33,95	0,00	0,00	3,48	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	24
09.10.2017	9,280	73,60	165,06	6,740	53,10	167,85	3,50	0,000	0,000	33,53	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24
10.10.2017	9,350	74,10	159,14	6,460	53,00	161,75	3,45	0,000	0,000	33,08	0,00	0,00	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	24
11.10.2017	9,480	74,00	160,55	6,670	53,50	163,34	3,39	0,000	0,000	33,46	0,00	0,00	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	24
12.10.2017	9,560	74,70	150,18	6,470	53,50	152,68	3,25	0,000	0,000	32,97	0,00	0,00	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24
13.10.2017	9,630	73,90	150,28	6,370	53,50	152,97	3,15	0,000	0,000	33,64	0,00	0,00	3,15	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	24
14.10.2017	9,610	74,10	143,53	6,450	53,10	145,99	3,07	0,000	0,000	32,54	0,00	0,00	3,07	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	24
15.10.2017	9,350	74,00	154,22	6,340	53,70	156,79	3,21	0,000	0,000	33,44	0,00	0,00	3,21	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	24
16.10.2017	9,560	73,80	150,68	6,370	53,50	153,37	3,14	0,000	0,000	32,44	0,00	0,00	3,14	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	24
17.10.2017	9,770	74,20	149,00	6,480	53,60	151,71	3,16	0,000	0,000	30,26	0,00	0,00	3,16	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24
18.10.2017	9,710	73,80	150,55	6,410	53,50	153,25	3,13	0,000	0,000	30,64	0,00	0,00	3,13	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24
19.10.2017	9,730	73,40	158,73	6,520	53,60	161,60	3,22	0,000	0,000	31,43	0,00	0,00	3,22	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	24
20.10.2017	9,630	73,10	170,54	6,650	53,80	173,68	3,39	0,000	0,000	33,50	0,00	0,00	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	24
21.10.2017																			24
22.10.2017																			24
23.10.2017																			24
24.10.2017																			24
25.10.2017																			24
26.10.2017																			24
27.10.2017																			24
28.10.2017																			24
29.10.2017																			24
30.10.2017																			24
31.10.2017																			24
ИТОГО:	9,227	74,34	3283,10	6,617	53,17	3346,28	71,17	0,000	0,000	32,69	0,00	0,00	71,17	71,17	0,000	0,000	0,000	0,000	720

Расчет теплоносителя:

С 26.09.17-30.07.17 - 31,04 Гкал

С 01.10.17-20.10.17 - 71,17 Гкал

Общий объем теплоносителя: 34,04 Гкал + 71,17 Гкал = 102,21 Гкал

17,47 Гкал - расход теплоносителя на подогрев воды на нужды горячего водоснабжения

102,21 - 17,47 = 84,74 Гкал

Q _{потр.} =	71,17	Гкал
Q _{отоп.} =	71,17	Гкал

ОТЧЕТ О ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИИ ЗА ПЕРИОД Сентябрь 2017 г.
 У потребителя ООО "УК "Созвездие" Договор №12194

По адресу: ул. Юлиуса Фучика, 9

Нагрузка по узлу учета:

Q_{отоп.} = 0,697 Гкал, Q_{вент.} = 0,137 Гкал, Q_{гвс} = 0,0437 Гкал/ч G_{гвс} = 42,9 тонн, T_{хи} - 0 С, Температурный график = 150/70

Характеристика системы:

2-х трубный ввод. Система отопления - независимая, закрытая, вентиляция зависимая, закрытая. ГВС - независимая, закрытая, в межотопительный период - открытый водоразбор из подающего и обратного трубопровода.

Формула расчета потребленной тепловой энергии:

В зимний период: Q_{потр}=Q_{от}+Q_{подп.}, где Q=G_{под.}*(h_{под.}-h_{обр.})/1000, Q_{подп.}=G_{подп.}*(h_{обр.}-h_{хи})/1000, T_{хи}=0 °С.

В летний период: Q_{гвс}=G_{гвс}*(h_{гвс}-h_{хи})/1000, T_{хи}=0 °С.

Дата	Подача отопления			Обратка отопления			Q отоп.	Подпитка	Q подп.	Трубопровод ГВС лето						Время
	P(кгс/см²)	t(°C)	M(т)	P(кгс/см²)	t(°C)	M(т)	Q(Гкал)	M(т)	Q(Гкал)	t(°C)	M(т)	Qотоп.	Qподп.	Gподп.	Gгвс лето	часов
01.09.2017	7,840	31,80	0,00	7,890	58,82	0,00	0,00	0,000	0,000	57,86	10,55	0,00	0,00	0,00	10,50	24
02.09.2017	8,240	31,75	0,00	8,290	57,96	0,00	0,00	0,000	0,000	56,82	10,30	0,00	0,00	0,00	10,60	24
03.09.2017	8,010	31,54	0,00	8,060	58,48	0,00	0,00	0,000	0,000	56,91	10,70	0,00	0,00	0,00	10,70	24
04.09.2017	7,740	31,67	0,00	7,800	59,18	0,00	0,00	0,000	0,000	57,86	11,70	0,00	0,00	0,00	11,70	24
05.09.2017	7,410	31,65	0,00	7,460	58,24	0,00	0,00	0,000	0,000	57,00	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60	24
06.09.2017	6,690	31,19	0,00	6,740	57,62	0,00	0,00	0,000	0,000	56,80	10,70	0,00	0,00	0,00	10,70	24
07.09.2017	7,200	31,02	0,00	7,250	57,72	0,00	0,00	0,000	0,000	56,71	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	24
08.09.2017	7,710	31,07	0,00	7,760	58,88	0,00	0,00	0,000	0,000	57,39	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	24
09.09.2017	7,600	30,85	0,00	7,650	58,34	0,00	0,00	0,000	0,000	56,92	9,90	0,00	0,00	0,00	9,90	24
10.09.2017	7,560	30,77	0,00	7,610	58,50	0,00	0,00	0,000	0,000	57,04	10,30	0,00	0,00	0,00	10,30	24
11.09.2017	7,100	30,72	0,00	7,150	57,97	0,00	0,00	0,000	0,000	56,98	11,20	0,00	0,00	0,00	11,20	24
12.09.2017	6,170	40,64	0,00	6,220	58,32	0,00	0,00	0,000	0,000	51,12	12,40	0,00	0,00	0,00	12,40	24
13.09.2017	6,970	58,73	0,00	7,010	32,76	0,00	0,00	0,000	0,000	57,75	11,60	0,00	0,00	0,00	11,60	24
14.09.2017	7,360	58,81	0,00	7,410	30,23	0,00	0,00	0,000	0,000	57,90	10,30	0,00	0,00	0,00	10,30	24
15.09.2017	7,020	59,18	0,00	7,070	29,17	0,00	0,00	0,000	0,000	58,21	9,10	0,00	0,00	0,00	9,10	24
16.09.2017	3,630	42,89	0,00	3,690	35,82	0,00	0,00	0,000	0,000	33,24	3,70	0,00	0,00	0,00	3,70	24
17.09.2017	7,400	30,00	0,00	7,450	55,30	0,00	0,00	0,000	0,000	53,65	6,80	0,00	0,00	0,00	6,80	24
18.09.2017	7,590	30,30	0,00	7,640	59,50	0,00	0,00	0,000	0,000	60,29	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	24
19.09.2017	7,290	30,63	0,00	7,340	58,33	0,00	0,00	0,000	0,000	58,89	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70	24
20.09.2017	3,830	30,70	0,00	6,040	59,44	0,00	0,00	0,000	0,000	58,46	10,40	0,00	0,00	0,00	10,40	24
21.09.2017	0,430	30,43	0,00	5,990	57,50	0,00	0,00	0,000	0,000	56,30	10,40	0,00	0,00	0,00	10,40	24
22.09.2017	0,360	29,92	0,00	6,350	55,32	0,00	0,00	0,000	0,000	53,48	9,10	0,00	0,00	0,00	9,10	24
23.09.2017	0,250	28,98	0,00	5,880	48,66	0,00	0,00	0,000	0,000	47,80	11,30	0,00	0,00	0,00	11,30	24
24.09.2017	0,200	28,19	0,00	5,980	47,28	0,00	0,00	0,000	0,000	46,31	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60	24
25.09.2017	0,160	27,75	0,00	6,050	46,17	0,00	0,00	0,000	0,000	45,11	11,70	0,00	0,00	0,00	11,70	24
26.09.2017	3,940	69,50	95,10	6,430	47,52	104,80	6,01	0,000	0,000	43,13	5,20	6,01	0,00	0,00	5,20	24
27.09.2017	7,910	73,05	168,60	6,560	50,59	172,30	5,98	0,000	0,000	33,41	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	24
28.09.2017	7,850	72,87	167,80	6,560	51,19	171,60	6,25	0,000	0,000	34,28	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	24
29.09.2017	8,250	70,98	171,50	6,710	51,83	175,50	6,35	0,000	0,000	34,92	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	24
30.09.2017	8,003	72,30	169,30	6,610	51,20	173,13	6,45	0,000	0,000	34,20	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	24
ИТОГО:	5,924	41,00	772,30	6,888	52,26	797,33	31,04	0,000	0,000	51,56	258,00	31,04	0,000	0,000	258,000	720

Q _{потр.} =	31,04	Гкал
Q _{отоп.} =	31,04	Гкал

Данные о расходе и показаниям по ИПУ тепла (Ю.Фучика дом 9)

Помещение	Дата показания	Без показаний, норма	текущее	предыдущее	расход
Кв. 1	30.10.2017		35,960040	35,224000	0,736040
Кв. 2	30.10.2017		4,690440	4,465000	0,225440
Кв. 3	30.10.2017		20,457680	20,053000	0,404680
Кв. 4	30.10.2017		16,049320	15,804000	0,245320
Кв. 5	30.10.2017		20,342000	20,342000	0
Кв. 6	30.10.2017		12,808000	12,808000	0
Кв. 7	30.10.2017		7,460000	7,460000	0
Кв. 8	30.10.2017		10,793000	10,662000	0,131000
Кв. 9	30.10.2017		9,580400	9,394000	0,186400
Кв. 10	30.10.2017		23,651720	23,208000	0,443720
Кв. 11	30.10.2017		31,087280	30,737000	0,350280
Кв. 12	30.10.2017		7,914580	7,704000	0,210580
Кв. 13	30.10.2017		19,214120	18,873000	0,341120
Кв. 14	30.10.2017		8,651600	8,490000	0,161600
Кв. 15	30.10.2017		20,053480	19,700000	0,353480
Кв. 16	30.10.2017		13,240560	13,045000	0,195560
Кв. 17	30.10.2017		7,311720	7,260100	0,051620
Кв. 18	30.10.2017		4,247000	4,247000	0
Кв. 19	30.10.2017		22,778000	22,778000	0
Кв. 20	30.10.2017		28,425580	28,030000	0,395580
Кв. 21	30.10.2017		8,639000	8,639000	0
Кв. 22	30.10.2017		4,819440	3,679000	1,140440
Кв. 23	30.10.2017		4,820000	4,820000	0
Кв. 24	30.10.2017		14,015420	13,922000	0,093420
Кв. 25	30.10.2017		6,210000	6,210000	0
Кв. 26	30.10.2017		17,433060	17,043000	0,390060
Кв. 27	30.10.2017		11,956580	11,713200	0,243380
Кв. 28	30.10.2017		20,388020	20,069000	0,319020
Кв. 29	30.10.2017		11,553240	11,452000	0,101240
Кв. 30	30.10.2017		33,477220	32,799000	0,678220
Кв. 31	30.10.2017		7,911000	7,911000	0
Кв. 32	30.10.2017		12,655000	12,655000	0
Кв. 33	30.10.2017		11,063000	11,063000	0
Кв. 34	30.10.2017		40,046760	39,237500	0,809260
Кв. 35	30.10.2017		10,569400	10,568000	0,001400
Кв. 36	30.10.2017		22,585320	22,148000	0,437320
Кв. 37	30.10.2017		9,413000	9,413000	0
Кв. 38	30.10.2017		18,796160	18,600000	0,196160
Кв. 39	30.10.2017		21,600620	21,305000	0,295620
Кв. 40	30.10.2017		5,907000	5,907000	0
Кв. 41	30.10.2017		4,450500	4,386000	0,064500
Кв. 42	30.10.2017		20,749220	20,706000	0,043220
Кв. 43	30.10.2017		32,869200	32,594000	0,275200
Кв. 44	30.10.2017		2,346080	2,166000	0,180080
Кв. 45	30.10.2017		18,541600	18,541600	0
Кв. 46	30.10.2017		6,265960	3,930000	2,335960
Кв. 47	30.10.2017		20,139000	20,139000	0
Кв. 48	30.10.2017		8,815000	8,781000	0,034000
Кв. 49	30.10.2017		16,577360	16,202400	0,374960
Кв. 50	30.10.2017		30,093980	29,964000	0,129980
Кв. 51	30.10.2017		22,206060	21,704000	0,502060
Кв. 52	30.10.2017		9,580400	9,530000	0,050400
Кв. 53	30.10.2017		8,747000	8,747000	0
Кв. 54	30.10.2017		24,940000	24,533000	0,407000
Кв. 55	30.10.2017		16,638420	16,638000	0,000420
Кв. 56	30.10.2017		16,712380	16,338000	0,374380
Кв. 57	30.10.2017		5,525500	5,447000	0,078500
Кв. 58	30.10.2017		20,421560	20,399000	0,022560
Кв. 59	30.10.2017		20,302880	19,782000	0,520880
Кв. 60	30.10.2017	v		9,344000	0,357800
Кв. 61	30.10.2017		22,935000	18,980200	3,954800
Кв. 62	30.10.2017		4,445340	4,445000	0,000340
Кв. 63	30.10.2017		36,403800	35,849000	0,554800
Кв. 64	30.10.2017		25,494000	25,494000	0
Кв. 65	30.10.2017		25,482660	24,028000	1,454660
Кв. 66	30.10.2017		38,250220	37,529400	0,720820
Кв. 67	30.10.2017		17,037500	17,037500	0

Кв. 68	30.10.2017		20,834360	20,374000	0,460360
Кв. 69	30.10.2017		15,213400	15,182400	0,031000
Кв. 70	30.10.2017		9,942000	9,942000	0
Кв. 71	30.10.2017		42,957860	42,431500	0,526360
Кв. 72	30.10.2017		33,098000	33,098000	0
Кв. 73	30.10.2017		5,921000	5,921000	0
Кв. 74	30.10.2017		9,331000	9,331000	0
Кв. 75	30.10.2017		8,230200	7,948000	0,282200
Кв. 76	30.10.2017		18,081000	18,081000	0
Кв. 77	30.10.2017		16,924800	16,383000	0,541800
Кв. 78	30.10.2017		16,020940	15,730000	0,290940
Кв. 79	30.10.2017		23,304280	22,939000	0,365280
Кв. 80	30.10.2017		9,845280	9,366800	0,478480
Кв. 81	30.10.2017		47,168420	46,641000	0,527420
Кв. 82	30.10.2017		27,495060	27,123000	0,372060
Кв. 83	30.10.2017		22,222400	21,865000	0,357400
Кв. 84	30.10.2017		14,920140	14,710300	0,209840
Кв. 85	30.10.2017		10,182400	9,954000	0,228400
Кв. 86	30.10.2017		26,481980	26,168000	0,313980
Кв. 87	30.10.2017		21,690920	21,227000	0,463920
Кв. 88	30.10.2017		6,878280	6,866000	0,012280
Кв. 89	30.10.2017		15,158360	14,507000	0,651360
Кв. 90	30.10.2017		4,263880	4,250000	0,013880
Кв. 91	30.10.2017		22,196600	21,783000	0,413600
Кв. 92	30.10.2017		33,779080	33,154000	0,625080
Кв. 93	30.10.2017		15,013020	14,980000	0,033020
Кв. 94	30.10.2017		19,014600	18,748000	0,266600
Кв. 95	30.10.2017		8,239660	8,054000	0,185660
Кв. 96	30.10.2017		13,508880	13,503000	0,005880
Кв. 97	30.10.2017		18,337780	18,220000	0,117780
Кв. 98	30.10.2017		15,058600	14,732000	0,326600
Кв. 99	30.10.2017		22,260240	22,027000	0,233240
Кв. 100	30.10.2017		8,557000	8,492000	0,065000
Кв. 101	30.10.2017		36,325540	35,637000	0,688540
Кв. 102	30.10.2017		11,989260	11,564000	0,425260
Кв. 103	30.10.2017		8,138200	8,138200	0
Кв. 104	30.10.2017		19,603700	19,387000	0,216700
Кв. 105	30.10.2017		4,783320	4,700000	0,083320
Кв. 106	30.10.2017		18,770360	18,376000	0,394360
Кв. 107	30.10.2017		14,052400	13,941000	0,111400
Кв. 108	30.10.2017		2,702120	2,702000	0,000120
Кв. 109	30.10.2017		20,752660	20,404000	0,348660
Кв. 110	30.10.2017		8,687720	8,583000	0,104720
Кв. 111	30.10.2017		27,877760	27,531000	0,346760
Кв. 112	30.10.2017		34,848060	34,156000	0,692060
Кв. 113	30.10.2017		11,461220	11,321000	0,140220
Кв. 114	30.10.2017		13,381600	13,150000	0,231600
Кв. 115	30.10.2017		4,257000	4,205000	0,052000
Кв. 116	30.10.2017		31,108780	30,643000	0,465780
Кв. 117	30.10.2017		19,204000	19,204000	0
Кв. 118	30.10.2017		13,416000	13,416000	0
Кв. 119	30.10.2017		17,458000	17,434000	0,024000
Кв. 120	30.10.2017		4,035980	3,811000	0,224980
Кв. 121	30.10.2017		34,565980	34,130000	0,435980
Кв. 122	30.10.2017		32,925100	32,156000	0,769100
Кв. 123	30.10.2017		15,054300	6,318000	8,736300
Кв. 124	30.10.2017		14,796300	14,796300	0
Кв. 125	30.10.2017		14,326740	14,080800	0,245940
Кв. 126	30.10.2017		30,930760	30,414000	0,516760
Кв. 127	30.10.2017		38,836740	37,911000	0,925740
Кв. 128	30.10.2017		27,926000	27,926000	0
Кв. 129	30.10.2017		17,127760	16,975000	0,152760
Кв. 130	30.10.2017		9,448820	9,348000	0,100820
Кв. 131	30.10.2017		42,260400	41,435000	0,825400
					47,2340
Офис №1	30.10.2017		27,292100	26,046000	1,246100
Офис №2	30.10.2017		3,795180	3,452000	0,343180
Офис №3	30.10.2017		12,939560	12,484000	0,455560
Офис №4	30.10.2017		2,239440	1,436200	0,803240
Офис №5	30.10.2017		10,318500	9,162800	1,155700

Офис №6	30.10.2017		27,506240	26,483000	1,023240
Офис №7	30.10.2017		6,631100	5,986400	0,644700
Офис №8	30.10.2017		38,649260	29,395000	9,254260
					14,9260