

ОТЧЕТ О ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИИ ЗА ПЕРИОД Апрель 2019 г.

У потребителя ТСЖ "Созвездие-1" Договор №11897

По адресу: ул. Белинского, 222 п.3 (Чкаловский)

Нагружена по узлу учета:

Qотоп. = 0,517 Гкал, Qвент. = 0,194 Гкал, Qгвс = 0,0382 Гкал/ч Gгвс = 14,01 тонн, Тхи - 0 С, Температурный график = 150/70

Характеристика системы:

2-х трубный ввод. Система отопления - независимая, закрытая, вентиляция зависимая, закрытая. ГВС - независимая, закрытая, в межотопительный период - открытый водоразбор из подающего и обратного трубопровода.

Тепловычислитель: КАРАТ мод.2001 зав.№08770109

Формула расчета потребленной тепловой энергии:

В зимний период: Qпотр=Qот+Qподп., где Q=Gподп.\*(hподп.-hобр.)/1000, Qподп.=Gподп.\*(hобр-hхи)/1000, Тх.и.=0 °С.

В летний период: Qгвс=Gгвс\*(hгвс-hхи)/1000, Тх.и.=0 °С.

Дата	Подача отопления		Обратка отопления		Q отоп.		Q подп.		Трубопровод ГВС лето		Q гвс лето	Потребление						Время часов
	t(°C)	M(т)	t(°C)	M(т)	Q(Гкал)	M(т)	Q(Гкал)	t(°C)	M(т)	Q(Гкал)		Qотгр.	Qотоп.	Qподп.	Qгвс лето	Gподп.	Gгвс лето	
21.03.2019	70,93	167,20	54,34	168,80	2,69	0,00	0,000	34,20	0,00	0,00	0,00	2,69	2,69	0,000	0,00	0,00	0,00	24
22.03.2019	71,01	159,84	54,37	161,04	2,59	0,00	0,000	34,07	0,00	0,00	0,00	2,59	2,59	0,000	0,00	0,00	0,00	24
23.03.2019	71,20	163,52	53,18	164,64	2,89	0,00	0,000	34,13	0,00	0,00	0,00	2,89	2,89	0,000	0,00	0,00	0,00	24
24.03.2019	70,66	169,12	53,69	170,24	2,81	0,00	0,000	34,11	0,00	0,00	0,00	2,81	2,81	0,000	0,00	0,00	0,00	24
25.03.2019	71,82	169,28	54,82	170,32	2,82	0,00	0,000	34,12	0,00	0,00	0,00	2,82	2,82	0,000	0,00	0,00	0,00	24
26.03.2019	70,87	176,88	53,98	178,24	2,91	0,00	0,000	33,99	0,00	0,00	0,00	2,91	2,91	0,000	0,00	0,00	0,00	24
27.03.2019	71,14	177,44	54,08	178,80	2,95	0,00	0,000	33,99	0,00	0,00	0,00	2,95	2,95	0,000	0,00	0,00	0,00	24
28.03.2019	71,30	169,36	55,16	170,56	2,67	0,00	0,000	33,98	0,00	0,00	0,00	2,67	2,67	0,000	0,00	0,00	0,00	24
29.03.2019	71,03	131,76	48,51	132,80	2,92	0,00	0,000	33,93	0,00	0,00	0,00	2,92	2,92	0,000	0,00	0,00	0,00	24
30.03.2019	70,38	96,24	43,62	97,28	2,53	0,00	0,000	33,58	0,00	0,00	0,00	2,53	2,53	0,000	0,00	0,00	0,00	24
31.03.2019	70,48	101,84	43,95	102,88	2,66	0,00	0,000	33,39	0,00	0,00	0,00	2,66	2,66	0,000	0,00	0,00	0,00	24
01.04.2019	70,65	81,28	43,03	82,32	2,20	0,00	0,000	33,08	0,00	0,00	0,00	2,20	2,20	0,000	0,00	0,00	0,00	24
02.04.2019	70,49	93,12	43,71	94,24	2,44	0,00	0,000	33,01	0,00	0,00	0,00	2,44	2,44	0,000	0,00	0,00	0,00	24
03.04.2019	70,30	88,56	43,17	89,68	2,35	0,00	0,000	32,94	0,00	0,00	0,00	2,35	2,35	0,000	0,00	0,00	0,00	24
04.04.2019	71,02	88,24	43,56	89,44	2,37	0,00	0,000	32,89	0,00	0,00	0,00	2,37	2,37	0,000	0,00	0,00	0,00	24
05.04.2019	70,65	90,24	44,13	91,28	2,35	0,00	0,000	32,99	0,00	0,00	0,00	2,35	2,35	0,000	0,00	0,00	0,00	24
06.04.2019	70,38	75,04	42,57	75,84	2,05	0,00	0,000	32,64	0,00	0,00	0,00	2,05	2,05	0,000	0,00	0,00	0,00	24
07.04.2019	70,29	67,20	42,30	67,76	1,86	0,00	0,000	32,55	0,00	0,00	0,00	1,86	1,86	0,000	0,00	0,00	0,00	24
08.04.2019	70,08	66,08	41,37	66,72	1,87	0,00	0,000	32,31	0,00	0,00	0,00	1,87	1,87	0,000	0,00	0,00	0,00	24
09.04.2019	70,48	69,76	42,33	70,64	1,93	0,00	0,000	32,07	0,00	0,00	0,00	1,93	1,93	0,000	0,00	0,00	0,00	24
10.04.2019	69,60	70,16	43,47	71,12	1,79	0,00	0,000	31,93	0,00	0,00	0,00	1,79	1,79	0,000	0,00	0,00	0,00	24
11.04.2019	70,30	58,16	43,33	58,96	1,53	0,00	0,000	31,85	0,00	0,00	0,00	1,53	1,53	0,000	0,00	0,00	0,00	24
12.04.2019	69,24	48,48	42,85	49,28	1,25	0,00	0,000	31,72	0,00	0,00	0,00	1,25	1,25	0,000	0,00	0,00	0,00	24
13.04.2019	69,84	66,00	41,50	66,80	1,84	0,00	0,000	31,85	0,00	0,00	0,00	1,84	1,84	0,000	0,00	0,00	0,00	24
14.04.2019	70,32	90,88	42,88	92,16	2,44	0,00	0,000	32,20	0,00	0,00	0,00	2,44	2,44	0,000	0,00	0,00	0,00	24
15.04.2019	71,28	98,48	44,62	100,08	2,55	0,00	0,000	32,58	0,00	0,00	0,00	2,55	2,55	0,000	0,00	0,00	0,00	24
16.04.2019	70,09	93,44	43,11	95,04	2,45	0,00	0,000	32,47	0,00	0,00	0,00	2,45	2,45	0,000	0,00	0,00	0,00	24
17.04.2019	71,92	145,84	48,38	149,04	3,28	0,00	0,000	32,72	0,00	0,00	0,00	3,28	3,28	0,000	0,00	0,00	0,00	24
18.04.2019	69,49	128,88	46,07	131,28	2,91	0,00	0,000	32,79	0,00	0,00	0,00	2,91	2,91	0,000	0,00	0,00	0,00	24
19.04.2019	70,42	90,32	43,70	91,84	2,35	0,00	0,000	32,00	0,00	0,00	0,00	2,35	2,35	0,000	0,00	0,00	0,00	24
20.04.2019	69,91	84,24	42,55	85,36	2,26	0,00	0,000	31,95	0,00	0,00	0,00	2,26	2,26	0,000	0,00	0,00	0,00	24
<b>ИТОГО:</b>	<b>70,57</b>	<b>3376,88</b>	<b>46,40</b>	<b>3414,48</b>	<b>74,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,50</b>	<b>74,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744</b>

**РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ:**

Qотгр.=	74,50	Гкал
---------	-------	------

Общий объем тепловой энергии: 74,5 Гкал

15,54 Гкал - расход тепловой энергии на подогрев воды

74,5 Гкал - 15,54 Гкал = 58,96 Гкал