

ОТЧЕТ О ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИИ ЗА ПЕРИОД Май 2019 г.

У потребителя ТСЖ "Созвездие-1" Договор №11897

По адресу: ул. Белинского, 222 п.3 (Чкаловский)

Нагрузка по узлу учета:

Qотоп. = 0,517 Гкал, Qвент. = 0,194 Гкал, Qгвс = 0,0382 Гкал/ч Gгвс = 14,01 тонн, Tхи = 0 С, Температурный график = 150/70

Характеристика системы:

2-х трубный ввод. Система отопления - независимая, закрытая, вентиляция зависимая, закрытая. ГВС - независимая, закрытая, в межотопительный период, открытый водоразбор из подающего и обратного трубопровода.

Тепловычислитель: КАРАТ мод.2001 зав.№08770109

Формула расчета потребленной тепловой энергии:

В зимний период: Qпотр=Qот+Qподп., где Q=Гпод. *(hпод.-hобр.)/1000, Qподп.=Гподп. *(hобр.-hхи)/1000, Tх.и.=0 °С.

В летний период: Qгвс=Gгвс*(hгвс-hхи)/1000, Tх.и.=0 °С.

Дата	Подача отопления		Обратка отопления		Q отоп.		Подпитка		Q подп.		Трубопровод ГВС лето		Q гвс лето		Потребление						Время часов
	t(°C)	M(t)	t(°C)	M(t)	Q(Гкал)	M(t)	Q(Гкал)	M(t)	t(°C)	M(t)	Q(Гкал)	Qотр.	Qотоп.	Qподп.	Qгвс лето	Гподп.	Ггвс лето	Ггвс			
21.04.2019	70,64	100,62	54,05	98,62	1,67	0,00	0,000	34,20	0,00	0,00	0,00	1,67	1,67	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	24		
22.04.2019	71,57	99,21	54,93	97,71	1,65	0,00	0,000	34,07	0,00	0,00	0,00	1,65	1,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	24		
23.04.2019	71,17	98,13	53,15	96,73	1,77	0,00	0,000	34,13	0,00	0,00	0,00	1,77	1,77	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	24		
24.04.2019	70,71	100,41	53,74	99,01	1,70	0,00	0,000	34,11	0,00	0,00	0,00	1,70	1,70	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	24		
25.04.2019	70,20	102,30	53,20	101,00	1,74	0,00	0,000	34,12	0,00	0,00	0,00	1,74	1,74	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	24		
26.04.2019	70,59	100,99	53,70	99,29	1,71	0,00	0,000	33,99	0,00	0,00	0,00	1,71	1,71	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	24		
27.04.2019	71,58	100,54	54,52	98,84	1,72	0,00	0,000	33,99	0,00	0,00	0,00	1,72	1,72	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	24		
28.04.2019	71,86	98,15	55,72	96,65	1,58	0,00	0,000	33,98	0,00	0,00	0,00	1,58	1,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	24		
29.04.2019	71,31	100,73	48,79	99,43	2,27	0,00	0,000	33,93	0,00	0,00	0,00	2,27	2,27	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	24		
30.04.2019	71,91	101,68	45,15	100,38	2,72	0,00	0,000	33,58	0,00	0,00	0,00	2,72	2,72	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	24		
01.05.2019	70,10	101,05	43,57	99,75	2,68	0,00	0,000	33,39	0,00	0,00	0,00	2,68	2,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	24		
02.05.2019	71,00	99,45	43,38	98,15	2,75	0,00	0,000	33,08	0,00	0,00	0,00	2,75	2,75	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	24		
03.05.2019	70,03	101,38	43,25	99,98	2,71	0,00	0,000	33,01	0,00	0,00	0,00	2,71	2,71	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	24		
04.05.2019	70,99	99,87	43,86	98,47	2,71	0,00	0,000	32,94	0,00	0,00	0,00	2,71	2,71	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	24		
05.05.2019	71,52	101,09	44,06	99,59	2,78	0,00	0,000	32,89	0,00	0,00	0,00	2,78	2,78	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	24		
06.05.2019	70,03	101,60	43,51	100,30	2,69	0,00	0,000	32,99	0,00	0,00	0,00	2,69	2,69	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	24		
07.05.2019	50,48	57,20	22,33	56,30	1,61	0,00	0,000	27,23	0,00	0,00	0,00	1,61	1,61	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	24		
08.05.2019	35,32	0,00	32,33	0,00	0,00	0,00	0,000	28,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	24		
09.05.2019	27,89	0,00	26,48	0,00	0,00	0,00	0,000	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	24		
10.05.2019	25,29	0,00	24,26	0,00	0,00	0,00	0,000	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	24		
11.05.2019	29,50	0,00	27,69	0,00	0,00	0,00	0,000	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	24		
12.05.2019	29,50	0,00	27,69	0,00	0,00	0,00	0,000	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	24		
13.05.2019	29,50	0,00	27,69	0,00	0,00	0,00	0,000	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	24		
14.05.2019	29,50	0,00	27,69	0,00	0,00	0,00	0,000	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	24		
15.05.2019	29,50	0,00	27,69	0,00	0,00	0,00	0,000	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	24		
16.05.2019	29,50	0,00	27,69	0,00	0,00	0,00	0,000	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	24		
17.05.2019	29,50	0,00	27,69	0,00	0,00	0,00	0,000	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	24		
18.05.2019	29,50	0,00	27,69	0,00	0,00	0,00	0,000	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	24		
19.05.2019	29,50	0,00	27,69	0,00	0,00	0,00	0,000	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	24		
20.05.2019	29,50	0,00	27,69	0,00	0,00	0,00	0,000	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	24		
ИТОГО:	52,31	1664,41	39,03	1640,21	36,46	0,00	0,00	30,11	0,00	0,00	0,00	36,46	36,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720		

РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ:

Qотр.=	36,46	Гкал
--------	-------	------

Общий объем тепловой энергии: 36,46 Гкал

10,97 Гкал - расход тепловой энергии на подогрев воды

36,46 Гкал - 10,97 Гкал =25,49 Гкал