

Уважаемые жильцы!

- В многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором не все жилые помещения или нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению в помещении определяется из показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии.

Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее Постановление) регламентируется начисление платы за коммунальную услугу «Отопление».

Согласно Постановлению, оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется одним из двух способов – в течение отопительного периода, либо равномерно в течение календарного года. В муниципальном образовании г.Екатеринбург, начисления платы осуществляется в течение отопительного периода.

При расчете платы, учитывается наличие или отсутствие коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, а также оснащённость жилых или нежилых помещений в многоквартирном доме индивидуальными приборами учета тепловой энергии:

Расчет по услуге «Отопление» в квитанциях за октябрь 2019 года по Белинского 222, подъезд 3.

Данные о расходе теплоносителя

Месяц	Расход теплоносителя по карточкам УКУТ, Гкал	Тариф, руб.
Октябрь	49,64	1911,34

Расход теплоносителя за период с 21.09.19 по 20.10.19, отражены на карточке за Октябрь 2019 года.

Площадь офисов – 1944,5 м²,

Площадь жилых помещений (226-306) – 6479,2 м²

Общая площадь жилых и нежилых помещений: 1944,5 + 6479,2 = 8423,7 м²

Вычислим расход теплоносителя по Отоплению на 1 м² площади:

$49,64 / 8423,7 \text{ м}^2 \approx 0,006 \text{ Гкал на } 1 \text{ м}^2$

Пример расчета для помещения площадью 69,9 м².

Расчет платы по строке «Отопление»: $0,006 \text{ Гкал} * 69,9 \text{ м}^2 \approx 0,4194 \text{ Гкал}$

$0,4194 \text{ Гкал} * 1911,34 \text{ руб.} = 801,62 \text{ руб.}$

ОТЧЕТ О ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИИ ЗА ПЕРИОД Октябрь 2019 г.

У потребителя ТЭЖ "Созвездие-1" Договор №11897

По адресу: ул. Белинского, 222 п.3 (Чкаловский)

Нагрузка по узлу учета:

Сотоп. = 0,517 Гкал, Свентг. = 0,194 Гкал, Qгвс = 0,0382 Гкал/ч Qгвс = 14,01 тонн, Тхн - 0 С, Температурный график = 150/70

Характеристика системы:

2-х трубный ввод. Система отопления - независимая, закрытая, вентиляция зависимая, закрытая. ГВС - независимая, закрытая, в межотопительный период, открытый водоразбор из подающего и обратного трубопровода.

Тепловычислитель: КАРАТ мод.2001 зав.№08770109

Формула расчета потребленной тепловой энергии:

В зимний период: Qпотр=Qот+Qподл., где Q=Qподл.*((под.-нобр.)/1000, Qподл.=Qподл.*(нобр-нхи)/1000, Тх.и.=0 °С.

В летний период: Qгвс=Qгвс*(гвс-нхи)/1000, Тх.и.=0 °С.

Дата	Подана отопления		Обратка отопления		Q отоп.	Подпитка	Q подл.	Трубопровод ГВС		Q гвс лето	Потребление						Время часов
	т(°С)	М(т)	т(°С)	М(т)				т(°С)	М(т)		Q(Гкал)	Q(Гкал)	Qотоп.	Qподл.	Qгвс лето	Qподл.	
21.09.2019	23,80	0,00	20,93	0,00	0,00	0,00	0,000	18,81	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	24
22.09.2019	20,67	0,00	19,81	0,00	0,00	0,00	0,000	18,61	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	24
23.09.2019	19,49	0,00	19,33	0,00	0,00	0,00	0,000	18,06	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	24
24.09.2019	59,44	39,60	33,12	31,50	0,90	0,00	0,000	19,30	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	24
25.09.2019	31,34	26,30	36,36	11,20	0,42	0,00	0,000	20,57	0,00	0,00	0,42	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	24
26.09.2019	56,80	51,10	35,74	52,40	0,78	0,00	0,000	20,71	0,00	0,00	0,78	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	24
27.09.2019	67,72	187,90	54,47	188,90	2,30	0,10	0,005	24,59	0,00	0,00	2,31	2,30	3,08	0,00	0,00	0,00	24
28.09.2019	69,34	236,50	56,22	237,00	3,08	0,00	0,000	26,66	0,00	0,00	3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	0,00	24
29.09.2019	68,23	238,70	54,65	239,00	3,22	0,10	0,005	29,60	0,00	0,00	3,23	3,22	3,22	0,005	0,00	0,10	24
30.09.2019	68,04	244,90	56,05	245,40	2,89	0,10	0,000	30,26	0,00	0,00	2,89	2,89	2,89	0,000	0,00	0,10	24
01.10.2019	68,34	250,60	58,23	251,50	2,46	0,10	0,006	30,66	0,00	0,00	2,47	2,46	2,46	0,006	0,00	0,10	24
02.10.2019	68,29	250,40	61,25	251,00	1,72	0,10	0,006	30,92	0,00	0,00	1,73	1,72	1,72	0,006	0,00	0,10	24
03.10.2019	69,00	269,90	62,86	270,60	1,61	0,00	0,000	31,21	0,00	0,00	1,61	1,61	1,61	0,000	0,00	0,10	24
04.10.2019	68,37	272,40	62,48	273,80	1,51	0,10	0,006	31,63	0,00	0,00	1,52	1,51	1,51	0,006	0,00	0,10	24
05.10.2019	69,06	279,00	63,85	281,50	1,29	0,10	0,006	32,02	0,00	0,00	1,30	1,29	1,29	0,006	0,00	0,10	24
06.10.2019	68,69	284,50	63,23	286,90	1,41	0,00	0,000	32,23	0,00	0,00	1,41	1,41	1,41	0,000	0,00	0,10	24
07.10.2019	68,62	285,80	61,42	288,20	1,89	0,10	0,006	32,41	0,00	0,00	1,89	1,88	1,88	0,006	0,00	0,10	24
08.10.2019	68,88	271,50	62,77	273,90	1,51	0,10	0,006	33,02	0,00	0,00	1,52	1,51	1,51	0,006	0,00	0,10	24
09.10.2019	69,99	243,70	61,95	245,50	1,82	0,00	0,000	33,37	0,00	0,00	1,82	1,82	1,82	0,000	0,00	0,10	24
10.10.2019	67,88	267,00	67,88	269,20	2,39	0,10	0,006	33,67	0,00	0,00	2,40	2,39	2,39	0,006	0,00	0,10	24
11.10.2019	68,62	256,90	58,14	259,30	2,51	0,10	0,006	33,89	0,00	0,00	2,52	2,51	2,51	0,006	0,00	0,10	24
12.10.2019	68,63	272,80	60,81	275,70	1,94	0,00	0,000	34,02	0,00	0,00	1,94	1,94	1,94	0,000	0,00	0,10	24
13.10.2019	68,69	279,80	60,62	282,10	2,12	0,10	0,006	34,07	0,00	0,00	2,13	2,12	2,12	0,006	0,00	0,10	24
14.10.2019	68,53	280,60	60,76	282,90	2,04	0,00	0,000	34,23	0,00	0,00	2,04	2,04	2,04	0,000	0,00	0,10	24
15.10.2019	68,59	266,80	59,79	269,20	2,21	0,10	0,006	34,24	0,00	0,00	2,22	2,21	2,21	0,006	0,00	0,10	24
16.10.2019	68,94	240,00	56,94	242,20	2,74	0,10	0,006	34,50	0,00	0,00	2,75	2,74	2,74	0,006	0,00	0,10	24
17.10.2019	69,00	226,10	55,55	227,90	2,94	0,10	0,006	34,49	0,00	0,00	2,95	2,94	2,94	0,006	0,00	0,10	24
18.10.2019	69,44	220,50	55,55	222,30	2,95	0,10	0,006	34,63	0,00	0,00	2,96	2,95	2,95	0,006	0,00	0,10	24
19.10.2019	74,02	206,70	58,25	208,40	3,17	0,10	0,006	34,81	0,00	0,00	3,18	3,17	3,17	0,006	0,00	0,10	24
20.10.2019	76,37	210,70	59,49	212,10	3,46	0,20	0,010	35,36	0,00	0,00	3,47	3,46	3,46	0,010	0,00	0,20	24
ИТОГО:	62,43	6160,70	52,97	6179,60	57,28	1,80	0,10	29,75	0,00	0,00	57,38	57,27	0,10	0,00	1,80	0,00	720

Qпотр.=	57,38	Гкал
Qотоп.=	57,27	Гкал
Qподл.=	0,10	Гкал
Qгвс лето=	1,80	ТОНН
Qгвс лето=	0,00	Гкал
Qгвс лето=	0,00	ТОНН

АО «ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС»
ПРИНЯТО К РАСЧЕТУ
ВАСЕЧКО Ю.С. 29.10.19

Васечко

Начальник бюро по расчетам с поставщиками УРУР
Тел.: 8 (343) 202 66 28
" 21.10.2019
г. _____

Представитель ЭСО