

ОТЧЕТ О ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИИ ЗА ПЕРИОД Апрель 2019 г.
У потребителя ТСЖ "Созвездие-1" Договор №11897
По адресу: ул. Юлиуса Фучика, 7 (Чкаловский)

Нагрузка по узлу учета:

Qотоп. = 0,4041 Гкал, Qвент. = 0,0249 Гкал, Qгас = 0,0351 Гкал/ч Gгас = 14,01 тонн, Тхи - 0 С, Температурный график = 150/70

Характеристика системы:

2-х трубный ввод. Система отопления - независимая, закрытая, вентиляция зависимая, закрытая. ГВС - независимая, закрытая, в межотопительный период - открытый водоразбор из подающего и обратного трубопровода.

Тепловычислитель: КАРАТ мод.2001 зав.№09100209

Формула расчета потребленной тепловой энергии:

В зимний период: Qпогр=Qот+Qподп., где Q=Бпод.*((под-нобр.)/1000, Qподп.=Бподп.*((нобр-нхи)/1000, Тх.и.=0 °С.

В летний период: Qгас=Бгас*((гвс-нхи)/1000, Тх.и.=0 °С.

Дата	Подача отопления		Обратка отопления		Q отоп.	Подпитка	Q подп.	Трубопровод ГВС лето		Q гас лето	Потребление						Время часов
	t(°C)	M(t)	t(°C)	M(t)				t(°C)	M(t)		Qпогр.	Qотоп.	Qподп.	Qгас лето	Бподп.	Бгас лето	
21.03.2019	71,57	111,20	46,59	112,56	2,71	0,00	0,00	37,45	0,00	0,00	2,71	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	24
22.03.2019	71,68	103,20	46,12	104,48	2,58	0,00	0,00	37,38	0,00	0,00	2,58	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24
23.03.2019	71,96	117,76	47,20	119,60	2,83	0,00	0,00	37,42	0,00	0,00	2,83	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	24
24.03.2019	71,47	120,48	47,50	122,40	2,80	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24
25.03.2019	72,79	116,96	47,64	118,96	2,85	0,00	0,00	37,48	0,00	0,00	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	24
26.03.2019	71,67	118,56	47,40	120,40	2,79	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	24
27.03.2019	71,67	125,04	47,64	127,12	2,91	0,00	0,00	37,08	0,00	0,00	2,91	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24
28.03.2019	72,16	107,04	46,29	108,96	2,68	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00	2,68	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	24
29.03.2019	72,07	113,92	46,90	116,24	2,76	0,00	0,00	36,96	0,00	0,00	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	24
30.03.2019	71,65	120,40	47,19	122,72	2,84	0,00	0,00	37,01	0,00	0,00	2,84	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	24
31.03.2019	71,55	129,68	47,87	131,84	2,97	0,00	0,00	37,12	0,00	0,00	2,97	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24
01.04.2019	71,91	94,40	45,45	96,00	2,43	0,00	0,00	37,07	0,00	0,00	2,43	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	24
02.04.2019	71,70	114,96	46,90	116,96	2,76	0,00	0,00	37,11	0,00	0,00	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	24
03.04.2019	71,68	111,92	46,67	113,84	2,71	0,00	0,00	36,63	0,00	0,00	2,71	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	24
04.04.2019	72,26	103,52	45,91	105,28	2,65	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00	2,65	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	24
05.04.2019	71,79	120,56	47,99	123,04	2,75	0,00	0,00	36,59	0,00	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24
06.04.2019	71,71	96,96	46,33	98,80	2,38	0,00	0,00	36,84	0,00	0,00	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	24
07.04.2019	71,91	91,44	46,05	93,28	2,28	0,00	0,00	37,01	0,00	0,00	2,28	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24
08.04.2019	71,57	78,88	44,17	80,48	2,09	0,00	0,00	36,92	0,00	0,00	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	24
09.04.2019	71,83	75,44	43,77	76,88	2,05	0,00	0,00	36,65	0,00	0,00	2,05	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	24
10.04.2019	70,85	79,04	44,21	80,56	2,04	0,00	0,00	36,65	0,00	0,00	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24
11.04.2019	71,83	70,40	44,15	71,68	1,89	0,00	0,00	36,49	0,00	0,00	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	24
12.04.2019	71,06	60,48	43,72	61,52	1,61	0,00	0,00	35,89	0,00	0,00	1,61	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	24
13.04.2019	71,25	75,76	44,96	77,28	1,92	0,00	0,00	35,76	0,00	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24
14.04.2019	71,48	107,76	46,85	110,24	2,54	0,00	0,00	35,93	0,00	0,00	2,54	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	24
15.04.2019	72,31	124,00	48,95	126,72	2,76	0,00	0,00	36,37	0,00	0,00	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	24
16.04.2019	71,18	110,40	46,85	112,88	2,57	0,00	0,00	36,38	0,00	0,00	2,57	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	24
17.04.2019	72,78	175,84	53,04	180,96	3,20	0,00	0,00	36,63	0,00	0,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24
18.04.2019	70,30	148,56	49,92	153,12	2,80	0,00	0,00	36,62	0,00	0,00	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24
19.04.2019	71,59	110,72	47,92	113,28	2,50	0,00	0,00	36,51	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24
20.04.2019	71,07	99,84	46,60	102,00	2,34	0,00	0,00	36,36	0,00	0,00	2,34	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24
ИТОГО:	71,69	3335,12	46,73	3400,08	78,97	0,00	0,00	36,78	0,00	0,00	78,97	78,97	0,00	0,00	0,00	0,00	744

РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ:

Общий объем тепловой энергии: 78,97 Гкал
24,96 Гкал - расход тепловой энергии на подогрев воды
78,97 Гкал - 24,96 Гкал = 54,01 Гкал

Qпогр. =	78,97	Гкал
----------	-------	------