

Уважаемые жильцы!

- В многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором не все жилые помещения или нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению в помещении определяется из показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии.

Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее Постановление) регламентируется начисление платы за коммунальную услугу «Отопление».

Согласно Постановлению, оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется одним из двух способов – в течение отопительного периода, либо равномерно в течение календарного года. В муниципальном образовании г.Екатеринбург, начисления платы осуществляется в течение отопительного периода.

При расчете платы, учитывается наличие или отсутствие коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, а также оснащенность жилых или нежилых помещений в многоквартирном доме индивидуальными приборами учета тепловой энергии:

Расчет по услуге «Отопление» в квитанциях за май 2020 года по Белинского 222, подъезд 1.

Данные о расходе теплоносителя

Месяц	Расход теплоносителя по карточкам УКУТ, Гкал	Тариф, руб.
Май	39,37	1911,34

Расход теплоносителя за период с 21.04.20 по 07.05.20, отражены на карточке за май 2020 года.

Площадь офисов – 1361,4 м²,

Площадь жилых помещений (1-94) – 6152,3 м²

Общая площадь жилых и нежилых помещений: 1361,4 + 6152,3 = 7513,7 м²

Вычислим расход теплоносителя по Отоплению на 1 м² площади:

$39,37 / 7729,3 \text{ м}^2 \approx 0,005094 \text{ Гкал на } 1 \text{ м}^2$

Пример расчета для помещения площадью 94,6 м².

Расчет платы по строке «Отопление»: $0,005094 \text{ Гкал} * 94,6 \text{ м}^2 \approx 0,4818924 \text{ Гкал}$

$0,4818924 \text{ Гкал} * 1911,34 \text{ руб.} = 921,06 \text{ руб.}$

Ч-06-С

Карточка за Май 2020 г.
регистрации параметров на узле учёта потребителя тепловой энергии

Название потребителя: ТСЖ "Созвездие-222".

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 222.

Договор № 12033

Нагрузка по договору: Qот = 0,595 Гкал/час; Qв = 0,174 Гкал/час; Gгвс = 10,96 т/сут.

Характеристика системы теплопотребления и ГВС: 2-х трубный ввод, независимая схема подключения теплопотребления, закрытая водяная система теплоснабжения, ГВС - через теплообменник

Тепловычислитель: Тэкон-17 № 5767

Формула расчёта потребленной тепловой энергии:

1. В отопительный период: Qпотр = Gп (tp - tхи) - Go (to - tхи) + Gподп (tподп - tхи), включая тепло на ГВС; tхи = 0 °C

2. В летний период: Qгвс = Gгвс (trвс - tхи); tхи = 0 °C

tграфик = 150/80 °C

Дата	Подающий трубопровод отопления			Обратный трубопровод отопления			Трубопровод подпитки		Трубопровод ЛГВС		Потребление		Время работы, час
	t1, °C	M1, тонн	P1, кгс/см2	t2, °C	M2, тонн	P2, кгс/см2	tподп, °C	Mподп, тонн	tлгвс, °C	Mлгвс, тонн	Qлгвс, Гкал	Qот, Гкал	
21.04.20	67,49	199,02	8,78	48,40	200,91	6,46	30,76	0,00	39,70	0,00	0,00	3,57	24,0
22.04.20	67,22	221,75	8,57	50,49	223,69	6,26	30,60	0,00	39,81	0,00	0,00	3,62	24,0
23.04.20	67,84	205,65	8,08	50,37	207,53	6,53	30,96	0,00	39,68	0,00	0,00	3,48	24,0
24.04.20	67,13	205,17	7,88	47,82	207,19	6,74	30,99	0,00	39,00	0,00	0,00	3,78	24,0
25.04.20	66,97	224,47	8,35	50,21	226,44	6,92	30,66	0,00	39,19	0,00	0,00	3,66	24,0
26.04.20	65,94	239,89	8,98	51,23	241,72	6,36	30,59	0,00	39,31	0,00	0,00	3,43	24,0
27.04.20	67,23	225,29	8,64	51,89	227,09	6,06	30,61	0,00	39,98	0,00	0,00	3,34	24,0
28.04.20	68,14	215,07	8,81	52,87	216,80	6,02	31,00	0,00	40,58	0,00	0,00	3,18	24,0
29.04.20	67,31	218,97	8,48	52,10	220,70	5,93	31,05	0,00	40,51	0,00	0,00	3,22	24,0
30.04.20	66,74	155,31	8,58	50,63	156,52	5,95	32,40	0,01	39,78	0,00	0,00	2,26	24,0
01.05.20	65,97	128,98	8,56	53,64	129,67	5,85	32,07	0,01	39,13	0,00	0,00	1,31	24,0
02.05.20	66,22	147,14	8,37	57,83	147,78	5,91	31,29	0,00	39,04	0,00	0,00	1,18	24,0
03.05.20	65,96	141,83	8,31	57,66	142,44	5,86	33,10	0,01	38,59	0,00	0,00	1,13	24,0
04.05.20	66,58	148,46	8,66	58,64	149,08	5,77	32,01	0,01	38,70	0,00	0,00	1,15	24,0
05.05.20	66,30	132,26	9,04	54,44	132,92	5,80	32,89	0,01	38,54	0,00	0,00	1,27	24,0
06.05.20	66,39	119,73	8,54	55,87	120,29	5,58	29,26	0,00	38,84	0,00	0,00	1,04	24,0
07.05.20	59,27	60,32	8,16	51,29	60,67	6,45	34,31	0,06	37,87	0,00	0,00	0,66	24,0
08.05.20	46,40	37,73	8,32	45,32	37,59	8,65	31,78	0,01	30,96	0,00	0,00	0,32	24,0
09.05.20	49,51	56,77	8,69	44,90	56,64	9,08	32,08	0,01	30,83	0,00	0,00	0,31	24,0
10.05.20	45,59	47,40	8,34	40,77	47,30	8,66	30,08	0,01	29,29	0,00	0,00	0,25	24,0
11.05.20	46,50	48,93	8,26	39,06	48,88	8,60	29,25	0,01	28,77	0,00	0,00	0,12	24,0
12.05.20	40,18	21,34	8,43	35,22	21,32	8,67	27,95	0,01	27,54	0,00	0,00	0,06	24,0
13.05.20	25,71	1,93	8,35	24,45	1,93	8,28	24,31	0,01	26,40	6,08	0,18	0,00	24,0
14.05.20	47,98	0,00	8,14	25,04	0,00	6,57	24,49	0,00	46,93	29,07	1,44	0,00	24,0
15.05.20	55,94	0,00	7,82	27,36	0,00	5,96	26,04	0,00	54,94	33,93	1,87	0,00	24,0
16.05.20	55,85	0,00	7,97	28,36	0,00	5,70	26,61	0,00	54,85	32,65	1,80	0,00	24,0
17.05.20	56,22	0,00	8,17	28,82	0,00	5,54	26,84	0,00	55,24	35,21	1,95	0,00	24,0
18.05.20	53,01	0,00	7,00	28,85	0,00	5,19	26,63	0,00	48,47	19,62	1,10	0,00	24,0
19.05.20	31,20	0,00	6,67	26,16	0,00	3,85	24,09	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	24,0
20.05.20	24,71	0,00	7,30	23,93	0,00	2,01	22,69	0,00	23,45	0,00	0,00	0,00	24,0
Итого	56,92	3203,39	8,27	43,79	3225,09	6,37	29,58	0,18	38,40	156,56	8,34	42,35	720,0

К предъявлению:

Qпотр = 50,69 Гкал

Gгвс = 156,74 тонн

Qот = 42,35 Гкал

Gгвс = 8,34 Гкал

Ответственный представитель потребителя:

/ Герашенко В. В. / тел. 214-91-16



АО «ЭНТЕРГОСБЫ ПЛЮС»
 ПРИНЯТО К РАСЧЕТУ
 ПЕШКИН А.Е.
 29.05.20.

Ответственный представитель ООО "СТК": _____ тел.: _____