

Уважаемые жильцы!

- В многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором не все жилые помещения или нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению в помещении определяется из показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии.

Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее Постановление) регламентируется начисление платы за коммунальную услугу «Отопление».

Согласно Постановлению, оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется одним из двух способов – в течение отопительного периода, либо равномерно в течение календарного года. В муниципальном образовании г.Екатеринбург, начисления платы осуществляется в течение отопительного периода.

При расчете платы, учитывается наличие или отсутствие коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, а также оснащённость жилых или нежилых помещений в многоквартирном доме индивидуальными приборами учета тепловой энергии:

Расчет по услуге «Отопление» в квитанциях за февраль 2020 года по Белинского 222, подъезд 3.

Данные о расходе теплоносителя

Месяц	Расход теплоносителя по карточкам УКУТ, Гкал	Тариф, руб.
Февраль	122,27	1911,34

Расход теплоносителя за период с 21.01.20 по 21.02.20, отражены на карточке за февраль 2020 года.

Площадь офисов – 1944,5 м²,

Площадь жилых помещений (226-306) – 6479,2 м²

Общая площадь жилых и нежилых помещений: 1944,5 + 6479,2 = 8423,7 м²

Вычислим расход теплоносителя по Отоплению на 1 м² площади:

$122,27 / 8423,7 \text{ м}^2 \approx 0,015 \text{ Гкал на } 1 \text{ м}^2$

Пример расчета для помещения площадью 105,3 м².

Расчет платы по строке «Отопление»: $0,015 \text{ Гкал} * 105,3 \text{ м}^2 \approx 1,5795 \text{ Гкал}$

$1,5795 \text{ Гкал} * 1911,34 \text{ руб.} = 3 \text{ 018,96 руб.}$

ОТЧЕТ О ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИИ ЗА ПЕРИОД Февраль 2020 г.
У потребителя ТЭЖ "Созвездие-1" Договор №11897

По адресу: ул. Белинского, 222 п.3 (Чкаловский)

Нагрузка по узлу учета: Qотоп. = 0,194 Гкал, Qгвс = 0,0382 Гкал/ч Qгвс = 14,01 тонн, Тхи - 0 С, Температурный график = 150/70

Характеристика системы:

2-х трубный ввод. Система отопления - независимая, закрытая, вентиляция зависимая, закрытая. ГВС - независимая, закрытая, в межотопительный период, открытый водоразбор из подающего и обратного трубопровода.

Тепловычислитель: ИКАРТ мод.2001 зав.№08770109

Формула расчета потребленной тепловой энергии:

В зимний период: Qпогр=Qот+Qподл., где Q=Qподл. *(tпод-тхобр-тхи)/1000, Qподл.=Qподл. *(tнобр-тхи)/1000, Тхи.=0 °С.

В летний период: Qгвс=Qгвс*(tгвс-тхи)/1000, Тхи.=0 °С.

Дата	Подача отопления		Обратка отопления		Q отоп.	Подпитка	Q подл.	Трубопровод ГВС		Q гвс лето	Потребление				Время		
	t(°C)	M(t)	t(°C)	M(t)				t(°C)	M(t)		Q(Гкал)	Q(Гкал)	Qотоп.	Qподл.		Qгвс лето	Qподл.
21.01.2020	84,29	251,93	63,78	250,42	5,26	0,10	0,010	35,75	0,00	0,00	5,27	5,26	0,010	0,00	0,10	0,00	24
22.01.2020	83,37	265,37	64,08	264,28	5,19	0,00	0,000	35,77	0,00	0,00	5,19	5,19	0,000	0,00	0,00	0,00	24
23.01.2020	83,39	282,45	65,26	280,60	5,24	0,00	0,000	36,11	0,00	0,00	5,24	5,24	0,000	0,00	0,00	0,00	24
24.01.2020	88,12	253,99	67,22	252,55	5,41	0,00	0,000	36,27	0,00	0,00	5,41	5,41	0,000	0,00	0,00	0,00	24
25.01.2020	89,97	127,30	59,24	126,48	3,96	0,10	0,000	35,52	0,00	0,00	3,96	3,96	0,000	0,00	0,10	0,00	24
26.01.2020	88,15	129,77	58,75	128,88	3,87	0,00	0,000	34,57	0,00	0,00	3,87	3,87	0,000	0,00	0,00	0,00	24
27.01.2020	92,85	139,51	59,76	138,55	4,67	0,00	0,000	35,37	0,00	0,00	4,67	4,67	0,000	0,00	0,00	0,00	24
28.01.2020	103,97	146,71	65,60	145,75	5,69	0,00	0,000	36,89	0,00	0,00	5,69	5,69	0,000	0,00	0,00	0,00	24
29.01.2020	105,66	146,65	66,36	145,75	5,82	0,00	0,000	37,65	0,00	0,00	5,82	5,82	0,000	0,00	0,00	0,00	24
30.01.2020	102,55	167,50	70,34	166,81	5,44	0,00	0,000	38,38	0,00	0,00	5,44	5,44	0,000	0,00	0,00	0,00	24
31.01.2020	95,55	214,62	75,72	214,69	4,25	0,00	0,000	40,73	0,00	0,00	4,25	4,25	0,000	0,00	0,00	0,00	24
01.02.2020	87,12	212,49	66,72	212,70	3,90	0,00	0,000	39,80	0,00	0,00	3,90	3,90	0,000	0,00	0,00	0,00	24
02.02.2020	85,26	192,67	64,46	192,46	4,02	0,00	0,000	39,05	0,00	0,00	4,02	4,02	0,000	0,00	0,00	0,00	24
03.02.2020	82,61	133,50	53,87	133,43	3,84	0,00	0,000	35,84	0,00	0,00	3,84	3,84	0,000	0,00	0,00	0,00	24
04.02.2020	77,32	122,60	50,12	122,31	3,35	0,00	0,000	34,68	0,00	0,00	3,35	3,35	0,000	0,00	0,00	0,00	24
05.02.2020	75,25	124,33	49,21	124,11	3,25	0,00	0,000	33,93	0,00	0,00	3,25	3,25	0,000	0,00	0,00	0,00	24
06.02.2020	82,41	144,69	54,10	144,83	4,09	0,00	0,000	34,22	0,00	0,00	4,09	4,09	0,000	0,00	0,00	0,00	24
07.02.2020	90,58	129,53	55,18	129,60	4,58	0,00	0,000	34,75	0,00	0,00	4,58	4,58	0,000	0,00	0,00	0,00	24
08.02.2020	94,74	118,41	53,92	118,41	4,83	0,00	0,000	35,09	0,00	0,00	4,83	4,83	0,000	0,00	0,00	0,00	24
09.02.2020	97,52	139,71	57,63	139,85	5,56	0,00	0,000	35,38	0,00	0,00	5,56	5,56	0,000	0,00	0,00	0,00	24
10.02.2020	97,17	116,53	54,77	116,60	4,94	0,00	0,000	35,43	0,00	0,00	4,94	4,94	0,000	0,00	0,00	0,00	24
11.02.2020	89,50	110,75	51,18	110,68	4,25	0,00	0,000	34,96	0,00	0,00	4,25	4,25	0,000	0,00	0,00	0,00	24
12.02.2020	84,69	105,63	48,63	105,63	3,81	0,00	0,000	34,54	0,00	0,00	3,81	3,81	0,000	0,00	0,00	0,00	24
13.02.2020	84,21	101,15	48,26	101,08	3,64	0,00	0,000	34,34	0,00	0,00	3,64	3,64	0,000	0,00	0,00	0,00	24
14.02.2020	84,23	115,16	49,50	115,01	4,01	0,00	0,000	34,31	0,00	0,00	4,01	4,01	0,000	0,00	0,00	0,00	24
15.02.2020	86,52	129,45	51,88	129,53	4,48	0,00	0,000	34,55	0,00	0,00	4,48	4,48	0,000	0,00	0,00	0,00	24
16.02.2020	87,70	110,90	50,28	111,19	4,14	0,00	0,000	34,63	0,00	0,00	4,14	4,14	0,000	0,00	0,00	0,00	24
17.02.2020	84,37	120,43	50,08	120,86	4,11	0,00	0,000	34,63	0,00	0,00	4,11	4,11	0,000	0,00	0,00	0,00	24
18.02.2020	78,17	103,17	46,16	103,82	3,27	0,00	0,000	34,15	0,00	0,00	3,27	3,27	0,000	0,00	0,00	0,00	24
19.02.2020	71,54	106,71	44,04	107,29	2,91	0,10	0,000	33,58	0,00	0,00	2,91	2,91	0,000	0,00	0,10	0,00	24
20.02.2020	70,71	108,95	44,01	109,31	2,89	0,10	0,000	33,35	0,00	0,00	2,89	2,89	0,000	0,00	0,10	0,00	24
ИТОГО:	87,40	1672,57	56,84	1663,47	134,67	0,40	0,01	35,62	0,00	0,00	134,68	134,67	0,01	0,00	0,40	0,00	744

Qпогр.=	134,68	Гкал
Qотоп.=	134,67	Гкал
Qподл.=	0,01	Гкал
Qгвс лето=	0,40	тонн
Qгвс лето=	0,00	Гкал
Qгвс лето=	0,00	тонн

АО «ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС»
ПРИНЯТО К РАСЧЕТУ
ВАСЕЧКО Ю.С. 26.02.20

25.02.2020 г.

«Урал Индра»
ИМЕТЬ СЛУЖЕБНО-ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
«Эксплуатационный отдел»
«Эксплуатационный отдел»
«Эксплуатационный отдел»

Начальник отдела по расчету с поставщиком услуг _____ г.
Тел.: 8 (383) 202 86 28

Представитель _____ г.