

Уважаемые жильцы!

- В многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором не все жилые помещения или нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению в помещении определяется из показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии.

Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее Постановление) регламентируется начисление платы за коммунальную услугу «Отопление».

Согласно Постановлению, оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется одним из двух способов – в течение отопительного периода, либо равномерно в течение календарного года. В муниципальном образовании г.Екатеринбург, начисления платы осуществляется в течение отопительного периода.

При расчете платы, учитывается наличие или отсутствие коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, а также оснащенность жилых или нежилых помещений в многоквартирном доме индивидуальными приборами учета тепловой энергии:

Расчет по услуге «Отопление» в квитанциях за январь 2020 года по Ю.Фучика 7.

Данные о расходе теплоносителя

Месяц	Расход теплоносителя по карточкам УКУТ, Гкал	Тариф, руб.
Январь	131,49	1911,34

Расход теплоносителя за период с 19.12.19 по 20.01.20, отражены на карточке за январь 2020 года.

Площадь офисов – 363,00 м²,

Площадь жилых помещений (1-85) – 6159,0 м²

Общая площадь жилых и нежилых помещений: 363,0 + 6159,0 = 6522,0 м²

Вычислим расход теплоносителя по Отоплению на 1 м² площади:

$131,49 / 6522,0 \text{ м}^2 \approx 0,02 \text{ Гкал на } 1 \text{ м}^2$

Пример расчета для помещения площадью 87,6 м².

Расчет платы по строке «Отопление»: $0,02 \text{ Гкал} * 87,6 \text{ м}^2 \approx 1,752 \text{ Гкал}$

$1,752 \text{ Гкал} * 1911,34 \text{ руб.} = 3348,67 \text{ руб.}$

ОТЧЕТ О ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИИ ЗА ПЕРИОД Январь 2020 г.
У потребителя ТСК "Созвездие-1" Договор №11897
По адресу: ул. Юлиуса Фучика, 7 (Чкаловский)

Нагрузка по узлу учета:
Qотоп. = 0,4041 Гкал, Qвент. = 0,0249 Гкал, Qгвс = 0,0351 Гкал/ч Qгвс = 14,01 тонн, Тхи - 0 С, Температурный график = 150/70

Характеристика системы:

2-х трубный ввод. Система отопления - независимая, закрытая, вентиляция зависимая, закрытая. ГВС - независимая, закрытая. ГВС - незагретый период, открытый водоразбор из подающего и обратного трубопровода.

Тепловычислитель: КАРТ мод.2001 зав.№09100209

Формула расчета потребленной тепловой энергии:

В зимний период: Qпотр=Qот+Qподл., где Q=Qподл.*((нобр.-нобр.)/1000, Qподл.=Gподл.*((нобр.-нхи)/1000, Тх.и.=0 °С.

В летний период: Qгвс=Gгвс*(nгвс-нхи)/1000, Тх.и.=0 °С.

Дата	Подача отопления		Обратка отопления		Q отоп.	Подпитка	Q подп.	Трубопровод ГВС		Q гвс лето	Потребление				Время	
	М(т)	т(°С)	М(т)	т(°С)				т(°С)	М(т)		Q(Гкал)	Q(Гкал)	Q(Гкал)	Q(Гкал)		Qотоп.
19.12.2019	86,01	134,10	59,01	135,50	4,43	0,00	0,00	39,12	0,00	0,00	4,43	4,43	0,00	0,00	0,00	24
20.12.2019	88,73	136,00	54,16	137,90	4,68	0,00	0,00	39,12	0,00	0,00	4,68	4,68	0,00	0,00	0,00	24
21.12.2019	96,80	190,90	64,00	193,30	6,27	0,00	0,00	39,66	0,00	0,00	6,27	6,27	0,00	0,00	0,00	24
22.12.2019	99,07	175,60	62,94	177,50	6,37	0,00	0,00	40,04	0,00	0,00	6,37	6,37	0,00	0,00	0,00	24
23.12.2019	94,52	130,70	55,68	132,00	4,96	0,00	0,00	39,80	0,00	0,00	4,96	4,96	0,00	0,00	0,00	24
24.12.2019	84,50	120,80	50,39	121,80	4,16	0,00	0,00	38,91	0,00	0,00	4,16	4,16	0,00	0,00	0,00	24
25.12.2019	80,98	135,70	50,24	136,70	4,17	0,00	0,00	38,51	0,00	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	24
26.12.2019	85,55	126,60	51,10	127,70	4,34	0,00	0,00	38,63	0,00	0,00	4,34	4,34	0,00	0,00	0,00	24
27.12.2019	92,34	159,70	57,86	161,50	5,50	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	24
28.12.2019	96,87	143,30	58,64	144,90	5,49	0,00	0,00	39,54	0,00	0,00	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	24
29.12.2019	102,59	167,70	69,98	170,10	6,42	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	6,42	6,42	0,00	0,00	0,00	24
30.12.2019	103,26	198,90	68,42	201,90	6,94	0,00	0,00	40,10	0,00	0,00	6,94	6,94	0,00	0,00	0,00	24
31.12.2019	100,69	168,10	62,45	170,20	6,21	0,00	0,00	39,99	0,00	0,00	6,21	6,21	0,00	0,00	0,00	24
01.01.2020	93,95	99,60	51,85	100,70	4,19	0,00	0,00	39,40	0,00	0,00	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	24
02.01.2020	89,24	133,00	54,14	134,20	4,62	0,00	0,00	38,91	0,00	0,00	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	24
03.01.2020	90,10	179,70	59,57	182,00	5,45	0,00	0,00	39,09	0,00	0,00	5,45	5,45	0,00	0,00	0,00	24
04.01.2020	84,77	135,10	52,46	136,10	4,39	0,00	0,00	38,76	0,00	0,00	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	24
05.01.2020	77,09	153,20	50,49	153,90	4,09	0,00	0,00	38,12	0,00	0,00	4,09	4,09	0,00	0,00	0,00	24
06.01.2020	78,62	136,30	49,28	135,60	4,00	0,00	0,00	37,98	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	24
07.01.2020	83,34	188,10	56,11	189,60	5,06	0,00	0,00	38,32	0,00	0,00	5,06	5,06	0,00	0,00	0,00	24
08.01.2020	91,25	178,70	59,57	179,80	5,66	0,00	0,00	39,14	0,00	0,00	5,66	5,66	0,00	0,00	0,00	24
09.01.2020	92,62	162,30	58,39	163,00	5,45	0,00	0,00	39,42	0,00	0,00	5,45	5,45	0,00	0,00	0,00	24
10.01.2020	88,51	118,80	54,70	119,20	4,40	0,00	0,00	39,10	0,00	0,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	24
11.01.2020	87,52	151,10	54,97	151,70	4,93	0,00	0,00	39,02	0,00	0,00	4,93	4,93	0,00	0,00	0,00	24
12.01.2020	87,87	148,00	54,22	148,50	4,99	0,00	0,00	39,01	0,00	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	24
13.01.2020	86,51	135,50	52,99	135,60	4,55	0,00	0,00	38,85	0,00	0,00	4,55	4,55	0,00	0,00	0,00	24
14.01.2020	82,32	153,50	52,88	153,40	4,57	0,00	0,00	38,73	0,00	0,00	4,57	4,57	0,00	0,00	0,00	24
15.01.2020	81,47	170,80	54,03	171,40	4,62	0,00	0,00	38,61	0,00	0,00	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	24
16.01.2020	77,27	160,80	51,03	160,60	4,26	0,00	0,00	38,26	0,00	0,00	4,26	4,26	0,00	0,00	0,00	24
17.01.2020	74,91	145,90	49,06	145,10	3,75	0,00	0,00	37,87	0,00	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	24
18.01.2020	76,90	170,30	51,86	169,70	4,26	0,00	0,00	37,96	0,00	0,00	4,26	4,26	0,00	0,00	0,00	24
19.01.2020	82,99	182,90	54,85	181,60	5,13	0,00	0,00	38,45	0,00	0,00	5,13	5,13	0,00	0,00	0,00	24
20.01.2020	85,38	157,50	54,72	156,10	4,71	0,00	0,00	38,66	0,00	0,00	4,71	4,71	0,00	0,00	0,00	24
ИТОГО:	88,02	5049,20	55,36	5078,80	163,02	0,00	0,00	38,98	0,00	0,00	163,02	163,02	0,00	0,00	0,00	792

Qотоп.=	163,02	Гкал
Qотоп.=	163,02	Гкал
Qподп.=	0,00	Гкал
Qгвс лето=	0,00	тонн
Qгвс лето=	0,00	Гкал
Qгвс лето=	0,00	тонн

АО «ЭНЕРГОБЫТ ПЛЮС»
ПРИНЯТО К РАСЧЁТУ
ВАСЕЧКО Ю.С. 27.01.20

Васечко



Начальник бюро по расчетам и составлению документов _____ г.

Тел.: 8 (343) 202 66 28

Представитель ЭСО _____ г.