

### Уважаемые жильцы!

- В многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором не все жилые помещения или нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению в помещении определяется из показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии.

Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее Постановление) регламентируется начисление платы за коммунальную услугу «Отопление».

Согласно Постановлению, оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется одним из двух способов – в течение отопительного периода, либо равномерно в течение календарного года. В муниципальном образовании г.Екатеринбург, начисления платы осуществляется в течение отопительного периода.

При расчете платы, учитывается наличие или отсутствие коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, а также оснащенность жилых или нежилых помещений в многоквартирном доме индивидуальными приборами учета тепловой энергии:

#### **Расчет по услуге «Отопление» в квитанциях за март 2020 года по Ю.Фучика 7.**

##### **Данные о расходе теплоносителя**

<b>Месяц</b>	<b>Расход теплоносителя по карточкам УКУТ, Гкал</b>	<b>Тариф, руб.</b>
Март	81,7	1911,34

Расход теплоносителя за период с 21.02.20 по 20.03.20, отражены на карточке за март 2020 года.

Площадь офисов – 363,00 м<sup>2</sup>,

Площадь жилых помещений (1-85) – 6159,0 м<sup>2</sup>

Общая площадь жилых и нежилых помещений: 363,0 + 6159,0 = 6522,0 м<sup>2</sup>

Вычислим расход теплоносителя по Отоплению на 1 м<sup>2</sup> площади:

$81,7 / 6522,0 \text{ м}^2 \approx 0,013 \text{ Гкал на } 1 \text{ м}^2$

##### **Пример расчета для помещения площадью 67,0 м<sup>2</sup>.**

Расчет платы по строке «Отопление»:  $0,013 \text{ Гкал} * 67,0 \text{ м}^2 \approx 0,871 \text{ Гкал}$

$0,871 \text{ Гкал} * 1911,34 \text{ руб.} = 1\ 664,78 \text{ руб.}$

**ОТЧЕТ О ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИИ ЗА ПЕРИОД Март 2020 г.**  
 У потребителя ТЭЖ "Созвездие-1" Договор №11897  
**По адресу: ул. Юлиуса Фучика, 7 (Икаловский)**

Нагрузка по узлу учета:  
 Сопот. = 0,4041 Гкал/ч, Овентг. = 0,02419 Гкал, Сгвс = 0,0351 Гкал/ч, Гвс = 14,01 тонн, Тхи - 0 °С, Температурный график = 150/70  
 Характеристика системы:  
 2-х-трубный ввод. Система отопления - независимая, закрытая, вентиляция зависимая, закрытая. ГВС - независимая, закрытая, в межотопительный период открытый водоразбор из подающего и обратного трубопровода.  
 Теплоуносчик/гидр.: КАРП мод.2001 зав.№09100209  
 Формула расчета потребляемой тепловой энергии:  
 В зимний период: Сопотр=Сот+Сподп., где С=Сподп.\*((Иномд-Иобр.)/1000, Сподп.=Сподп.\*(Иобр-Ихи)/1000, Тхи=0 °С.  
 В летний период: Сгвс=Сгвс\*(Ивс-Ихи)/1000, Тхи=0 °С.

Дата	Подача отопления		Обратка отопления		Q отоп.	Подпитка	Q подп.	Трубопровод ГВС		Q гвс лето	Потребление						Время
	t(°C)	M(t)	t(°C)	M(t)				Q(Гкал)	M(t)		t(°C)	M(t)	Q(Гкал)	Сопотр.	Сотоп.	Сподп.	
21.02.2020	71,52	174,60	50,99	173,80	3,64	0,00	0,00	36,93	0,00	3,64	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	24	
22.02.2020	73,56	173,80	52,10	173,10	3,76	0,00	0,00	37,03	0,00	3,76	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	24	
23.02.2020	75,77	175,60	52,50	174,90	4,00	0,00	0,00	37,15	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	
24.02.2020	75,99	210,80	54,79	209,80	4,45	0,00	0,00	37,32	0,00	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	24	
25.02.2020	72,81	189,10	52,24	188,80	3,87	0,00	0,00	37,04	0,00	3,87	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24	
26.02.2020	72,22	195,70	51,91	195,80	3,97	0,00	0,00	36,72	0,00	3,97	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24	
27.02.2020	75,86	170,00	52,44	169,60	3,96	0,00	0,00	36,96	0,00	3,96	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	24	
28.02.2020	75,40	137,90	49,87	136,90	3,50	0,00	0,00	36,97	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24	
29.02.2020	71,66	160,70	49,49	160,10	3,51	0,00	0,00	36,66	0,00	3,51	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	24	
01.03.2020	71,43	173,80	50,51	173,10	3,67	0,00	0,00	36,55	0,00	3,67	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24	
02.03.2020	74,19	167,20	51,55	166,50	3,74	0,00	0,00	36,80	0,00	3,74	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	24	
03.03.2020	72,35	146,10	49,26	145,30	3,37	0,00	0,00	36,71	0,00	3,37	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	24	
04.03.2020	72,91	154,50	49,76	153,80	3,54	0,00	0,00	36,57	0,00	3,54	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	24	
05.03.2020	79,68	171,00	54,50	170,50	4,25	0,00	0,00	37,14	0,00	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24	
06.03.2020	81,19	169,30	55,08	169,00	4,29	0,00	0,00	37,41	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	24	
07.03.2020	77,36	134,10	50,63	133,60	3,56	0,00	0,00	37,06	0,00	3,56	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	24	
08.03.2020	72,97	169,30	51,17	168,80	3,70	0,00	0,00	36,74	0,00	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	24	
09.03.2020	72,19	174,60	50,89	174,00	3,69	0,00	0,00	36,55	0,00	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	24	
10.03.2020	70,11	162,40	49,73	162,00	3,31	0,00	0,00	36,42	0,00	3,31	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24	
11.03.2020	69,27	153,80	49,27	153,70	3,00	0,00	0,00	36,28	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	
12.03.2020	69,37	135,20	48,54	135,20	2,76	0,00	0,00	36,43	0,00	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	24	
13.03.2020	69,22	110,70	46,35	111,00	2,48	0,00	0,00	36,22	0,00	2,48	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	24	
14.03.2020	69,08	126,10	46,52	126,70	2,80	0,00	0,00	36,25	0,00	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24	
15.03.2020	69,10	169,90	48,24	170,40	3,50	0,00	0,00	36,31	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24	
16.03.2020	70,87	150,50	48,62	150,80	3,28	0,00	0,00	36,43	0,00	3,28	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24	
17.03.2020	71,32	197,00	51,88	198,10	3,80	0,00	0,00	42,04	0,10	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,10	24	
18.03.2020	71,87	177,20	51,02	178,40	3,63	0,00	0,00	35,98	0,00	3,63	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24	
19.03.2020	69,34	137,90	47,56	138,80	2,99	0,00	0,00	35,35	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	24	
20.03.2020	69,11	127,80	47,07	128,80	2,79	0,00	0,00	35,38	0,00	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	24	
<b>ИТОГО:</b>	<b>72,68</b>	<b>4696,60</b>	<b>50,46</b>	<b>4691,30</b>	<b>102,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,81</b>	<b>0,10</b>	<b>102,81</b>	<b>102,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>696</b>	

Сопотр.=	102,81	Гкал
Сотоп.=	102,81	Гкал
Сподп.=	0,00	Гкал
Сгвс лето.=	0,00	Гкал
Сподп.=	0,00	Гкал
Сгвс лето.=	0,10	Тонн

Начальник бюро по расчетам с подгавщиками УЭРР  
 Тел.: 8 (343) 202 66 28



**АО «ЭнергосбытДно»**  
 ПРИНЯТО К РАСЧЕТУ  
 ВАСЕЧКО Ю.С. 26.03.20  
*Васечко*