

Ведомость о принятой тепловой энергии абонента

бъект: Екатеринбург г. Трактористов пер, д. 4 (ООО "УК "Созвездие")
лп объекта: МКД, расчетная температура воздуха в здании: 18°С
учислитель: СТП944, SN: 15897, ТВ1; dMIn = 3°С
земля на приборе: отстает на 4 мин. Допустимое отклонение времени: 39 мин.
д ресурса: УУТЗ, ОДПУ в МКД Система ГВС: Открытая Схема ГВС: Тупиковая
д нагрузки: ЦО+ГВС Qрас = 0,07844Гкал/ч

Дата	Температура, °С			Объем, м3			Масса, т			Кол-во теплоты, Гкал		Тнар, ч		Тсп, ч		Причина перерасч.	Вид перерыва подачи ресурса/ Причина отключения	Режим работы
	t1	t2	dT	V1	V2	dV	M1	M2	%	dM	dMрасч.	Qфакт.	Qрасч.	Тнар, ч	Тсп, ч			
26.10.2024	70,15	57,18	12,97	669,61	650,63	18,975	654,96	640,86	2,18	14,096	0,0000000	8,530	8,5298900	24,00	24,00			Зима
27.10.2024	69,56	55,77	13,79	587,97	575,73	12,238	575,29	567,46	1,37	7,828	0,0000000	7,928	8,1760022	23,31	24,00		1,6; 2,6	Зима
28.10.2024	70,59	55,90	14,69	552,27	540,58	11,688	540,04	532,80	1,35	7,240	0,0000000	7,953	7,9531900	24,00	24,00			Зима
29.10.2024	70,82	54,56	16,26	456,06	444,61	11,453	445,90	438,49	1,68	7,413	0,0000000	7,261	7,2609800	24,00	24,00			Зима
30.10.2024	70,66	53,78	16,88	455,30	444,13	11,170	445,19	438,20	1,58	6,997	0,0000000	7,559	7,5586700	24,00	24,00			Зима
31.10.2024	71,24	54,47	16,77	461,46	454,93	6,525	451,07	448,70	0,53	2,366	0,0000000	7,597	7,5973800	24,00	24,00			Зима
01.11.2024	69,82	53,69	16,12	473,85	467,20	6,650	463,55	460,96	0,56	2,593	0,0000000	7,559	7,5586700	24,00	24,00			Зима
02.11.2024	70,60	54,08	16,52	480,72	474,19	6,530	470,08	467,79	0,49	2,293	0,0000000	7,791	7,7913700	24,00	24,00			Зима
03.11.2024	75,30	56,28	19,03	473,84	467,88	5,958	462,08	461,06	0,22	1,016	0,0000000	8,753	8,7532900	24,00	24,00			Зима
04.11.2024	77,24	56,84	20,40	476,84	471,36	5,475	464,41	464,38	0,01	0,037	0,0000000	9,510	9,5095500	24,00	24,00			Зима
05.11.2024	78,90	57,62	21,28	458,06	452,91	5,145	445,65	446,02	0,08	-0,373	0,0000000	9,535	9,5350100	24,00	24,00	1.14	/dV:dM<0	Зима
06.11.2024	81,85	57,96	23,90	427,38	423,39	3,990	415,01	416,87	0,45	-1,855	0,0000000	9,954	9,9542600	24,00	24,00	1.14	/dV:dM<0	Зима
07.11.2024	85,38	59,36	26,01	436,97	433,81	3,158	423,33	426,83	0,82	-3,501	0,0000000	11,064	11,0637600	24,00	24,00	1.14	/dV:dM<0	Зима
08.11.2024	83,38	58,58	24,80	411,44	407,41	4,030	399,11	400,99	0,47	-1,887	0,0000000	9,934	9,9336800	24,00	24,00	1.14	/dV:dM<0	Зима
09.11.2024	76,89	57,87	19,02	477,30	470,81	6,487	464,93	463,57	0,29	1,360	0,0000000	8,899	8,8992500	24,00	24,00			Зима
10.11.2024	76,54	57,57	18,97	493,89	484,17	9,715	481,22	476,79	0,92	4,430	0,0000000	9,126	9,1262600	24,00	24,00			Зима
11.11.2024	84,91	58,96	25,95	420,04	416,84	3,193	407,07	410,20	0,77	-3,130	0,0000000	10,548	10,5477000	24,00	24,00	1.14	/dV:dM<0	Зима
12.11.2024	85,63	59,49	26,14	419,50	416,45	3,048	406,33	409,72	0,83	-3,382	0,0000000	10,669	10,6688400	24,00	24,00	1.14	/dV:dM<0	Зима
13.11.2024	80,57	53,84	26,73	292,57	290,26	2,305	284,28	286,23	0,68	-1,950	0,0000000	7,539	7,5391600	24,00	24,00	1.14	/dV:dM<0	Зима
14.11.2024	77,04	51,73	25,31	286,15	282,79	3,360	278,71	279,26	0,20	-0,550	0,0000000	7,133	7,1328500	24,00	24,00	1.14	/dV:dM<0	Зима
15.11.2024	76,02	57,01	19,00	495,96	486,24	9,717	483,37	478,97	0,91	4,395	0,0000000	9,249	9,2485800	24,00	24,00			Зима
16.11.2024	74,57	55,97	18,61	481,09	474,64	6,450	469,29	467,78	0,32	1,513	0,0000000	8,770	8,7699600	24,00	24,00			Зима
17.11.2024	73,33	55,69	17,65	487,55	480,51	7,045	475,98	473,64	0,49	2,343	0,0000000	8,430	8,4297700	24,00	24,00			Зима
18.11.2024	71,76	54,86	16,91	477,00	467,62	9,378	466,12	461,13	1,08	4,994	0,0000000	7,901	7,9011500	24,00	24,00			Зима
19.11.2024	70,57	53,59	16,97	478,65	466,57	12,085	468,07	460,38	1,66	7,692	0,0000000	7,969	7,9686600	24,00	24,00			Зима
20.11.2024	71,31	53,25	18,06	454,11	445,33	8,780	443,87	439,50	0,99	4,375	0,0000000	8,025	8,0253100	24,00	24,00			Зима
21.11.2024	73,82	56,85	16,97	503,19	495,01	8,187	491,12	487,67	0,71	3,457	0,0000000	8,365	8,3648300	24,00	24,00			Зима
22.11.2024	76,50	57,32	19,19	457,29	449,92	7,373	445,56	443,11	0,55	2,454	0,0000000	8,539	8,5385900	24,00	24,00			Зима
23.11.2024	72,93	56,24	16,70	486,24	477,82	8,427	474,78	470,85	0,83	3,930	0,0000000	8,007	8,0070000	24,00	24,00			Зима
24.11.2024	73,10	55,50	17,60	476,32	467,81	8,507	465,09	461,16	0,85	3,923	0,0000000	8,189	8,1885500	24,00	24,00			Зима
25.11.2024	76,15	58,43	17,71	496,93	487,61	9,327	484,33	479,99	0,90	4,337	0,0000000	8,604	8,6039100	24,00	24,00			Зима
Среднее	75,39	56,14	19,26						0,80									
того				14505,51	14269,14	236,368	14145,80	14061,35		84,453	0,0000	266,840	267,0876	743,31	744,00			
												Q расч =		0,2477				

показания в энергосбылине

Дата	Начало периода	Конiec периода	Заводской номер прибора	Тип прибора	Адрес объекта (справочно)	Вид нагрузки	Количество потребленной тепловой энергии, Гкал	Количество потребленного теплоносителя, т	Время наработки прибора учёта, ч	Показания, Гкал	Показания, м3
5.10.2024	26.10.2024	25.11.2024	15897	СТП944	Екатеринбург г, Трактористов пер, д. 4	ЦО+ГВС	267,0876	0,0000	744,00	1179,643	306,500
За период платной работы (1С):							266,8399	0,0000	743,31		
За период бесплатной работы (1С):							0,2477				

причины перерасчёта

ГВ1, (ЦО+ГВС)

1.6 - Неполное время наработки (Тнар < 24)

1.14 - Обнуление dV

ГВ2, (ГВС)

2.6 - Неполное время наработки (Тнар < 24)

личество часов, рассчитанных по среднему: 0,69

личество часов, по которым не удалось произвести расчёт по среднему: 0,00

итущая: НС до 15 суток

зсчёт: Qрасч = Qфакт + (Qфакт / Тнар) * Тнар

dVрасч = dVфакт + (dVфакт / Тнар) * Тнар

Qрасч = 267,088 = 266,84 + (266,84 / 743,3) * 0,6900000000000001

dVрасч = 0 = 0 + (0 / 743,3) * 0,6900000000000001

отклонения Qфакт от Qср в периоде: 128%

отклонения от Q предыдущего периода: 3%

отклонения Q за аналогичный период прошлого года: 26%

отклонения dV за аналогичный период прошлого года: -100%

отклонения от Q предыдущего периода: (Qфакт/(Тнар - Тнар_пред - Тнар_пред)*коэф_та)/((Qпред/(Тнар_пред - Тнар_пред)*коэф_та)

отклонения Q за аналогичный период прошлого года: (Qфакт/(Тнар - Тнар_пред - Тнар_пред)*коэф_та)/((Qпред/(Тнар_пред - Тнар_пред)*коэф_та)

отклонения dV за аналогичный период прошлого года: (dVфакт/(Тнар - Тнар_пред - Тнар_пред))/((dVпред/(Тнар_пред - Тнар_пред))

отклонения от Q предыдущего периода: (267,087582193163/(744-0)-(173,7543/(720-0)*1,43971125964533))/(173,7543/(720-0)*1,43971125964533)

отклонения Q за аналогичный период прошлого года: (267,087582193163/(744-0)-(227,17/(744-0)*0,9339093015012))/(227,17/(744-0)*0,9339093015012)

отклонения dV за аналогичный период прошлого года: (0/(744-0)-(0,5253/(744-0)))/(0,5253/(744-0))

представитель абонента

(Должность, Фамилия И.О.)

(Подпись)

представитель теплосети

(Должность, Фамилия И.О.)

(Подпись)



АО «Энергосбыт Плюс»
Матушкин Кирилл Олегович
26.11.2024 11:51:32

Статус УУ:

дата начала: 05.03.2024 0:00:00

примечания:

дата конца: 11.10.2027 0:00:00

статус: Допущен

Уважаемые жильцы!

Расчет по услуге «Отопление» в квитанциях за ноябрь 2024 года.

Данные о расходе теплоносителя

Месяц	Расход теплоносителя по карточкам УКУТ, Гкал	Расход теплоносителя по индивидуальным приборам учета, Гкал	Расход теплоносителя на отопление ОДН	Тариф, руб.
Ноябрь	254,05486	90,239085	163,815775	2482,54

Площадь офисов – 564,1 м2,

Площадь жилых помещений – 15033,75 м2

Согласно Постановлению Правительства РФ №354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» расчет платы по услуге «Отопление» с 01.01.2019 года проводится в соответствии с пунктом 3(1) размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором хотя бы одно, но не все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии, согласно пунктам 42(1) и 43 Правил определяется по формуле 3(1):

$$P_i = \left(V_i + \frac{S_i \times (V^d - \sum V_i)}{S^{об}} \right) \times T^T,$$

где:

V_i - объем (количество) потребленной за расчетный период тепловой энергии, приходящийся на i-е помещение (жилое или нежилое) в многоквартирном доме и определенный в i-м помещении (жилом или нежилом), оборудованном индивидуальным и (или) общим (квартирным) приборами учета, при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода на основании показаний индивидуального и (или) общего (квартирного) прибора учета, при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление, полученного на основании показаний индивидуального и (или) общего (квартирного) прибора учета за предыдущий год, а в i-м помещении (жилом или нежилом) в многоквартирном доме, не оборудованном индивидуальным и (или) общим (квартирным) приборами учета, - исходя из площади такого помещения по формуле 3(7);

S_i - общая площадь i-го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном доме;

V^d - объем (количество) потребленной за расчетный период в многоквартирном доме тепловой энергии, определенный при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода на основании показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, а при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме на основании показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии за предыдущий год;

$S^{об}$ - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

T^T - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

№	Объем
1	0,081700
2	0,439460
3	0,528692
4	0,860860
5	0,566629
6	0,980400
7	
8	0,009460
9	0,086000
10	1,157000
11	0,420174
12	0,860000
13	0,518580
14	
15	
16	
17	0,583080
18	
19	0,594117
20	
21	0,738740
22	0,738000
23	0,324000
24	
25	1,010489
26	
27	0,460100
28	0,640700
29	0,951160
30	0,817758
31	0,426198
32	0,423120
33	0,364452
34	0,067940
35	0,807216
36	0,422433
37	0,071380
38	0,362193
39	0,100000
40	0,965668
41	0,430860
42	0,514299
43	0,303000
44	
45	-0,746485
46	1,188520
47	0,823880
48	
49	0,595623
50	0,057620
51	0,948027
52	
53	0,594117
54	0,789897
55	2,116735
56	0,384420
57	0,401620
58	0,012900
59	1,349000
60	0,860000
61	0,323790
62	0,602000
63	1,389760
64	0,429210
65	0,740460
66	
67	0,383560
68	0,597700
69	0,411891
70	0,540654
71	0,269180
72	
73	0,803451
74	0,000086
75	0,572760

76	0,323790
77	0,542660
78	0,350020
79	0,420927
80	1,098000
81	-0,439070
82	-0,848820
83	0,891820
84	0,421680
85	
86	0,452000
87	0,007000
88	0,470420
89	0,666500
90	0,189200
91	0,064502
92	0,518064
93	0,716103
94	
95	0,503100
96	0,357675
97	-0,148268
98	0,017000
99	0,143620
100	0,382700
101	0,077400
102	0,516860
103	0,912460
104	0,820770
105	0,602000
106	0,246820
107	0,524600
108	0,615760
109	
110	0,350898
111	0,437000
112	0,519570
113	0,534920
114	0,516000
115	
116	0,082000
117	0,519570
118	0,838500
119	1,140000
120	0,347886
121	0,100000
122	0,518064
123	-2,350911
124	1,150000
125	0,482460
126	0,120400
127	
128	0,860000
129	1,172180
130	
131	
132	
133	1,039000
134	
135	0,187480
136	0,355180
137	-0,157697
138	-0,593719
139	0,776580
140	0,363699
141	0,369723
142	0,520323
143	0,860000
144	
145	0,515140
146	0,023220
147	0,427420
148	0,064446
149	
150	-0,418958
151	0,367464

152	0,239940
153	0,715350
154	
155	0,448920
156	0,370476
157	0,945140
158	0,664780
159	0,817758
160	0,353157
161	0,370476
162	0,528900
163	1,102520
164	0,483320
165	0,318200
166	0,368970
167	0,178880
168	2,805870
169	0,433440
170	0,442900
171	0,215000
172	0,006794
173	0,417100
174	0,825288
175	0,415380
176	0,051600
177	0,527100
178	1,727740
179	0,823029
180	0,356169
181	0,784320
182	0,686736
183	0,860000
184	0,627249
185	0,748200
186	0,063640
187	0,515805
188	0,724980
189	0,619200
190	
191	0,516558
192	1,092000
193	0,428000
194	0,166840
195	
196	
197	0,521829
198	0,013554
199	0,013554
200	
201	0,423939
202	
203	
204	
205	0,231924
206	0,197286
207	0,368970
208	1,439640
209	0,448035
210	1,588420
211	0,979540
212	0,703302
ИТОГО	90,239085