

Уважаемые жильцы!

- В многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором не все жилые помещения или нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению в помещении определяется из показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии.

Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее Постановление) регламентируется начисление платы за коммунальную услугу «Отопление».

Согласно Постановлению, оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется одним из двух способов – в течение отопительного периода, либо равномерно в течение календарного года. В муниципальном образовании г.Екатеринбург, начисления платы осуществляется в течение отопительного периода.

При расчете платы, учитывается наличие или отсутствие коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, а также оснащенность жилых или нежилых помещений в многоквартирном доме индивидуальными приборами учета тепловой энергии:

Расчет по услуге «Отопление» в квитанциях за Январь 2025 года по Белинского 222

Данные о расходе теплоносителя

Месяц	Расход теплоносителя по карточкам УКУТ, Гкал	Тариф, руб.
Январь	565,73	2482,54

Расход теплоносителя за период с 24.12.2024 по 25.01.2025, отражен в карточках за декабрь, январь 2024 года.

Площадь офисов – 6414,44 м2,

Площадь жилых помещений (1-306) – 21829,9 м2

Общая площадь жилых и нежилых помещений: $6414,44 + 21829,9 = 28244,34$ м2

Вычислим расход теплоносителя по Отоплению на 1 м2 площади:

$565,73 / 28244,34 \text{ м}^2 \approx 0,02003$ Гкал на 1 м2

Пример расчета для помещения площадью 103,0 м2.

Расчет платы по строке «Отопление»: $0,02003 \text{ Гкал} * 103,0 \text{ м}^2 \approx 2,06309$ Гкал

$2,06309 \text{ Гкал} * 2482,54 \text{ руб.} = 5121,70 \text{ руб.}$

Отчет о суточных параметрах
(26.12.2024 0:00:00 - 25.01.2025 0:00:00)

Объект: Свердловская обл, Екатеринбург г, Белинского ул, д. 222 (ТСК "Созвездие-1")
Прибор: СПТ944 (под. 1) Заводской номер: 10773
Точка измерения: ТВ1 (под. 1 СПЗ); Ресурс: ТС

Схема измерений: СП=3

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	P1	P2	P3	Qv	Qg	tx	txv	Траб	Тнар	NS
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	МПа	МПа	МПа	г/кал	г/кал	°C	МПа	ч	ч	
26.12.2024	89.30	54.25	36.12	35.06	162.70	159.10	0.00	157.21	156.94	0.00	0.17	0.91	0.68	0.40	5.527	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
27.12.2024	87.15	52.99	35.61	34.16	158.30	154.90	0.00	153.16	152.87	0.00	0.19	0.92	0.67	0.40	5.238	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
28.12.2024	80.30	52.75	35.67	27.54	190.80	187.50	0.01	185.45	185.09	0.00	0.20	0.87	0.68	0.40	5.142	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
29.12.2024	82.18	53.40	35.44	28.78	187.90	184.40	0.00	182.42	181.96	0.00	0.25	0.88	0.67	0.40	5.241	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
30.12.2024	85.90	53.47	36.71	32.43	171.60	167.90	0.00	166.18	165.68	0.00	0.30	0.87	0.67	0.40	5.403	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
31.12.2024	83.47	52.10	32.48	31.37	165.20	162.00	0.01	160.23	159.95	0.01	0.18	0.89	0.69	0.40	5.036	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
01.01.2025	82.97	53.09	32.13	29.88	174.60	171.40	0.00	169.42	169.16	0.00	0.15	0.89	0.69	0.40	5.074	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
02.01.2025	85.57	54.15	31.24	31.42	177.70	174.40	0.00	172.14	172.03	0.00	0.06	0.90	0.69	0.40	5.397	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
03.01.2025	76.30	50.17	31.97	26.13	174.90	172.30	0.01	170.39	170.25	0.01	0.08	0.88	0.68	0.40	4.475	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
04.01.2025	74.63	48.72	30.59	25.91	168.40	166.10	0.00	164.28	164.26	0.00	0.01	0.90	0.68	0.40	4.246	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
05.01.2025	74.79	49.25	30.62	25.53	177.60	174.90	0.00	173.23	172.92	0.00	0.18	0.88	0.69	0.40	4.420	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
06.01.2025	83.90	53.25	32.14	30.64	182.10	178.80	0.00	176.63	176.45	0.00	0.10	0.89	0.69	0.40	5.351	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
07.01.2025	92.39	56.15	32.68	36.24	173.20	169.50	0.00	167.00	167.04	0.00	-0.03	0.88	0.68	0.40	5.833	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
08.01.2025	91.70	54.84	31.67	36.87	164.00	160.40	0.00	158.18	158.16	0.00	0.01	0.89	0.67	0.40	4.493	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
09.01.2025	80.09	49.30	32.18	30.79	149.90	147.30	0.01	145.71	145.61	0.01	0.06	0.93	0.67	0.40	4.596	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
10.01.2025	75.24	50.55	36.04	24.69	189.80	187.00	0.01	185.08	184.78	0.01	0.16	0.90	0.70	0.40	4.565	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
11.01.2025	75.19	50.77	29.91	24.41	192.40	189.70	0.00	187.62	187.42	0.00	0.11	0.90	0.69	0.40	4.178	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
12.01.2025	74.84	47.88	30.26	26.96	158.80	156.20	0.00	154.89	154.53	0.00	0.23	0.92	0.69	0.40	4.838	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
13.01.2025	78.43	51.42	30.88	27.02	183.90	180.70	0.00	178.98	178.49	0.00	0.28	0.91	0.70	0.40	4.753	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
14.01.2025	78.63	50.98	31.04	27.65	176.50	173.40	0.00	171.75	171.30	0.00	0.26	0.93	0.69	0.40	5.221	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
15.01.2025	82.63	53.34	31.08	29.28	184.30	181.00	0.00	178.89	178.61	0.00	0.16	0.93	0.68	0.40	5.065	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
16.01.2025	88.13	51.10	30.96	37.03	142.30	139.50	0.00	137.62	137.80	0.00	-0.13	0.97	0.67	0.40	5.920	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
17.01.2025	93.39	56.18	31.69	37.22	164.50	160.70	0.00	158.49	158.37	0.00	0.08	0.92	0.68	0.40	5.031	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
18.01.2025	94.06	57.26	31.21	36.80	170.70	166.90	0.00	164.38	164.36	0.00	0.01	0.92	0.68	0.40	6.031	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
19.01.2025	87.47	52.75	29.93	34.73	155.40	152.30	0.00	150.31	150.33	0.00	-0.01	0.93	0.68	0.40	5.248	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
20.01.2025	86.94	52.30	31.09	34.64	150.60	147.60	0.00	145.76	145.72	0.00	0.23	0.89	0.67	0.40	6.498	0.000	0.00	0.00	24.0	16.4	
21.01.2025	98.76	59.90	33.47	38.86	173.50	168.90	0.00	166.51	166.14	0.00	0.27	0.85	0.68	0.40	8.207	0.000	0.00	0.00	24.0	0.0	
22.01.2025	107.65	66.82	33.22	40.82	211.30	205.00	0.00	201.40	200.85	0.00	0.20	0.90	0.68	0.40	7.377	0.000	0.00	0.00	24.0	0.0	
23.01.2025	106.58	63.12	30.60	43.45	177.80	172.40	0.01	169.60	169.25	0.00	0.16	0.92	0.68	0.40	6.349	0.000	0.00	0.00	24.0	0.0	
24.01.2025	96.03	57.61	32.70	38.42	170.40	166.10	0.01	163.82	163.56	0.01	0.16	0.92	0.68	0.40	6.330	0.000	0.00	0.00	24.0	0.0	
25.01.2025	94.66	57.09	35.13	37.56	174.60	170.50	0.02	168.06	167.94	0.02	0.07	0.90	0.68	0.40	6.330	0.001	0.00	0.00	24.0	0.0	
Средние:	86.11	53.77	32.47	32.33	---	---	---	---	---	---	0.13	0.90	0.68	0.40	---	---	0.00	0.00	---	---	
Итого:	---	---	---	---	5355.70	5248.80	0.09	5184.77	5177.82	0.09	---	---	---	---	167.142	0.003	---	---	744.0	616.4	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Qv	Qg	Траб	Тнар
	м3	м3	м3	т	т	т	г/кал	г/кал	ч	ч
25.12.2024	20435.70	20179.90	2.50	19924.07	19897.74	2.47	408.063	0.135	4210.1	3975.5
25.01.2025	25791.40	25428.70	2.59	25108.85	25075.56	2.56	575.205	0.138	4954.1	4591.9
Итого:	5355.70	5248.80	0.09	5184.77	5177.82	0.09	167.142	0.003	744.0	616.4

Представитель абонента

Представитель энергопоставляющей организации

Объект: Свердловская обл, Екатеринбург г, Белинского ул, д. 222 (ТСК "Созвездие-1")
Прибор: СПТ1944 (под. 2) Заводской номер: 10793
Точка измерения: ТВ1 (под. 2 СТ3), Ресурс: ТС

2025

Схема измерений: С1=3

Дата	t1 °C	t2 °C	t3 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	%	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	Qiv Гкал	Qg Гкал	tвв °C	Pвв МПа	Tраб ч	Тнар ч	NS	
26.12.2024	89.97	53.87	32.81	36.10	250.90	244.60	0.04	242.32	241.32	0.04	0.41	0.97	0.69	0.40	8.777	0.001	0.00	1.00	24.0	24.0		
27.12.2024	87.77	53.01	31.36	34.76	240.10	234.40	0.07	232.22	231.35	0.07	0.38	0.97	0.68	0.40	8.114	0.003	0.00	1.00	24.0	24.0		
28.12.2024	80.82	50.83	31.94	29.98	268.10	262.60	0.07	260.51	259.45	0.07	0.41	0.94	0.69	0.40	7.853	0.003	0.00	1.00	24.0	24.0		
29.12.2024	82.79	51.86	30.69	30.93	270.40	265.20	0.03	262.42	261.89	0.03	0.20	0.95	0.70	0.40	8.120	0.001	0.00	1.00	24.0	24.0		
30.12.2024	86.52	53.87	31.23	32.65	271.70	265.90	0.04	263.02	262.33	0.04	0.26	0.93	0.68	0.40	8.617	0.001	0.00	1.00	24.0	24.0		
31.12.2024	84.07	52.33	33.49	31.74	263.90	258.50	0.03	255.87	255.20	0.03	0.26	0.94	0.70	0.40	8.133	0.001	0.00	1.00	24.0	24.0		
01.01.2025	83.51	53.12	32.68	30.39	267.10	261.70	0.03	259.09	258.28	0.03	0.31	0.95	0.70	0.40	7.892	0.001	0.00	1.00	23.9	23.9		
02.01.2025	86.12	54.49	33.25	31.63	273.90	268.10	0.03	265.23	264.42	0.03	0.30	0.96	0.69	0.40	8.407	0.001	0.00	1.00	24.0	24.0		
03.01.2025	76.60	50.13	34.16	26.46	267.50	262.70	0.07	260.57	259.60	0.07	0.37	0.94	0.69	0.40	6.950	0.003	0.00	1.00	24.0	24.0		
04.01.2025	75.13	49.58	32.38	25.55	272.50	267.90	0.04	265.76	264.83	0.03	0.35	0.96	0.69	0.40	6.796	0.001	0.00	1.00	24.0	24.0		
05.01.2025	75.24	49.63	32.53	25.60	280.70	275.90	0.04	273.73	272.73	0.04	0.36	0.95	0.69	0.40	7.013	0.001	0.00	1.00	24.0	24.0		
06.01.2025	84.73	54.24	37.03	30.49	291.10	285.00	0.12	282.19	281.14	0.11	0.37	0.95	0.70	0.40	8.367	0.005	0.00	1.00	24.0	24.0		
07.01.2025	93.02	57.43	35.16	35.59	276.70	269.90	0.04	266.68	265.81	0.04	0.33	0.95	0.69	0.40	9.480	0.002	0.00	1.00	24.0	24.0		
08.01.2025	92.56	50.34	34.35	42.23	199.90	194.70	0.07	192.69	192.37	0.07	0.17	0.94	0.69	0.40	8.137	0.003	0.00	1.00	24.0	24.0		
09.01.2025	79.85	50.56	33.91	29.29	219.40	215.20	0.07	213.30	212.61	0.07	0.32	0.97	0.68	0.40	6.287	0.003	0.00	1.00	24.0	24.0		
10.01.2025	75.70	55.73	35.92	19.97	336.30	331.20	0.04	327.85	326.45	0.03	0.43	0.98	0.70	0.40	6.572	0.001	0.00	1.00	24.0	24.0		
11.01.2025	75.64	55.39	33.46	20.25	351.30	346.10	0.03	342.50	341.22	0.03	0.38	0.97	0.70	0.40	6.970	0.001	0.00	1.00	24.0	24.0		
12.01.2025	75.34	53.79	35.15	21.55	313.90	309.20	0.04	306.08	305.04	0.03	0.34	0.97	0.69	0.40	6.605	0.001	0.00	1.00	24.0	24.0		
13.01.2025	78.92	50.74	35.83	28.18	280.30	275.50	0.03	272.72	272.21	0.03	0.19	0.97	0.71	0.40	7.686	0.001	0.00	1.00	24.0	24.0		
14.01.2025	79.13	50.40	35.37	28.73	263.40	259.00	0.03	256.24	255.94	0.03	0.11	1.00	0.70	0.40	7.380	0.001	0.00	1.00	24.0	24.0		
15.01.2025	83.15	51.79	34.80	31.36	258.50	253.70	0.07	250.83	250.55	0.07	0.11	0.99	0.69	0.40	7.883	0.003	0.00	1.00	24.0	24.0		
16.01.2025	89.03	54.70	36.55	34.33	241.00	235.90	0.04	232.93	232.65	0.03	0.12	1.01	0.68	0.40	8.006	0.001	0.00	1.00	24.0	24.0		
17.01.2025	94.09	57.45	38.84	36.64	247.90	242.20	0.04	238.73	238.53	0.03	0.08	0.97	0.69	0.40	8.770	0.002	0.00	1.00	24.0	24.0		
18.01.2025	94.79	57.78	38.47	37.01	247.90	242.30	0.04	238.60	238.59	0.04	0.01	0.98	0.69	0.40	8.859	0.002	0.00	1.00	24.0	24.0		
19.01.2025	88.20	54.79	38.14	33.40	247.30	242.20	0.07	239.08	238.83	0.07	0.11	0.98	0.68	0.40	8.045	0.003	0.00	1.00	24.0	24.0		
20.01.2025	87.74	55.44	38.12	32.30	247.40	242.70	0.03	239.31	239.27	0.03	0.02	1.01	0.67	0.40	7.762	0.001	0.00	1.00	24.0	24.0		
21.01.2025	99.19	59.73	35.90	39.46	246.00	239.80	0.04	236.03	235.90	0.04	0.06	0.97	0.68	0.40	9.319	0.002	0.00	1.00	24.0	24.0		
22.01.2025	108.38	63.32	37.49	45.07	261.30	253.40	0.04	248.92	248.80	0.03	0.05	0.93	0.69	0.40	11.271	0.002	0.00	1.00	24.0	24.0		
23.01.2025	107.31	62.96	41.99	44.35	248.60	241.00	0.15	237.02	236.68	0.14	0.14	0.96	0.68	0.40	10.602	0.008	0.00	1.00	24.0	24.0		
24.01.2025	96.85	57.54	29.96	39.31	280.50	272.70	0.00	269.51	268.53	0.00	0.36	0.98	0.68	0.40	10.679	0.000	0.00	1.00	24.0	24.0		
25.01.2025	95.38	57.54	35.63	37.84	291.60	283.90	0.03	280.54	279.58	0.03	0.34	0.97	0.68	0.40	10.652	0.001	0.00	1.00	24.0	24.0		
Средние:	86.69	54.34	34.79	32.36	---	---	---	---	---	---	0.25	0.97	0.69	0.40	256.206	0.063	0.00	1.00	---	---		
Итого:	---	---	---	---	8277.10	8103.10	1.49	8012.49	7992.10	1.47	---	---	---	---	---	---	---	---	---	743.9	616.8	

Дата	V1		V2		V3		M1		M2		M3		Qiv		Qg		Траб		Тнар	
	м3	м3	м3	м3	м3	м3	т	т	т	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч	ч	ч
25.12.2024	24045.80	25841.70	9.52	23412.24	25518.44	9.43	601.425	0.398	4209.9	3100.2										
25.01.2025	32322.90	33944.80	11.00	31424.73	33510.54	10.91	857.631	0.460	4953.8	3717.0										
Итого:	8277.10	8103.10	1.49	8012.49	7992.10	1.47	256.206	0.063	743.9	616.8										

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(26.12.2024 0:00:00 - 25.01.2025 0:00:00)

Объект: Свердловская обл, Екатеринбург г, Белинского ул, д. 222 (ГТСК "Созвездие-1")
Прибор: СП1944 (под. 3) Заводской номер: 10796
Точка измерения: ТВ1 (под. 3 СП3); Ресурс: ТС

30P

Схема измерений: СП=3

Дата	t1		t2		t3		dt		V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	P1	P2	P3	Qty	Qg	tba	Pbs	Tpa6	Thap	NS
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	M3	M3	M3	t	t	t	t	MПа	MПа	MПа	tкан	tкан	°C	MПа	ч	ч	
26.12.2024	90.61	64.52	41.59	26.08	189.90	192.40	0.09	183.32	188.78	0.09	-2.93	0.97	0.69	0.40	4.804	0.004	0.00	0.00	24.0	24.0	0.00	0.00	24.0	24.0	
27.12.2024	88.49	63.54	44.74	24.95	193.50	196.20	0.29	187.05	192.60	0.29	-2.92	0.97	0.68	0.40	4.714	0.013	0.00	0.00	24.0	24.0	0.00	0.00	24.0	24.0	
28.12.2024	81.40	58.94	44.34	22.45	194.00	197.20	0.25	188.43	194.06	0.24	-2.94	0.95	0.69	0.40	4.263	0.011	0.00	0.00	24.0	24.0	0.00	0.00	24.0	24.0	
29.12.2024	83.39	60.11	44.03	23.29	200.00	203.30	0.39	194.02	199.94	0.39	-3.01	0.95	0.69	0.40	4.547	0.018	0.00	0.00	24.0	24.0	0.00	0.00	24.0	24.0	*
30.12.2024	87.10	62.28	46.99	24.82	201.10	204.00	0.44	194.60	200.40	0.43	-2.93	0.94	0.67	0.40	4.859	0.021	0.00	0.00	24.0	24.0	0.00	0.00	24.0	24.0	
31.12.2024	84.62	60.90	45.82	23.72	197.50	200.60	0.42	191.42	197.20	0.41	-2.97	0.95	0.69	0.40	4.583	0.019	0.00	0.00	24.0	24.0	0.00	0.00	24.0	24.0	
01.01.2025	84.04	60.95	45.82	23.09	197.90	200.80	0.40	191.90	197.40	0.40	-2.82	0.96	0.70	0.40	4.461	0.018	0.00	0.00	24.0	24.0	0.00	0.00	24.0	24.0	
02.01.2025	86.67	62.85	45.47	23.81	204.60	207.30	0.16	198.05	203.58	0.16	-2.75	0.97	0.69	0.40	4.736	0.007	0.00	0.00	24.0	24.0	0.00	0.00	24.0	24.0	
03.01.2025	77.00	56.73	42.76	20.27	190.30	193.30	0.21	185.33	190.42	0.21	-2.71	0.95	0.69	0.40	3.803	0.009	0.00	0.00	24.0	24.0	0.00	0.00	24.0	24.0	
04.01.2025	75.56	55.99	40.82	19.56	190.90	194.00	0.23	186.13	191.20	0.23	-2.69	0.96	0.69	0.40	3.658	0.010	0.00	0.00	24.0	24.0	0.00	0.00	24.0	24.0	
05.01.2025	75.63	55.70	43.09	19.94	189.90	193.10	0.19	185.14	190.34	0.19	-2.77	0.96	0.69	0.40	3.712	0.008	0.00	0.00	24.0	24.0	0.00	0.00	24.0	24.0	
06.01.2025	85.27	61.63	39.88	23.63	206.50	209.40	0.08	200.10	205.80	0.08	-2.80	0.96	0.70	0.40	4.733	0.003	0.00	0.00	24.0	24.0	0.00	0.00	24.0	24.0	
07.01.2025	93.71	66.54	45.79	27.17	206.70	208.80	0.08	199.12	204.60	0.08	-2.74	0.95	0.69	0.40	5.428	0.004	0.00	0.00	24.0	24.0	0.00	0.00	24.0	24.0	
08.01.2025	93.23	65.73	45.03	27.51	199.40	201.20	0.28	192.11	197.26	0.28	-2.65	0.95	0.69	0.40	5.322	0.013	0.00	0.00	24.0	24.0	0.00	0.00	24.0	24.0	
09.01.2025	81.38	60.70	39.97	20.67	188.60	191.70	0.12	183.17	188.47	0.12	-2.85	0.98	0.67	0.40	3.842	0.005	0.00	0.00	24.0	24.0	0.00	0.00	24.0	24.0	
10.01.2025	75.96	56.35	46.31	19.61	179.20	182.90	0.15	174.67	180.22	0.14	-3.13	0.98	0.70	0.40	3.448	0.007	0.00	0.00	24.0	24.0	0.00	0.00	24.0	24.0	
11.01.2025	75.96	56.26	34.77	19.71	202.90	207.30	0.02	191.78	204.28	0.02	-3.24	0.97	0.70	0.40	3.910	0.001	0.00	0.00	24.0	24.0	0.00	0.00	24.0	24.0	
12.01.2025	75.73	56.04	43.34	19.69	196.10	200.30	0.37	191.17	197.40	0.37	-3.21	0.98	0.69	0.40	3.796	0.016	0.00	0.00	24.0	24.0	0.00	0.00	24.0	24.0	
13.01.2025	79.39	58.78	43.95	20.62	220.20	224.80	0.28	214.18	221.25	0.28	-3.25	0.98	0.71	0.40	4.439	0.012	0.00	0.00	24.0	24.0	0.00	0.00	24.0	24.0	
14.01.2025	79.64	59.85	41.02	19.78	214.60	218.60	0.08	208.69	215.02	0.08	-2.99	1.00	0.70	0.40	4.158	0.003	0.00	0.00	24.0	24.0	0.00	0.00	24.0	24.0	
15.01.2025	83.70	61.35	41.38	22.35	215.60	218.70	0.08	209.12	214.95	0.08	-2.75	1.00	0.69	0.40	4.700	0.003	0.00	0.00	24.0	24.0	0.00	0.00	24.0	24.0	
16.01.2025	89.80	65.40	43.05	24.40	202.00	204.90	0.06	195.13	200.95	0.06	-2.94	1.01	0.68	0.40	4.779	0.003	0.00	0.00	24.0	24.0	0.00	0.00	24.0	24.0	
17.01.2025	94.83	67.92	48.63	26.91	206.80	209.90	0.27	199.05	205.56	0.27	-3.22	0.98	0.69	0.40	5.394	0.013	0.00	0.00	24.0	24.0	0.00	0.00	24.0	24.0	
18.01.2025	94.83	68.83	48.06	26.66	212.80	215.80	0.28	204.72	211.22	0.28	-3.13	0.99	0.69	0.40	5.496	0.014	0.00	0.00	24.0	24.0	0.00	0.00	24.0	24.0	
19.01.2025	88.87	63.89	45.87	24.98	189.50	192.60	0.30	183.11	189.01	0.29	-3.17	0.98	0.68	0.40	4.624	0.014	0.00	0.00	24.0	24.0	0.00	0.00	24.0	24.0	
20.01.2025	88.51	64.80	37.59	23.71	196.40	199.60	0.02	189.88	195.81	0.02	-3.08	1.02	0.67	0.40	4.523	0.001	0.00	0.00	24.0	24.0	0.00	0.00	24.0	17.4	
21.01.2025	100.15	70.93	42.02	29.22	204.00	206.80	0.07	195.60	202.17	0.07	-3.30	0.97	0.68	0.40	5.715	0.004	0.00	0.00	24.0	24.0	0.00	0.00	24.0	0.0	
22.01.2025	109.18	76.04	53.20	33.13	228.60	230.30	0.54	217.64	224.45	0.53	-3.08	0.94	0.69	0.40	7.281	0.029	0.00	0.00	24.0	24.0	0.00	0.00	24.0	0.0	
23.01.2025	107.98	74.68	49.14	33.30	210.80	212.40	0.17	200.86	207.17	0.17	-3.09	0.96	0.68	0.40	6.755	0.009	0.00	0.00	24.0	24.0	0.00	0.00	24.0	0.0	
24.01.2025	97.05	72.50	50.07	24.55	232.10	235.10	0.22	222.98	229.48	0.21	-2.88	0.98	0.68	0.40	5.406	0.011	0.00	0.00	24.0	24.0	0.00	0.00	24.0	0.0	
25.01.2025	95.93	68.20	46.46	27.73	203.30	205.60	0.27	195.51	201.31	0.27	-2.92	0.97	0.68	0.40	5.467	0.013	0.00	0.00	24.0	24.0	0.00	0.00	24.0	0.0	
Среднее:	87.30	63.19	44.23	24.11	6265.70	6358.90	6.78	6059.97	6242.36	6.71	-2.96	0.97	0.69	0.40	147.356	0.313	0.00	0.00	744.0	744.0	0.00	0.00	617.4		
Итого:	87.30	63.19	44.23	24.11	6265.70	6358.90	6.78	6059.97	6242.36	6.71	-2.96	0.97	0.69	0.40	147.356	0.313	0.00	0.00	744.0	744.0	0.00	0.00	617.4		

Дата	V1		V2		V3		M1	M2	M3	Qiv	Qg	Траб	Тнар
	М3	М3	М3	М3	М3	М3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25.12.2024	14652.10	14786.40	16.69	14252.35	14585.50	16.53	361.547	0.737	4211.4	3899.8			
25.01.2025	20917.80	21145.30	23.47	20312.33	20827.86	23.24	508.903	1.051	4955.4	4517.1			
Итого:	6265.70	6358.90	6.78	6059.97	6242.36	6.71	147.356	0.313	744.0	617.4			

Представитель абонента

Представитель энергопоставляющей организации

107

Екатеринбург г, Белинского ул, д. 222 (ООО "УК "Созвездие")
МКД, расчетная температура воздуха в здании: 18,01 °C
СПТ944, SN: 10773, TB1; dtMin = 3 °C
отстаёт на 2 мин. Допустимое отклонение
у-утз, ОДПУ в МКД Система ГВС: Открытая
ЦО+ГВС Q_{гвс} = 0,124526 Гкал/ч

$dQ =$	0,0000
--------	--------

Дата испытаний	Начало периода показаний	Конец периода показаний	Заводской номер прибора учёта	Тип прибора учёта	Адрес объекта (оправочник)	Вид нагрузки	Количество потребленной тепловой энергии, Гкал	Количество потребленной тепловой энергии, т	Время работы прибора учёта, ч	Показания, Гкал	Показания, т
5.11.2024	26.11.2024	25.12.2024	10773	СПТ944	Екатеринбург г, Белинского ул, д. 222	ЦО+ГВС	164,8564	0,0000	720,00	408,063	26,328
За период штатной работы (1С):							164,8564	0,0000	720,00		
За период избыточной работы (1С):											

Статусы УУ:
 дата начала: 07.06.2024 0:00:00
 дата конца: 09.02.2025 0:00:00
 статус: Допущен

АО «Энергосбыт Плюс»
Матушкин Кирилл Олегович
26.12.2024 10:48:55

Ведомость о принятой тепловой энергии абонента

Объект: Екатеринбург г, Белинского ул, д. 222 (ООО "ЖК "Созвездие")
Ип объекта: МКД, расчетная температура воздуха в здании: 18,01 °C
Исполнитель: СТП944, SN: 10793, TBI: dMin = 3 °C
Дата на приборе: отстает на 4 мин. Допустимое отклонение времени: 1ч, 1мин.
Ид ресурса: УУТЗ, ОДПУ в МКД Система ГВС: Открытая Схема ГВС: Тупиковая
Ид нагрузки: ЦО+ГВС Qгис = 0,124526Гкал/ч

Дата	Температура, °C			Объем, м3			Масса, т					Кол-во теплоты, Гкал		Тнар, ч	Трасч, ч	Тэл, ч	Тф, ч	Причина перерасч.	Режим работы
	t1	t2	dt	V1	V2	dV	M1	M2	%	dM	dMрасч	Qфакт.	Qрасч.						
26.11.2024	80,86	50,45	30,42	238,60	233,50	5,100	231,86	230,74	-0,48	1,119	0,0000000	7,065	7,0654100	24,00	24,00				Зима
27.11.2024	84,09	51,70	32,39	224,30	219,10	5,200	217,50	216,39	0,52	1,119	0,0000000	7,063	7,0625100	24,00	24,00				Зима
28.11.2024	84,50	52,18	32,32	223,40	218,20	5,200	216,58	215,45	0,52	1,132	0,0000000	7,011	7,0109800	24,00	24,00				Зима
29.11.2024	85,56	52,80	32,76	237,10	231,70	5,400	229,70	228,71	0,43	0,982	0,0000000	7,543	7,5430100	24,00	24,00				Зима
30.11.2024	81,69	50,92	30,77	230,20	225,10	5,100	223,54	222,38	0,52	1,165	0,0000000	6,909	6,9088500	24,00	24,00				Зима
01.12.2024	76,74	48,44	28,30	229,00	224,60	4,400	223,10	222,14	0,43	0,965	0,0000000	6,323	6,3227200	24,00	24,00				Зима
02.12.2024	75,58	48,06	27,52	231,90	227,50	4,400	226,09	225,05	0,46	1,037	0,0000000	6,243	6,2426200	24,00	24,00				Зима
03.12.2024	70,68	46,37	24,32	237,80	233,60	4,200	232,49	231,25	0,53	1,233	0,0000000	5,720	5,7203500	24,00	24,00				Зима
04.12.2024	72,87	46,34	26,53	245,70	240,90	4,800	238,95	238,51	0,60	1,445	0,0000000	6,400	6,3998200	24,00	24,00				Зима
05.12.2024	77,47	47,22	30,26	220,20	215,40	4,800	214,44	213,16	0,60	1,281	0,0000000	6,477	6,4767400	24,00	24,00				Зима
06.12.2024	85,41	50,53	34,89	221,80	216,30	5,500	214,91	213,75	0,54	1,163	0,0000000	7,490	7,4899900	24,00	24,00				Зима
07.12.2024	91,14	52,62	38,51	225,40	219,20	6,200	217,51	216,39	0,52	1,124	0,0000000	8,390	8,3898400	24,00	24,00				Зима
08.12.2024	93,07	54,41	38,65	252,80	245,80	7,000	243,62	242,44	0,49	1,181	0,0000000	9,404	9,4040600	24,00	24,00				Зима
09.12.2024	92,96	52,84	40,12	206,30	200,40	5,900	198,83	197,81	0,52	1,026	0,0000000	7,979	7,9785700	24,00	24,00				Зима
10.12.2024	85,44	49,91	35,53	210,10	204,90	5,200	203,53	202,52	0,50	1,010	0,0000000	7,249	7,2485900	24,00	24,00				Зима
11.12.2024	83,30	49,07	34,24	221,40	216,10	5,300	214,79	213,68	0,52	1,117	0,0000000	7,363	7,3633000	24,00	24,00				Зима
12.12.2024	81,98	48,78	33,20	208,40	203,70	4,700	202,35	201,44	0,45	0,912	0,0000000	6,734	6,7343000	24,00	24,00				Зима
13.12.2024	82,74	51,06	31,68	184,90	180,80	4,100	179,46	178,65	0,45	0,806	0,0000000	5,797	5,7967000	24,00	24,00				Зима
14.12.2024	96,80	55,73	41,07	227,80	221,20	6,300	218,71	218,05	0,30	0,660	0,0000000	8,960	8,9603600	24,00	24,00				Зима
15.12.2024	103,54	58,20	45,35	242,10	234,60	7,500	231,51	230,95	0,24	0,553	0,0000000	10,531	10,5310100	24,00	24,00				Зима
16.12.2024	97,36	55,84	41,52	230,80	224,20	6,600	221,67	220,96	0,32	0,707	0,0000000	9,274	9,2735300	24,00	24,00				Зима
17.12.2024	85,48	51,30	34,18	240,50	234,90	5,600	232,56	232,03	0,40	0,932	0,0000000	8,008	8,0083600	24,00	24,00				Зима
18.12.2024	86,93	52,02	34,91	254,00	248,20	5,800	245,83	245,09	0,30	0,747	0,0000000	8,578	8,5778100	24,00	24,00				Зима
19.12.2024	92,26	54,89	37,36	251,60	245,10	6,500	242,61	241,70	0,38	0,915	0,0000000	9,085	9,0853200	24,00	24,00				Зима
20.12.2024	96,72	56,12	40,60	263,60	256,30	7,300	253,39	252,59	0,31	0,795	0,0000000	10,293	10,2930900	24,00	24,00				Зима
21.12.2024	93,54	51,88	41,66	266,70	259,20	7,500	256,88	255,95	0,36	0,931	0,0000000	10,762	10,7619000	24,00	24,00				Зима
22.12.2024	82,08	46,84	35,25	271,40	265,30	6,100	263,47	262,57	0,34	0,895	0,0000000	9,340	9,3400400	24,00	24,00				Зима
23.12.2024	81,31	48,49	32,82	261,60	256,00	5,600	254,14	253,20	0,37	0,939	0,0000000	8,352	8,3523700	24,00	24,00				Зима
24.12.2024	87,26	51,90	35,36	245,90	240,10	5,800	237,95	237,11	0,35	0,842	0,0000000	8,417	8,4170800	24,00	24,00				Зима
25.12.2024	89,61	52,44	37,17	269,00	262,20	6,800	259,85	258,86	0,38	0,991	0,0000000	9,699	9,6991300	24,00	24,00				Зима
реднее	85,97	51,31	34,65						0,44										
того				7074,00	6904,10	169,900	6849,22	6819,50		29,721	0,0000	238,458	238,4585	720,00	720,00				
												dQ =	0,0000						

оказания в энергоснабжении

Дата предыдущих показаний	Начало периода показаний	Конец периода показаний	Заводской номер прибора учета	Тип прибора учета	Адрес объекта (справочно)	Вид нагрузки	Количество потребленной тепловой энергии, Гкал	Количество потребленного теплоносителя, т	Время наработки прибора учета, ч	Показания, Гкал	Показания, м3
5.11.2024	26.11.2024	25.12.2024	10793	СТП944	Екатеринбург г, Белинского ул, д. 222	ЦО+ГВС	238,4585	0,0000	720,00	601,425	-2106,195
За период штатной работы (10):							238,4585	0,0000	720,00		
За период нештатной работы (10):											

отклонения Qгис от Qср в периоде: 135%

отклонения от Q предыдущего периода: -3%

отклонения Q за аналогичный период прошлого года: -4%

отклонения от Q предыдущего периода: $(Q_{гис} - Q_{пред}) / (Q_{гис_пред} - Q_{гис_пред} * \text{коэф_та}})$ отклонения Q за аналогичный период прошлого года: $(Q_{гис} - Q_{пред}) / (Q_{гис_пред} - Q_{гис_пред} * \text{коэф_та}})$ отклонения от Q предыдущего периода: $(238,45846 / (720 - 0) - (203,9324 / (744 - 0) * 1,24464057217793)) / ((203,9324 / (744 - 0) * 1,24464057217793))$ отклонения Q за аналогичный период прошлого года: $(238,45846 / (720 - 0) - (314,5129 / (720 - 0) * 0,791958005215139)) / ((314,5129 / (720 - 0) * 0,791958005215139))$

представитель абонента

(Должность, Фамилия И.О.)

(Подпись)

представитель теплосети

(Должность, Фамилия И.О.)

(Подпись)



АО «Энергосбыт Плюс»
Матушкин Кирилл Олегович
26.12.2024 10:48:55

Статусы УУ:

дата начала: 07.08.2024 0:00:00

дата конца: 09.02.2025 0:00:00

статус: Допущен

примечание: 2024-СВФ_ДПУ-4751

3572

Екатеринбург г, Белинского ул, д. 222 (ООО "УК "Созвездие")
МКД, расчетная температура воздуха в здании: 18,01 °C
СПП944, SN: 10796, TBI; dtMin = 3 °C
отстаёт на 3 мин. Допустимое отклонение
у/т/з, ОДП/у в МКД Система ГВС: Открытая С
ЦО+ГВС Q_{гвс} = 0,124526 Гкал/ч

задания в энергобиллинг

За период штатной работы (IC):
За период нештатной работы (IC):

Юд. 3 СЛЗ. ТВ1. (ЦО+ГВС)

1.14 - Обычные dV

+ отклонения $Q_{\max}$ от $Q_{\text{ср}}$ в периоде: 132%

• отклонения от Q предыдущего периода: 2%

отклонения Q за аналогичный период прошлого года: -9%

отклонения от Q предыдущего периода: $(Q_{тек}/(Трасч - Токл) - Q_{пред}/(Трасч_пред - Токл_пред) * коэф_та) / (Q_{пред}/(Трасч_пред - Токл_пред) * коэф_та)$

отклонения Q за аналогичный период прошлого года: $(Q_{тек}/(Трасч - Токл) - Q_{пред}/(Трасч_{пред} - Токл_{пред}) * коэф_та) / (Q_{пред}/(Трасч_{пред} - Токл_{пред}) * коэф_та)$

• отклонения от Q предыдущего периода: $(143,96901/(720-0)-(117,5549/(744-0)*1,24464057217793)) / ((117,5549/(744-0)*1,24464057217793)$

отклонения Q за аналогичный период прошлого года: $(143,96901/(720-0)-(200,2167/(720-0)*0,791958005215139))/(200,2167/(720-0)*0,791958005215139)$

_____ (Подпись)

(Подпись) _____

АО «Энергосбыт Плюс»
Матушкин Кирилл Олегович
26.12.2024 10:48:55

Статусы УУ:

дата начала: 07.08.2024 0:00:00

дата конца: 09.02.2025 0:00:00

статус:	Допущен
---------	---------

примечание: 2024-СЭФ_ДЭУ-4751