

Уважаемые жильцы!

- В многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором не все жилые помещения или нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению в помещении определяется из показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии.

Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее Постановление) регламентируется начисление платы за коммунальную услугу «Отопление».

Согласно Постановлению, оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется одним из двух способов – в течение отопительного периода, либо равномерно в течение календарного года. В муниципальном образовании г.Екатеринбург, начисления платы осуществляется в течение отопительного периода.

При расчете платы, учитывается наличие или отсутствие коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, а также оснащенность жилых или нежилых помещений в многоквартирном доме индивидуальными приборами учета тепловой энергии:

Расчет по услуге «Отопление» в квитанциях за Март 2025 года по Ю.Фучика 7.

Данные о расходе теплоносителя

Месяц	Расход теплоносителя по карточкам УКУТ, Гкал	Тариф, руб.
Март	105,68	2482,54

Расход теплоносителя за период с 26.02.2025 по 25.03.2025, отражен в карточке за март 2025 года.

Площадь офисов – 363,00 м²,

Площадь жилых помещений (1-85) – 6158,6 м²

Общая площадь жилых и нежилых помещений: 363,0 + 6159,0 = 6521,6 м²

Вычислим расход теплоносителя по Отоплению на 1 м² площади:

$105,68 / 6521,6 \text{ м}^2 \approx 0,016205 \text{ Гкал на } 1 \text{ м}^2$

Пример расчета для помещения площадью 67,2 м².

Расчет платы по строке «Отопление»: $0,016205 \text{ Гкал} * 67,2 \text{ м}^2 \approx 1,088976 \text{ Гкал}$

$1,088976 \text{ Гкал} * 2482,54 \text{ руб.} = 2703,43 \text{ руб.}$

Отчет о случайных параметрах
(26.02.2025 0:00:00 - 25.03.2025 0:00:00)

Объект: Свердловская обл, Екатеринбург г, Юлиуса Фучика ул, д. 7 (ТСЖ "Созвездие-1")
Трибор: СПТ944 Заводской номер: 12509
Гонка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Хема измерений: СП=3

Дата	t1		t2		t3		dt		V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	P1	P2	P3	Qlv	Qg	tv	Ptv	Траб	Тнар	NS
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	°C	кгс/см2	ч	ч	
16.02.2025	85.32	55.44	23.57	29.88	161.40	155.53	0.00	156.35	153.31	0.00	1.96	9.29	6.45	6.27	4.704	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0					
17.02.2025	84.56	53.94	23.62	30.62	157.05	151.03	0.00	152.23	149.00	0.00	2.15	9.30	6.53	6.50	4.677	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0					
18.02.2025	86.42	55.15	23.63	31.27	157.85	151.97	0.00	152.83	149.83	0.00	1.98	9.39	6.51	6.45	4.763	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0					
11.03.2025	83.33	54.13	23.66	29.20	160.68	155.04	0.00	155.87	152.94	0.00	1.90	9.35	6.57	6.04	4.573	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0					
12.03.2025	83.19	53.75	23.71	29.44	166.83	160.96	0.00	161.86	158.81	0.00	1.91	9.37	6.48	6.19	4.780	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0					
13.03.2025	85.05	54.22	38.64	30.83	151.96	146.45	0.28	147.26	144.46	0.28	1.92	9.56	6.48	6.37	4.565	0.012	5.00	1.00	24.0	24.0					
14.03.2025	88.27	55.41	23.32	32.67	147.39	141.81	0.00	142.52	139.80	0.00	1.93	9.56	6.51	6.26	4.678	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0					
15.03.2025	88.21	55.37	23.45	32.84	150.13	144.64	0.00	145.17	142.59	0.00	1.80	9.54	6.52	6.35	4.768	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0					
16.03.2025	88.46	57.50	23.42	30.95	171.10	164.97	0.00	165.42	162.46	0.00	1.80	9.21	6.53	6.40	5.129	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0					
17.03.2025	91.31	57.51	23.56	33.81	157.55	151.22	0.00	152.03	148.92	0.00	2.07	9.43	6.47	6.33	5.130	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0					
18.03.2025	92.00	56.47	23.40	35.53	148.43	142.48	0.00	143.15	140.38	0.00	1.95	9.61	6.51	6.29	5.083	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0					
19.03.2025	93.27	57.89	23.42	35.38	154.45	148.47	0.00	148.80	146.17	0.00	1.78	9.43	6.45	6.12	5.286	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0					
0.03.2025	85.75	54.28	23.45	31.47	152.62	147.19	0.00	147.81	145.18	0.00	1.80	9.36	6.43	6.43	4.671	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0					
1.03.2025	82.44	54.33	23.45	28.11	166.84	161.12	0.00	161.95	158.92	0.00	1.89	9.31	6.52	6.65	4.560	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0					
2.03.2025	75.09	52.46	23.54	22.33	193.33	187.04	0.00	188.51	184.61	0.00	2.09	8.83	6.46	6.33	4.223	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0					
3.03.2025	70.53	50.40	23.78	20.12	184.12	178.44	0.00	180.05	176.33	0.00	2.09	9.07	6.44	6.28	3.644	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0					
4.03.2025	70.42	49.31	23.88	21.12	167.61	162.54	0.00	163.92	160.69	0.00	1.99	9.32	6.46	6.63	3.468	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0					
5.03.2025	70.42	50.93	24.15	19.50	163.79	159.12	0.00	160.19	157.19	0.00	1.89	9.85	6.17	6.34	3.133	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0					
6.03.2025	71.64	50.54	24.08	21.10	183.92	178.48	0.00	179.74	176.37	0.00	1.90	9.20	6.56	6.27	3.818	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0					
7.03.2025	71.51	50.02	24.03	21.49	176.72	171.28	0.00	172.71	169.28	0.00	2.00	9.13	6.52	6.39	3.726	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0					
8.03.2025	73.06	50.97	24.09	22.09	172.01	166.79	0.00	167.97	164.77	0.00	1.93	9.27	6.54	6.38	3.681	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0					
9.03.2025	75.85	51.60	24.20	24.25	167.30	162.14	0.01	163.09	160.13	0.01	1.83	9.63	6.42	6.25	3.959	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0					
10.03.2025	76.24	52.00	24.19	24.24	165.43	160.27	0.00	161.22	158.26	0.00	1.86	9.50	6.41	6.35	3.922	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0					
11.03.2025	77.64	52.99	24.00	24.65	174.11	168.54	0.22	169.53	166.34	0.22	1.90	9.34	6.48	6.36	4.185	0.004	5.00	1.00	24.0	24.0					
12.03.2025	78.51	52.89	23.86	25.63	167.48	161.93	0.35	162.99	159.83	0.35	1.96	9.45	6.51	6.40	4.197	0.007	5.00	1.00	24.0	24.0					
13.03.2025	78.78	52.95	23.84	25.83	163.87	158.29	0.09	159.44	156.22	0.09	2.04	9.36	6.47	6.47	4.113	0.002	5.00	1.00	24.0	24.0					
14.03.2025	75.85	52.41	24.00	23.44	175.54	169.93	0.00	171.12	167.77	0.00	1.98	9.27	6.52	6.46	4.026	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0					
15.03.2025	72.70	51.58	24.04	21.12	166.02	160.94	0.00	162.12	158.94	0.00	1.99	9.36	6.48	6.15	3.435	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0					
Среднее:	80.57	53.45	24.28	27.11	162.53	159.12	0.00	162.12	158.94	0.00	1.94	9.37	6.47	6.35	3.818	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0					
Итого:	4625.53	4468.61	0.95	4495.86	4409.48	0.95	1.94	9.37	6.47	6.35	120.894	0.025	672.0	672.0											

Дата	V1		V2		V3		M1	M2	M3	Qlv	Qg	Траб	Тнар
	м3	м3	м3	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
15.02.2025	94978.32	91039.97	466.76	92092.44	89886.92	457.43	2945.556	29.688	28077.2	24020.9			
15.03.2025	99603.85	95508.58	467.71	96588.30	94296.40	458.38	3066.450	29.713	28749.2	24692.9			
Итого:	4625.53	4468.61	0.95	4495.86	4409.48	0.95	120.894	0.025	672.0	672.0			

Представитель абонента

Представитель энергопоставляющей организации