

Уважаемые жильцы!

Расчет по услуге «Отопление» в квитанциях за Апрель 2025 года.

Данные о расходе теплоносителя

Месяц	Расход теплоносителя по карточкам УКУТ, Гкал	Расход теплоносителя по индивидуальным приборам учета, Гкал	Расход теплоносителя на отопление ОДН	Тариф, руб.
Апрель	64,81	39,71	25,1	2482,54

- Площадь офисов – 1 147,6 м²,
- Площадь жилых помещений – 10 696,6 м²

Согласно Постановлению Правительства РФ №354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» расчет платы по услуге «Отопление» с 01.01.2019 года проводится в соответствии с пунктом 3(3) Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета (распределителями) тепловой энергии, согласно пунктам 42(1) и 43 Правил определяется по формуле 3(3):

$$P_i = \left(V_i^n + V_i^{\text{одн}} \times \frac{S_i}{S_{\text{об}}} \right) \times T^T, \text{ где:}$$

V_i^n - объем (количество) потребленной за расчетный период в i -м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме тепловой энергии, определенный при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета в i -м жилом или нежилом помещении, а при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление в i -м жилом или нежилом помещении по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета за предыдущий год;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498)

$V_i^{\text{одн}}$ - объем (количество) тепловой энергии, предоставленный за расчетный период в многоквартирный дом, оборудованный коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, за исключением объема (количества) тепловой энергии, потребленного во всех жилых или нежилых помещениях в многоквартирном доме, который определяется по формуле:

$$V_i^{\text{одн}} = V^d - \sum_i V_i^n,$$

где V^d - объем (количество) потребленной за расчетный период в многоквартирном доме тепловой энергии, определенный при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного сезона по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, а при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета за предыдущий год;

S_i - общая площадь i -го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном доме;

$S_{\text{об}}$ - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

T^T - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расчет согласно формуле 3(3) Правил для помещения площадью 96,2 м2.

Расход теплоносителя по показаниям ИПУ равен 0,3 Гкал

$$P = ((0,3 + 96,2 * (64,81 - 39,71) / (1147,6 + 10696,6)) * 2482,54 \approx 1250,77 \text{руб.}$$

(При расчетах допускается погрешность в округлении чисел).

Данная сумма отражается в квитанции в строке отопление.

Юлиуса Фучика, дом 11 - Апрель 2025

Помещение	Объем
Кв. 1	0,528048
Кв. 2	0,254800
Кв. 3	0,558900
Кв. 4	0,253901
Кв. 5	0,000000
Кв. 6	0,146300
Кв. 7	0,000000
Кв. 8	0,064700
Кв. 9	0,254448
Кв. 10	-1,702000
Кв. 11	0,651300
Кв. 12	0,000000
Кв. 13	0,067100
Кв. 14	0,126400
Кв. 15	0,393900
Кв. 16	0,528048
Кв. 17	0,335100
Кв. 18	0,427363
Кв. 19	0,254448
Кв. 20	-0,130000
Кв. 21	0,526406
Кв. 22	0,060000
Кв. 23	0,178400
Кв. 24	0,141300
Кв. 25	0,142400
Кв. 26	0,000000
Кв. 27	0,414778
Кв. 28	0,465900
Кв. 29	0,000000
Кв. 30	0,569000
Кв. 31	0,530237
Кв. 32	0,181400
Кв. 33	-0,543000
Кв. 34	0,124800
Кв. 35	0,000000
Кв. 36	0,396173
Кв. 37	0,357900
Кв. 38	0,531878
Кв. 39	0,527501
Кв. 40	0,396720
Кв. 41	0,000000
Кв. 42	0,445100
Кв. 43	0,530237
Кв. 44	0,395626
Кв. 45	0,233800
Кв. 46	0,526406
Кв. 47	0,145900
Кв. 48	0,396173
Кв. 49	0,000000
Кв. 50	0,625200
Кв. 51	0,528595
Кв. 52	0,338000
Кв. 53	0,299200
Кв. 54	0,523123
Кв. 55	0,526954
Кв. 56	0,395626
Кв. 57	0,194400
Кв. 58	0,300000
Кв. 59	0,527501
Кв. 60	0,000000
Кв. 61	0,000000
Кв. 62	0,497405
Кв. 63	0,856500
Кв. 64	0,394531
Кв. 65	0,000000
Кв. 66	0,526954
Кв. 67	0,254200
Кв. 68	0,000000
Кв. 69	0,424627
Кв. 70	0,260500
Кв. 71	0,529142

Кв. 72	-1,059000
Кв. 73	0,000000
Кв. 74	0,199400
Кв. 75	0,082700
Кв. 76	0,378500
Кв. 77	0,003300
Кв. 78	0,000000
Кв. 79	0,424080
Кв. 80	0,391248
Кв. 81	0,531331
Кв. 82	0,862200
Кв. 83	0,252806
Кв. 84	0,281000
Кв. 85	0,391795
Кв. 86	0,615000
Кв. 87	0,506800
Кв. 88	0,000000
Кв. 89	0,220000
Кв. 90	0,391795
Кв. 91	0,331200
Кв. 92	-0,777000
Кв. 93	0,243000
Кв. 94	1,239000
Кв. 95	-1,727000
Кв. 96	0,000000
Кв. 97	0,045100
Кв. 98	0,250070
Кв. 99	0,135200
Кв. 99a	0,114000
Кв. 100	0,391248
Кв. 101	0,532973
Кв. 102	0,587146
Кв. 103	0,369144
Кв. 104	0,103300
Кв. 105	0,392342
Кв. 106	0,530784
Кв. 107	0,586598
Кв. 108	0,251712
Кв. 109	0,374000
Кв. 110	0,000000
Кв. 111	0,517600
Кв. 112	0,726000
Кв. 113	0,300000
Кв. 114	0,441590
Кв. 115	0,392890
Кв. 116	0,293500
Кв. 117	0,482100
Кв. 118	0,243100
Кв. 119	0,444874
Кв. 120	0,000000
Кв. 121	0,225000
Кв. 122	0,000000
Кв. 123	0,252259
Кв. 124	0,500000
Кв. 125	0,060000
Кв. 126	0,510500
Кв. 127	0,000000
Кв. 128	0,000000
Кв. 129	0,087200
Кв. 130	0,383400
Кв. 131	0,581100
Оф. 1/11	0,815328
Оф. 2/11	0,502877
Оф. 3/11	0,830102
Оф. 4/11	1,200000
Оф. 5/11	0,500000
Оф. 6/11	0,829555
Оф. 7/11	0,507254
Оф. 8/11	0,947750
	39,710000

Отчет о суточных параметрах
(26.03.2025 0:00:00 - 24.04.2025 0:00:00)

Объект: Свердловская обл, Екатеринбург г, Юлиуса Фучика ул, д. 11 (ООО "УК "СОЗВЕЗДИЕ")
Прибор: Карат-30Х Заводской номер: 02874613
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	P1	P2	Q1	Q2	Q3	Траб	NS	gNSCode
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	Т	Т	Т	кВт/см2	кВт/см2	Гкал	Гкал	Гкал	ч		
26.03.2025	70.76	54.05	16.71	230.480	230.390	0.004	225.364	227.261	0.004	9.68	6.57	3.718	0.000	3.719	24.0		Ok
27.03.2025	70.63	54.33	16.30	239.850	240.090	0.003	234.542	236.772	0.004	10.08	6.37	3.742	0.000	3.742	24.0		Ok
28.03.2025	70.71	54.33	16.38	229.640	229.920	0.004	224.562	226.742	0.004	9.96	6.46	3.568	0.000	3.568	24.0		Ok
29.03.2025	70.74	54.06	16.68	218.630	218.700	0.004	213.779	215.735	0.004	9.68	6.47	3.537	0.000	3.537	24.0		Ok
30.03.2025	70.14	54.45	15.69	240.340	240.490	0.004	235.086	237.174	0.004	9.44	6.44	3.639	0.000	3.639	24.0		Ok
31.03.2025	71.01	52.63	18.38	185.700	185.130	0.005	181.542	182.709	0.005	9.92	6.52	3.250	0.000	3.250	24.0		Ok
01.04.2025	70.76	51.56	19.21	169.670	169.180	0.006	165.909	167.050	0.006	9.99	6.39	3.076	0.000	3.077	24.0		Ok
02.04.2025	70.32	52.20	18.12	165.420	164.780	0.005	161.786	162.664	0.005	9.86	6.30	2.863	0.000	2.863	24.0		Ok
03.04.2025	70.47	51.81	18.65	178.980	178.180	0.004	175.033	175.871	0.004	9.70	6.47	3.077	0.000	3.078	24.0		Ok
04.04.2025	70.62	53.89	16.73	199.710	199.200	0.001	195.282	196.515	0.001	9.08	6.59	3.241	0.000	3.241	24.0		Ok
05.04.2025	70.76	52.87	17.90	174.250	173.750	0.006	170.382	171.497	0.006	9.47	6.34	3.027	0.000	3.028	24.0		Ok
06.04.2025	70.26	53.59	16.66	197.120	196.660	0.004	192.795	194.022	0.004	9.29	6.04	3.170	0.000	3.171	24.0		Ok
07.04.2025	70.36	53.32	17.03	203.680	203.590	0.005	199.197	200.848	0.005	9.12	6.37	3.259	0.000	3.259	24.0		Ok
08.04.2025	70.70	54.28	16.43	199.630	199.300	0.003	195.201	196.543	0.003	9.48	6.26	3.115	0.000	3.116	24.0		Ok
09.04.2025	70.36	52.18	18.18	158.490	158.270	0.004	155.007	156.230	0.004	10.11	6.16	2.729	0.000	2.729	24.0		Ok
10.04.2025	70.36	52.19	18.17	180.420	180.120	0.003	176.463	177.770	0.003	9.44	6.34	3.023	0.000	3.023	24.0		Ok
11.04.2025	70.49	54.83	15.66	216.110	215.890	0.003	211.340	212.875	0.003	8.91	6.44	3.262	0.000	3.262	24.0		Ok
12.04.2025	70.84	54.29	16.55	194.560	194.530	0.004	190.236	191.863	0.004	9.44	6.29	3.098	0.000	3.098	24.0		Ok
13.04.2025	70.06	54.08	15.98	213.310	212.810	0.003	208.671	209.909	0.003	9.02	6.37	3.244	0.000	3.244	24.0		Ok
14.04.2025	70.08	55.12	14.96	234.370	233.880	0.003	229.248	230.585	0.003	8.85	6.45	3.393	0.000	3.393	24.0		Ok
15.04.2025	69.89	54.23	15.66	210.120	209.170	0.005	205.558	206.251	0.005	9.43	6.26	3.064	0.000	3.064	24.0		Ok
16.04.2025	70.31	52.09	18.22	173.320	172.530	0.008	169.504	170.288	0.008	9.81	6.23	2.959	0.000	2.959	24.0		Ok
17.04.2025	69.84	55.27	14.57	244.020	242.740	0.006	238.724	239.303	0.006	8.55	6.48	3.431	0.000	3.431	24.0		Ok
18.04.2025	70.46	55.30	15.17	230.990	229.900	0.005	225.905	226.619	0.005	8.71	6.42	3.315	0.000	3.316	24.0		Ok
19.04.2025	70.94	53.47	17.48	152.390	152.350	0.003	148.994	150.313	0.003	9.76	6.06	2.556	0.000	2.556	24.0		Ok
20.04.2025	70.54	49.98	20.57	139.820	139.730	0.006	136.727	137.929	0.006	10.02	6.08	2.449	0.000	2.449	24.0		Ok
21.04.2025	70.50	52.56	17.94	166.140	165.590	0.003	162.470	163.412	0.003	9.58	6.11	2.803	0.000	2.804	24.0		Ok
22.04.2025	70.59	53.00	17.58	121.100	121.020	0.005	118.416	119.427	0.005	9.97	5.72	2.069	0.000	2.069	24.0		Ok
23.04.2025	70.10	52.44	17.67	165.570	164.930	0.003	161.954	162.773	0.003	9.10	6.02	2.741	0.000	2.742	24.0		Ok
24.04.2025	70.28	53.28	17.00	145.690	145.280	0.006	142.497	143.316	0.006	9.58	6.04	2.302	0.000	2.302	24.0		Ok
Среднее:	70.46	53.39	17.07	---	---	---	---	---	---	9.50	6.30	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	5779.520	5768.100	0.128	5652.175	5690.261	0.126	---	---	92.720	0.007	92.727	720.0		

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Q1	Q2	Q3	Траб
	м3	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	Гкал	Гкал	ч
25.03.2025	266427.460	191204.620	138.437	260164.131	188620.657	135.377	4075.518	6.500	4082.018	40468.7
24.04.2025	272206.980	196972.680	138.565	265816.300	194310.869	135.503	4168.238	6.507	4174.745	41188.7
Итого:	5779.520	5768.060	0.128	5652.169	5690.212	0.126	92.720	0.007	92.727	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации