

Уважаемые жильцы!

Расчет по услуге «Отопление» в квитанциях за Ноябрь 2025 года.

Данные о расходе теплоносителя

Месяц	Расход теплоносителя по карточкам УКУТ, Гкал	Расход теплоносителя по индивидуальным приборам учета, Гкал	Расход теплоносителя на отопление ОДН	Тариф, руб.
Ноябрь	207.55	118.85	88.7	2193,13

Площадь офисов – 3131,7 м2,

Площадь жилых помещений – 16842,5 м2

Согласно Постановлению Правительства РФ №354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» расчет платы по услуге «Отопление» с 01.01.2019 года проводится в соответствии с пунктом 3(1) размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором хотя бы одно, но не все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии, согласно пунктам 42(1) и 43 Правил определяется по формуле 3(1):

$$P_i = \left(V_i + \frac{S_i \times (V^d - \sum V_i)}{S^{об}} \right) \times T^T,$$

где:

V_i - объем (количество) потребленной за расчетный период тепловой энергии, приходящийся на i-е помещение (жилое или нежилое) в многоквартирном доме и определенный в i-м помещении (жилом или нежилом), оборудованном индивидуальным и (или) общим (квартирным) приборами учета, при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода на основании показаний индивидуального и (или) общего (квартирного) прибора учета, при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление, полученного на основании показаний индивидуального и (или) общего (квартирного) прибора учета за предыдущий год, а в i-м помещении (жилом или нежилом) в многоквартирном доме, не оборудованном индивидуальным и (или) общим (квартирным) приборами учета, - исходя из площади такого помещения по формуле 3(7);

S_i - общая площадь i-го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном доме;

V^d - объем (количество) потребленной за расчетный период в многоквартирном доме тепловой энергии, определенный при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода на основании показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, а при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме на основании показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии за предыдущий год;

$S^{об}$ - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

T^T - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Объект: Свердловская обл, Екатеринбург г, Щербаква ул, д. 74 (ООО "СОЗВЕЗДИЕ")
Прибор: СПТ944 (ООО "УК "СОЗВЕЗДИЕ") Заводской номер: 5075
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: СП=2

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	P1	P2	P3	Qtv	Qg	txv	Rxv	Траб	Тнар	NS
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	МПа	МПа	МПа	Гкал	Гкал	°C	МПа	ч	ч	
26.10.2025	73.12	40.18	0.00	32.94	229.57	228.13	0.09	224.14	226.40	1.48	0.77	0.65	0.00	7.425	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
27.10.2025	73.10	39.83	0.00	33.27	218.49	217.18	0.09	213.32	215.56	1.48	0.76	0.64	0.00	7.162	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
28.10.2025	72.84	40.78	0.00	32.06	226.89	225.59	0.12	221.56	223.83	1.51	0.76	0.65	0.00	7.161	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
29.10.2025	72.92	40.09	0.00	32.83	208.61	207.46	0.06	203.70	205.90	1.45	0.78	0.65	0.00	6.745	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
30.10.2025	73.12	39.56	0.00	33.56	189.24	188.33	0.06	184.77	186.95	1.45	0.79	0.64	0.00	6.263	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
31.10.2025	73.16	39.72	0.00	33.44	193.49	192.49	0.06	188.91	191.07	1.45	0.79	0.65	0.00	6.376	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
01.11.2025	72.71	40.40	0.00	32.31	221.09	219.82	0.06	215.91	218.14	1.45	0.78	0.65	0.00	7.045	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
02.11.2025	72.91	40.95	0.00	31.96	241.14	239.62	0.10	235.47	237.73	1.49	0.78	0.66	0.00	7.574	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
03.11.2025	76.82	42.69	0.00	34.13	270.74	268.88	0.06	263.75	266.59	1.45	0.77	0.65	0.00	9.044	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
04.11.2025	86.52	48.40	0.00	38.12	323.00	319.84	0.09	312.70	316.34	1.48	0.74	0.64	0.00	11.933	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
05.11.2025	88.06	46.75	0.00	41.31	296.12	292.37	0.05	286.33	289.35	1.44	0.75	0.64	0.00	11.879	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
06.11.2025	78.39	42.11	0.00	36.27	266.23	263.63	0.12	259.04	261.42	1.51	0.77	0.65	0.00	9.490	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	*
07.11.2025	73.41	41.01	0.00	32.40	255.60	253.68	0.12	249.51	251.67	1.51	0.77	0.65	0.00	8.136	0.000	0.00	0.10	23.9	23.9	
08.11.2025	72.97	40.54	0.00	32.44	235.86	234.17	0.15	230.30	232.36	1.54	0.78	0.65	0.00	7.532	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
09.11.2025	73.72	40.01	0.00	33.71	240.32	238.55	0.05	234.55	236.76	1.44	0.77	0.65	0.00	7.960	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
10.11.2025	78.83	43.38	0.00	35.45	296.27	294.21	0.04	288.27	291.63	1.43	0.76	0.66	0.00	10.254	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
11.11.2025	79.34	42.89	0.00	36.46	255.88	253.52	0.11	248.82	251.32	1.50	0.78	0.66	0.00	9.161	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
12.11.2025	74.05	41.97	0.00	32.07	272.35	270.54	0.10	265.76	268.31	1.49	0.76	0.66	0.00	8.588	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
13.11.2025	79.38	42.90	0.00	36.48	270.38	267.62	0.08	263.97	265.32	1.47	0.78	0.67	0.00	9.654	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
14.11.2025	79.34	42.98	0.00	36.36	270.64	268.04	0.13	263.21	265.72	1.52	0.78	0.67	0.00	9.664	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
15.11.2025	74.18	41.56	0.00	32.61	256.74	254.72	0.13	250.50	252.65	1.52	0.76	0.65	0.00	8.238	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
16.11.2025	73.67	39.78	0.00	33.89	226.28	224.56	0.09	220.85	222.89	1.48	0.77	0.64	0.00	7.538	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
17.11.2025	73.64	40.51	0.00	33.13	257.61	256.06	0.06	251.43	254.09	1.45	0.77	0.66	0.00	8.398	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
18.11.2025	79.89	43.46	0.00	36.43	279.44	276.75	0.13	271.69	274.30	1.52	0.76	0.66	0.00	9.953	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
19.11.2025	76.27	42.48	0.00	33.79	274.86	272.58	0.15	267.82	270.26	1.54	0.77	0.66	0.00	9.107	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
20.11.2025	72.97	41.57	0.00	31.40	173.68	172.14	0.12	169.60	170.76	1.38	0.77	0.65	0.00	5.399	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
21.11.2025	76.28	42.67	0.00	33.61	287.51	285.31	0.31	280.19	282.87	1.70	0.78	0.66	0.00	9.439	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
22.11.2025	80.22	44.01	0.00	36.21	274.18	271.62	0.12	266.50	269.15	1.51	0.78	0.66	0.00	9.728	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
23.11.2025	77.04	44.46	0.00	32.58	303.95	301.60	0.18	296.01	298.79	1.57	0.76	0.66	0.00	9.723	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	*
24.11.2025	74.29	41.92	0.00	32.37	278.23	276.64	0.07	271.45	274.36	1.46	0.77	0.66	0.00	8.854	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
25.11.2025	79.83	43.80	0.00	36.03	278.74	276.24	0.20	271.03	273.76	1.59	0.77	0.67	0.00	9.800	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
Средние:	76.23	42.04	0.00	34.18	278.73	276.25	0.12	267.06	270.26	1.47	0.77	0.65	0.00	8.854	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
Итого:	---	---	---	---	7873.13	7811.89	3.28	7670.06	7746.25	46.27	---	---	---	265.221	0.000	---	---	743.8	743.8	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Qtv	Qg	Траб	Тнар
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25.10.2025	131286.85	129652.74	37.24	127463.53	128398.60	1027.75	4675.097	0.000	17446.7	16674.7
25.11.2025	139159.98	137464.63	40.51	135133.59	136144.84	1074.02	4940.318	0.000	18190.6	17418.5
Итого:	7873.13	7811.89	3.27	7670.06	7746.25	46.27	265.221	0.000	743.9	743.8

Представитель энергоснабжающей организации

Представитель абонента

Щербакова, дом 74 - Ноябрь 2025

Помещение	Без ИПУ	Объем
Кв. 1		0,525000
Кв. 2	0,140697	
Кв. 3		0,629000
Кв. 4		0,428000
Кв. 5		0,439000
Кв. 6		0,942000
Кв. 7		0,009000
Кв. 8		0,499000
Кв. 9		0,152000
Кв. 10	0,141218	
Кв. 11		0,307900
Кв. 12	0,195934	
Кв. 13		0,392000
Кв. 14		0,479000
Кв. 15		0,709000
Кв. 16		0,107000
Кв. 17		0,098000
Кв. 18	0,141218	
Кв. 19	0,302238	
Кв. 20		0,408000
Кв. 21		0,277700
Кв. 22		0,456000
Кв. 23		0,324000
Кв. 24		0,640000
Кв. 25	0,297027	
Кв. 26	0,140176	
Кв. 27		0,185000
Кв. 28		0,023000
Кв. 29		0,020000
Кв. 30		1,133000
Кв. 31		1,039000
Кв. 32		0,112000
Кв. 33		0,441000
Кв. 34		0,006000
Кв. 35		0,007000
Кв. 36	0,194891	
Кв. 37	0,193849	
Кв. 38		0,586000
Кв. 39		0,243000
Кв. 40		0,249000
Кв. 41		0,393000
Кв. 42		0,590000
Кв. 43		0,469000
Кв. 44		
Кв. 45	0,193849	
Кв. 46	0,374150	
Кв. 47		0,597000
Кв. 48		0,200000
Кв. 49		0,157000
Кв. 50		0,002000
Кв. 51		0,004000
Кв. 52		0,629000
Кв. 53		0,238000
Кв. 54		0,350000
Кв. 55		
Кв. 56	0,209482	
Кв. 57		0,236000
Кв. 58		0,513000
Кв. 59		0,410000
Кв. 60		0,532000
Кв. 61	0,193328	
Кв. 62		0,459000
Кв. 63		0,314000
Кв. 64	0,209482	
Кв. 65		
Кв. 66		0,012350
Кв. 67		0,047000

Кв. 68		0,738000
Кв. 69		0,268000
Кв. 70		0,097000
Кв. 71		0,790000
Кв. 72		0,379900
Кв. 73		0,756000
Кв. 74		0,434000
Кв. 75		0,405000
Кв. 76		0,314000
Кв. 77		
Кв. 78		
Кв. 79		
Кв. 80	0,209482	
Кв. 81		0,143000
Кв. 82		0,108000
Кв. 83		0,697000
Кв. 84		0,093000
Кв. 85		0,015000
Кв. 86	0,376755	
Кв. 87		0,733600
Кв. 88		0,427000
Кв. 89		0,146000
Кв. 90	0,138092	
Кв. 91		0,001000
Кв. 92		0,350000
Кв. 93		0,379000
Кв. 94		0,122000
Кв. 95	0,280873	
Кв. 96	0,206877	
Кв. 97		
Кв. 98		0,006000
Кв. 99		
Кв. 100		0,116000
Кв. 101	0,192286	
Кв. 102		0,679600
Кв. 103		0,048000
Кв. 104		0,064000
Кв. 105		0,415000
Кв. 106		0,004000
Кв. 107		0,132000
Кв. 108		0,032000
Кв. 109	0,191765	
Кв. 110		0,757000
Кв. 111		0,387000
Кв. 112	0,207919	
Кв. 113		0,372000
Кв. 114		0,557000
Кв. 115		0,410000
Кв. 116		0,538000
Кв. 117		
Кв. 118		0,841000
Кв. 119		0,445000
Кв. 120		0,257000
Кв. 121		
Кв. 122		0,451000
Кв. 123		0,226300
Кв. 124		0,195400
Кв. 125		0,323000
Кв. 126		0,525000
Кв. 127		
Кв. 128		0,413000
Кв. 129		0,169000
Кв. 130	0,140176	
Кв. 131		0,520000
Кв. 132		0,125000
Кв. 133	0,196976	
Кв. 134		0,311000
Кв. 135		0,144000
Кв. 136		0,309000
Кв. 137		0,073000

Кв. 138		0,140000
Кв. 139		0,668000
Кв. 140		0,478000
Кв. 141		0,134000
Кв. 142		0,063000
Кв. 143		0,681000
Кв. 144		0,632000
Кв. 145		0,424000
Кв. 146		0,003000
Кв. 147		0,160000
Кв. 148		0,364000
Кв. 149	0,195934	
Кв. 150	0,302759	
Кв. 151		
Кв. 152		0,421000
Кв. 153		0,208000
Кв. 154		0,379000
Кв. 155		
Кв. 156	0,193328	
Кв. 157		0,130000
Кв. 158		0,493500
Кв. 159		0,320000
Кв. 160	0,297027	
Кв. 161		0,458500
Кв. 162		0,086000
Кв. 163		0,635000
Кв. 164		0,108000
Кв. 165		0,126000
Кв. 166		0,676000
Кв. 167		
Кв. 168		0,057000
Кв. 169		0,557000
Кв. 170	0,140176	
Кв. 171		0,099000
Кв. 172		0,370200
Кв. 173	0,193328	
Кв. 174		0,415000
Кв. 175		0,334900
Кв. 176		
Кв. 177		0,430000
Кв. 178		
Кв. 179		0,394600
Кв. 180		0,124000
Кв. 181		0,170000
Кв. 182		0,303700
Кв. 183		0,230000
Кв. 184		0,041000
Кв. 185		0,384000
Кв. 186		0,565000
Кв. 187	0,297027	
Кв. 188		0,022000
Кв. 189		0,284000
Кв. 190		0,073000
Кв. 191		0,300000
Кв. 192		0,151200
Кв. 193		
Кв. 194		0,710900
Кв. 195		0,391000
Кв. 196		0,352000
Кв. 197		0,009000
Кв. 198		0,587000
Кв. 199		0,221000
Кв. 200	0,297027	
Кв. 201		0,564000
Кв. 202	0,137570	
Кв. 203		0,186600
Кв. 204		
Кв. 205	0,194891	
Кв. 206		
Кв. 207		0,292000

Кв. 208		0,201000
Кв. 209		
Кв. 210	0,137570	
Кв. 211		0,384000
Кв. 212	0,191765	
Кв. 213		
Кв. 214		0,192000
Кв. 215		0,012000
Кв. 216		0,375000
Кв. 217		0,275200
Кв. 218		0,017000
Кв. 219		0,307000
Кв. 220		0,298000
Кв. 221		0,026000
Кв. 222		0,091000
Кв. 223		0,071000
Кв. 224		0,103000
Кв. 225		0,593000
Кв. 226		0,533000
Кв. 227		0,455000
Кв. 228		0,359000
Кв. 229		0,428000
Кв. 230		0,425000
Кв. 231		
Кв. 232		0,153000
Кв. 233	0,206877	
Кв. 234		0,280000
Кв. 235		0,434000
Кв. 236		0,309000
Кв. 237		0,415000
Кв. 238		0,002000
Кв. 239		0,135000
Кв. 240		0,314000
Кв. 241		
Кв. 242		0,642000
Кв. 243	0,374671	
Кв. 244		
Кв. 245		0,012000
Кв. 246		0,324000
Кв. 247		0,243000
Кв. 248		0,315800
Кв. 249		0,441000
Кв. 250		0,567000
Кв. 251		1,062000
Кв. 252		0,113000
Кв. 253		0,402000
Кв. 254		0,506000
Кв. 255		0,285000
Кв. 256		0,459000
Кв. 257	0,205313	
Кв. 258		0,455000
Кв. 259		0,329000
Кв. 260		0,406000
Кв. 261		0,510000
Кв. 262		0,006000
Кв. 263	0,138092	
Кв. 264		0,406000
Кв. 265		0,080000
Кв. 266		0,417000
Кв. 267		0,456000
Кв. 268		0,497000
Кв. 269		0,757000
Кв. 270		0,575000
Кв. 271		0,022000
Кв. 272		0,471000
Кв. 273		0,415000
Кв. 274		
Кв. 275		0,219700
Кв. 276		
Кв. 277		0,101000

Кв. 278		0,146000
Кв. 279		0,308000
Кв. 280		0,682000
Кв. 281		0,421000
Кв. 282		0,314000
Кв. 283		0,802000
Кв. 284		
Кв. 285		0,133000
Кв. 286		0,809000
Кв. 287		0,600000
Кв. 288		0,800000
Кв. 289		
Кв. 290		0,817200
Кв. 291		0,553000
Кв. 292		0,605000
Кв. 293	0,195934	
Кв. 294		
Кв. 295		
Кв. 296		0,056000
Кв. 297		0,432000
Кв. 298		0,483000
Кв. 299		0,488000
Кв. 300		0,236000
Кв. 301	0,195934	
Кв. 302		0,188000
Кв. 303		0,430000
Кв. 304		0,588000
Кв. 305		0,093000
Кв. 306		0,578000
Кв. 307		0,643000
Кв. 308	0,192286	
Кв. 309		0,173000
Кв. 310		0,012000
Кв. 311		0,148000
Кв. 312		0,245000
Кв. 313		0,579000
Кв. 314		0,424000
Кв. 315	0,371544	
Кв. 316		0,034000
Кв. 317	0,197497	
Кв. 318		0,390000
Кв. 319		0,129000
Кв. 320		0,383000
Кв. 321		0,024000
Кв. 322	0,278789	
Кв. 323		0,702000
Кв. 324		0,114000
Кв. 325		0,275000
Кв. 326		0,042000
Кв. 327		0,218000
Кв. 328		0,402000
Кв. 329		0,249000
Кв. 330		0,353000
Кв. 331		0,574000
Кв. 332		0,244000
Кв. 333	0,194891	
Кв. 334		0,816000
Кв. 335		0,289000
Кв. 336		0,098000
Кв. 337		
Кв. 338		
Кв. 339		0,184000
Кв. 340		0,359000
Кв. 341		0,063000
Кв. 342		0,387000
Кв. 343		0,091000
Кв. 344		
Кв. 345		
Кв. 346		0,293000
Кв. 347		0,600000

Кв. 348		0,335000
Кв. 349		0,043000
Кв. 350		0,063000
Кв. 351		
Кв. 352		0,370000
Кв. 353		
Кв. 354		0,595000
Кв. 355		1,126000
Кв. 356		0,011000
Кв. 357		0,112000
Кв. 358	0,300675	
Кв. 359		0,351000
Кв. 360	0,301196	
Оф. 1	0,310315	
Оф. 1.1	1,634170	
Оф. 1.2	0,310315	
Оф. 1.3	1,448137	
Оф. 2	1,640944	
Оф. 2.2	0,316725	
Оф. 2.3	0,316725	
Оф. 2.4	1,478048	
Оф. 3	1,628438	
Оф. 3.3	0,254297	
Оф. 3.4	0,515837	
Оф. 3.5	0,254245	
Оф. 3.6	1,186649	
Оф. 4	1,678463	
Оф. 5	1,620100	
Оф. 6		
	25,394249	93,453750