

Уважаемые жильцы!

Расчет по услуге «Отопление» в квитанциях за Декабрь 2025 года.

Данные о расходе теплоносителя

Месяц	Расход теплоносителя по карточкам УКУТ, Гкал	Расход теплоносителя по индивидуальным приборам учета, Гкал	Расход теплоносителя на отопление ОДН	Тариф, руб.
Декабрь	149,29	74,39	74,9	2852,44

- Площадь офисов – 1 147,6 м2,
- Площадь жилых помещений – 10 696,6 м2

Согласно Постановлению Правительства РФ №354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» расчет платы по услуге «Отопление» с 01.01.2019 года проводится в соответствии с пунктом 3(3) Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета (распределителями) тепловой энергии, согласно пунктам 42(1) и 43 Правил определяется по формуле 3(3):

$$P_i = \left(V_i^n + V_i^{\text{одн}} \times \frac{S_i}{S_{\text{об}}} \right) \times T^T, \text{ где:}$$

V_i^n - объем (количество) потребленной за расчетный период в i -м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме тепловой энергии, определенный при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета в i -м жилом или нежилом помещении, а при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление в i -м жилом или нежилом помещении по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета за предыдущий год;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498)

$V_i^{\text{одн}}$ - объем (количество) тепловой энергии, предоставленный за расчетный период в многоквартирный дом, оборудованный коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, за исключением объема (количества) тепловой энергии, потребленного во всех жилых или нежилых помещениях в многоквартирном доме, который определяется по формуле:

$$V_i^{\text{одн}} = V^d - \sum_i V_i^n,$$

где V^d - объем (количество) потребленной за расчетный период в многоквартирном доме тепловой энергии, определенный при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного сезона по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, а при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета за предыдущий год;

S_i - общая площадь i -го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном доме;

$S_{\text{об}}$ - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

T^T - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расчет согласно формуле 3(3) Правил для помещения площадью 107,6 м².

Расход теплоносителя по показаниям ИПУ равен 0,6119 Гкал

$$P = ((0,6119 + 107,6 * (149,29 - 74,39) / (1147,6 + 10696,6)) * 2852,44 \approx 3686,15 \text{ руб.}$$

(При расчетах допускается погрешность в округлении чисел).

Данная сумма отражается в квитанции в строке отопление.

Объект: Свердловская обл, Екатеринбург г, Юлиуса Фучика ул, д. 11 (ООО "СК "СОЗВЕЗДИЕ")
Прибор: Карат-30Х (ООО "СК "СОЗВЕЗДИЕ") Заводской номер: 02874613
Точка измерения: Подсистема 1, Ресурс: ТС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1		t2		dt		V1	V2	M1	M2	P1	P2	Q1	Траб	NS	gNSCodt
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	M3	M3	Т	Т	кВт/см2	кВт/см2	Гкал	ч		
26.11.2025	75.75	48.01	27.74	174.330	173.870	169.944	172.024	9.53	6.71	4.715	24.0					OK
27.11.2025	77.82	49.18	28.64	181.870	181.340	177.066	179.326	9.31	6.70	5.087	24.0					OK
28.11.2025	80.20	49.61	30.59	171.350	170.790	166.593	168.858	9.77	6.59	5.084	24.0					OK
29.11.2025	73.27	48.04	25.23	186.240	186.730	181.851	184.738	9.26	6.69	4.524	24.0					OK
30.11.2025	71.29	48.31	22.98	203.260	204.300	198.681	202.100	8.80	6.75	4.534	24.0					OK
01.12.2025	73.58	48.07	25.51	184.430	184.830	180.030	182.870	9.34	6.64	4.588	24.0					OK
02.12.2025	77.38	48.36	29.02	169.260	168.970	164.855	167.154	9.28	6.66	4.747	24.0					OK
03.12.2025	74.35	48.45	25.90	183.260	183.150	178.816	181.165	9.04	6.68	4.580	24.0					OK
04.12.2025	74.67	49.19	25.48	192.440	192.230	187.710	190.092	8.98	6.77	4.803	24.0					OK
05.12.2025	77.04	49.28	27.76	175.320	174.960	170.774	173.006	8.94	6.61	4.739	24.0					OK
06.12.2025	80.18	50.26	29.93	171.620	171.000	166.857	169.017	9.21	6.52	4.972	24.0					OK
07.12.2025	94.08	52.57	41.51	144.470	142.920	139.091	141.067	9.72	6.36	5.787	24.0					OK
08.12.2025	109.69	60.68	49.00	157.880	154.890	150.266	152.281	9.37	6.39	7.399	24.0					OK
09.12.2025	112.90	64.23	48.67	176.760	174.290	167.815	171.034	8.92	6.68	8.201	24.0					OK
10.12.2025	99.76	59.02	40.74	175.990	174.960	168.795	172.166	9.30	6.61	6.875	24.0					OK
11.12.2025	89.62	54.76	34.86	180.900	181.070	174.767	178.574	9.28	6.60	6.116	24.0					OK
12.12.2025	87.21	53.49	33.71	168.800	169.090	163.368	166.863	9.78	6.49	5.495	24.0					OK
13.12.2025	83.26	52.95	30.31	182.810	184.020	177.379	181.643	9.07	6.59	5.363	24.0					OK
14.12.2025	89.18	54.36	34.82	171.290	171.510	165.533	169.173	9.39	6.28	5.775	24.0					OK
15.12.2025	95.34	57.91	37.43	177.500	178.000	170.765	175.261	9.17	6.54	6.419	24.0					OK
16.12.2025	112.84	63.76	49.08	161.020	159.260	152.879	156.321	9.61	6.43	7.539	24.0					OK
17.12.2025	109.52	62.43	47.09	162.730	161.500	154.923	158.636	9.69	6.34	7.320	24.0					OK
18.12.2025	103.03	60.32	42.71	164.180	163.410	157.079	160.689	9.53	6.35	6.739	24.0					OK
19.12.2025	98.13	58.11	40.03	161.610	162.050	155.194	159.484	9.94	6.38	6.233	24.0					OK
20.12.2025	106.61	65.80	40.81	201.610	203.480	192.336	199.484	8.50	6.65	7.884	24.0					НСГ
21.12.2025	103.19	61.95	41.25	188.210	188.600	180.019	185.258	9.14	6.48	7.433	24.0					OK
22.12.2025	91.04	55.99	35.04	179.410	179.740	173.184	177.155	9.67	6.41	6.061	24.0					OK
23.12.2025	89.93	55.86	34.07	184.580	184.800	178.281	182.147	9.66	6.52	6.086	24.0					OK
24.12.2025	108.73	64.23	44.50	182.300	180.150	173.627	176.755	9.19	6.61	7.748	24.0					OK
Средние:	90.33	55.01	35.33	171.290	171.510	165.533	169.173	9.39	6.28	5.775	24.0					
Итого:	---	---	---	5115.4305105.910	4938.474	5034.396		9.32	6.55	172.846	696.0					

Дата	V1		V2		M1	M2	Q1	Траб
	M3	Т	M3	Т	Т	Т	Гкал	ч
25.11.2025	11823.120	11422.609	11545.011	11286.437	267.689	4635.5		
24.12.2025	16938.550	16528.520	16483.490	16320.830	440.535	5331.5		
Итого:	5115.430	5105.911	4938.480	5034.393	172.846	696.0		

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Юлиуса Фучика, дом 11 - Декабрь 2025	
Помещение	Объем
Кв. 1	1,216286
Кв. 2	0,276500
Кв. 3	0,986893
Кв. 4	0,584826
Кв. 5	1,356190
Кв. 6	0,294400
Кв. 7	0,000000
Кв. 8	0,000000
Кв. 9	0,000000
Кв. 10	0,000000
Кв. 11	0,000000
Кв. 12	0,912530
Кв. 13	0,000000
Кв. 14	0,586086
Кв. 15	0,611900
Кв. 16	0,000000
Кв. 17	0,610100
Кв. 18	0,000000
Кв. 19	0,586086
Кв. 20	1,356190
Кв. 21	1,212505
Кв. 22	0,956644
Кв. 23	0,000000
Кв. 24	0,000000
Кв. 25	0,000000
Кв. 26	0,000000
Кв. 27	0,955383
Кв. 28	0,527800
Кв. 29	0,000000
Кв. 30	0,535170
Кв. 31	0,000000
Кв. 32	0,000000
Кв. 33	0,911269
Кв. 34	0,678500
Кв. 35	0,003000
Кв. 36	0,912530
Кв. 37	0,354000
Кв. 38	1,225109
Кв. 39	1,215026
Кв. 40	1,756300
Кв. 41	0,000000
Кв. 42	0,000000
Кв. 43	0,000000
Кв. 44	0,170200
Кв. 45	0,000000
Кв. 46	0,000000
Кв. 47	0,343500
Кв. 48	0,912530
Кв. 49	-0,693000
Кв. 50	0,879700
Кв. 51	0,530000
Кв. 52	-0,685000
Кв. 53	0,000000
Кв. 54	-0,132000
Кв. 55	1,213765
Кв. 56	0,911269
Кв. 57	0,024300
Кв. 58	0,800000
Кв. 59	0,434900
Кв. 60	0,000000
Кв. 61	0,000000
Кв. 62	0,000000
Кв. 63	1,213765
Кв. 64	0,656000
Кв. 65	0,952862
Кв. 66	1,213765
Кв. 67	0,419600
Кв. 68	0,231200
Кв. 69	0,978070
Кв. 70	0,380400
Кв. 71	1,218807

Кв. 72	0,691400
Кв. 73	0,000000
Кв. 74	0,110000
Кв. 75	0,903707
Кв. 76	0,122000
Кв. 77	1,348628
Кв. 78	0,000000
Кв. 79	0,000000
Кв. 80	-0,487000
Кв. 81	-0,119000
Кв. 82	0,000000
Кв. 83	0,000000
Кв. 84	1,024705
Кв. 85	0,440800
Кв. 86	0,000000
Кв. 87	0,736000
Кв. 88	0,000300
Кв. 89	0,000000
Кв. 90	0,902446
Кв. 91	1,222588
Кв. 92	0,000000
Кв. 93	0,304700
Кв. 94	1,020924
Кв. 95	-0,729448
Кв. 96	0,000000
Кв. 97	0,000000
Кв. 98	0,576003
Кв. 99	0,372000
Кв. 99а	0,369297
Кв. 100	0,901186
Кв. 101	0,791600
Кв. 102	0,000000
Кв. 103	0,581044
Кв. 104	0,000000
Кв. 105	0,903707
Кв. 106	1,222588
Кв. 107	1,351149
Кв. 108	0,579784
Кв. 109	0,000000
Кв. 110	0,067600
Кв. 111	0,000000
Кв. 112	1,356190
Кв. 113	0,400000
Кв. 114	0,000000
Кв. 115	0,000000
Кв. 116	1,228890
Кв. 117	0,751900
Кв. 118	0,413600
Кв. 119	0,418000
Кв. 120	0,907488
Кв. 121	1,220067
Кв. 122	0,000000
Кв. 123	0,581044
Кв. 124	1,028486
Кв. 125	0,180000
Кв. 126	0,792000
Кв. 127	0,914300
Кв. 128	0,000000
Кв. 129	1,020924
Кв. 130	0,902446
Кв. 131	0,501600
Оф. 1/11	1,877996
Оф. 2/11	1,158308
Оф. 3/11	1,912027
Оф. 4/11	1,900000
Оф. 5/11	1,858000
Оф. 6/11	1,910766
Оф. 7/11	1,168391
Оф. 8/11	2,183013
	74,390000