

Уважаемые жильцы!

Расчет по услуге «Отопление» в квитанциях за Январь 2026 года.

Данные о расходе теплоносителя

Месяц	Расход теплоносителя по карточкам УКУТ, Гкал	Расход теплоносителя по индивидуальным приборам учета, Гкал	Расход теплоносителя на отопление ОДН	Тариф, руб.
Январь	199,04	141,64	57,4	2899,98

- Площадь офисов – 1 147,6 м2,
- Площадь жилых помещений – 10 696,6 м2

Согласно Постановлению Правительства РФ №354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» расчет платы по услуге «Отопление» с 01.01.2019 года проводится в соответствии с пунктом 3(3) Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета (распределителями) тепловой энергии, согласно пунктам 42(1) и 43 Правил определяется по формуле 3(3):

$$P_i = \left(V_i^n + V_i^{\text{одн}} \times \frac{S_i}{S_{\text{об}}} \right) \times T^T, \text{ где:}$$

V_i^n - объем (количество) потребленной за расчетный период в i -м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме тепловой энергии, определенный при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета в i -м жилом или нежилом помещении, а при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление в i -м жилом или нежилом помещении по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета за предыдущий год;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498)

$V_i^{\text{одн}}$ - объем (количество) тепловой энергии, предоставленный за расчетный период в многоквартирный дом, оборудованный коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, за исключением объема (количества) тепловой энергии, потребленного во всех жилых или нежилых помещениях в многоквартирном доме, который определяется по формуле:

$$V_i^{\text{одн}} = V^{\text{д}} - \sum_i V_i^n,$$

где $V^{\text{д}}$ - объем (количество) потребленной за расчетный период в многоквартирном доме тепловой энергии, определенный при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного сезона по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, а при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета за предыдущий год;

S_i - общая площадь i -го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном доме;

$S_{\text{об}}$ - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

T^T - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расчет согласно формуле 3(3) Правил для помещения площадью 72,2 м2.

Расход теплоносителя по показаниям ИПУ равен 0,5075 Гкал

$$P = ((0,5075 + 72,2 * (199,04 - 141,64) / (1147,6 + 10696,6)) * 2899,98 \approx 2486,30 \text{ руб.}$$

(При расчетах допускается погрешность в округлении чисел).

Данная сумма отражается в квитанции в строке отопление.

Объект: Свердловская обл, Екатеринбург г, Юлиуса Фучика ул, д. 11 (ООО "УК "СОЗВЕЗДИЕ")
Прибор: Карат-30X (ООО "УК "СОЗВЕЗДИЕ") Заводской номер: 02874613
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Пользовательская схема учета тепла потребителя

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	P1 кПа/см2	P2 кПа/см2	Q1 Гкал ч	Траб ч	NS	gNScodi
25.12.2025	112.73	68.95	43.78	201.720	200.200	191.522	195.930	8.68	6.69	8.429	24.0		OK
26.12.2025	112.14	65.06	47.08	174.680	172.510	165.931	169.191	9.36	6.51	7.839	24.0		OK
27.12.2025	101.77	60.84	40.93	175.320	174.140	167.935	171.201	9.46	6.54	6.860	24.0		OK
28.12.2025	97.29	59.59	37.71	180.500	179.920	173.446	176.994	9.35	6.44	6.552	24.0		OK
29.12.2025	101.45	61.00	40.45	175.890	174.990	168.497	172.017	9.58	6.40	6.829	24.0		OK
30.12.2025	105.48	62.67	42.81	171.920	171.060	164.185	166.006	9.59	6.44	7.057	24.0		OK
31.12.2025	102.99	61.92	41.07	174.680	174.120	167.158	171.086	9.69	6.51	6.876	24.0		OK
01.01.2026	97.44	61.14	36.30	179.720	179.820	172.677	176.754	9.41	6.64	6.283	24.0		OK
02.01.2026	100.79	62.05	38.73	178.000	177.870	170.595	174.751	9.69	6.54	6.633	24.0		OK
03.01.2026	108.33	65.01	43.32	173.280	171.400	165.108	168.116	9.69	6.45	7.185	24.0		OK
04.01.2026	101.17	62.48	38.70	179.750	179.490	172.234	176.298	9.67	6.43	6.670	24.0		OK
05.01.2026	90.14	58.39	31.75	186.930	188.120	180.543	185.185	9.52	6.64	5.734	24.0		OK
06.01.2026	88.83	57.73	31.10	189.560	189.840	183.238	186.937	9.40	6.57	5.703	24.0		OK
07.01.2026	95.36	60.11	35.25	187.760	186.720	180.652	183.637	9.06	6.65	6.393	24.0		OK
08.01.2026	96.72	61.26	35.46	190.080	188.910	182.747	185.687	9.51	6.50	6.471	24.0		OK
09.01.2026	87.23	57.88	29.34	198.800	198.630	192.379	195.576	9.36	6.58	5.650	24.0		OK
10.01.2026	92.15	58.87	33.28	184.670	183.920	178.109	180.999	9.63	6.43	5.932	24.0		OK
11.01.2026	98.62	61.76	36.85	186.870	186.100	179.376	182.863	9.37	6.55	6.643	24.0		OK
12.01.2026	100.74	62.04	38.70	179.620	178.520	172.142	175.390	9.71	6.48	6.700	24.0		OK
13.01.2026	112.91	68.30	44.61	181.570	178.640	172.360	174.882	9.60	6.58	7.727	24.0		OK
14.01.2026	114.30	72.27	42.02	208.930	207.230	198.121	202.414	8.63	6.67	8.367	24.0		OK
15.01.2026	114.20	71.37	42.83	203.770	202.640	193.241	198.040	8.57	6.66	8.320	24.0		OK
16.01.2026	114.50	70.44	44.06	197.520	196.170	187.276	191.809	9.02	6.60	8.272	24.0		OK
17.01.2026	110.39	66.43	43.96	176.760	176.040	168.145	172.521	9.74	6.46	7.422	24.0		OK
18.01.2026	105.08	64.40	40.68	182.260	181.540	174.115	176.133	9.29	6.56	7.114	24.0		OK
19.01.2026	105.35	64.48	40.86	175.230	173.950	167.365	170.671	9.70	6.40	6.866	24.0		OK
20.01.2026	110.20	66.91	43.29	178.690	175.720	170.001	172.165	9.62	6.51	7.399	24.0		OK
21.01.2026	113.39	71.24	42.15	197.080	194.630	187.023	190.225	8.63	6.57	7.923	24.0		OK
22.01.2026	112.61	70.42	42.19	192.840	189.820	183.109	185.615	8.55	6.80	7.764	24.0		OK
23.01.2026	113.86	71.22	42.65	197.340	193.810	187.194	189.427	8.55	6.88	8.022	24.0		OK
24.01.2026	113.40	71.22	42.18	202.470	198.520	192.131	194.026	8.67	6.68	8.145	24.0		OK
25.01.2026	114.25	71.79	42.46	229.320	224.980	217.467	219.819	8.94	6.60	9.284	24.0		OK
Среднее:	104.56	64.66	39.89	---	---	---	---	9.28	6.56	---	---		
Итого:	---	---	---	5993.530	5949.970	5726.023	5836.364	---	---	229.063	768.0		

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Q1 Гкал ч	Траб ч
24.12.2025	16938.550	16528.520	16483.490	16320.830	440.535	5331.5
25.01.2026	22932.080	22478.490	22209.509	22157.199	669.599	6099.5
Итого:	5993.530	5949.970	5726.019	5836.369	229.063	768.0

Представитель абонента

Представитель энергопоставляющей организации

Юлиуса Фучика, дом 11 - Январь 2026	
Помещение	Объем
Кв. 1	1,621586
Кв. 2	0,507500
Кв. 3	1,315753
Кв. 4	0,779706
Кв. 5	0,078000
Кв. 6	0,854800
Кв. 7	0,125000
Кв. 8	1,428800
Кв. 9	0,400000
Кв. 10	1,250000
Кв. 11	2,074300
Кв. 12	-1,190000
Кв. 13	0,954300
Кв. 14	-0,953000
Кв. 15	1,111200
Кв. 16	1,621586
Кв. 17	0,610100
Кв. 18	0,681000
Кв. 19	0,781386
Кв. 20	1,808110
Кв. 21	1,616545
Кв. 22	-2,136791
Кв. 23	0,628700
Кв. 24	0,503000
Кв. 25	0,000000
Кв. 26	0,011900
Кв. 27	1,273743
Кв. 28	0,896300
Кв. 29	0,000000
Кв. 30	1,716930
Кв. 31	1,533200
Кв. 32	0,677800
Кв. 33	1,214929
Кв. 34	1,611504
Кв. 35	0,000000
Кв. 36	1,216610
Кв. 37	0,574100
Кв. 38	1,633349
Кв. 39	0,000000
Кв. 40	0,317800
Кв. 41	0,000000
Кв. 42	2,203300
Кв. 43	1,628308
Кв. 44	0,258600
Кв. 45	1,273743
Кв. 46	1,616545
Кв. 47	0,920000
Кв. 48	1,216610
Кв. 49	0,046000
Кв. 50	1,660400
Кв. 51	0,910000
Кв. 52	0,784000
Кв. 53	1,692600
Кв. 54	1,177700
Кв. 55	1,618225
Кв. 56	1,214929
Кв. 57	0,307500
Кв. 58	1,500000
Кв. 59	0,889700
Кв. 60	0,000000
Кв. 61	0,000000
Кв. 62	1,527484
Кв. 63	1,618225
Кв. 64	1,211568
Кв. 65	1,270382
Кв. 66	1,618225
Кв. 67	1,801389
Кв. 68	0,209800
Кв. 69	1,303990
Кв. 70	0,642100
Кв. 71	1,624947

Кв. 72	1,804750
Кв. 73	0,778025
Кв. 74	0,886000
Кв. 75	-0,274000
Кв. 76	1,623266
Кв. 77	-0,292000
Кв. 78	0,778025
Кв. 79	0,862600
Кв. 80	0,372100
Кв. 81	1,303900
Кв. 82	1,804750
Кв. 83	0,776345
Кв. 84	1,366165
Кв. 85	1,203166
Кв. 86	1,869200
Кв. 87	1,452100
Кв. 88	0,000000
Кв. 89	0,840000
Кв. 90	1,203166
Кв. 91	-0,235000
Кв. 92	1,114600
Кв. 93	0,547300
Кв. 94	1,361124
Кв. 95	0,063200
Кв. 96	1,626627
Кв. 97	0,000000
Кв. 98	0,767943
Кв. 99	0,701400
Кв. 99а	0,492357
Кв. 100	1,201486
Кв. 101	1,596700
Кв. 102	1,803069
Кв. 103	-1,004000
Кв. 104	1,364485
Кв. 105	1,204847
Кв. 106	1,629988
Кв. 107	1,801389
Кв. 108	0,772984
Кв. 109	1,917800
Кв. 110	0,184600
Кв. 111	1,842800
Кв. 112	1,808110
Кв. 113	0,500000
Кв. 114	1,356083
Кв. 115	0,000100
Кв. 116	1,567500
Кв. 117	1,387700
Кв. 118	0,644800
Кв. 119	1,366165
Кв. 120	1,209888
Кв. 121	-0,304000
Кв. 122	1,319000
Кв. 123	0,774664
Кв. 124	1,371206
Кв. 125	0,774000
Кв. 126	1,328200
Кв. 127	0,909100
Кв. 128	1,170000
Кв. 129	1,361124
Кв. 130	1,203166
Кв. 131	1,240300
Оф. 1/11	2,503796
Оф. 2/11	1,544288
Оф. 3/11	2,549167
Оф. 4/11	3,800000
Оф. 5/11	1,230700
Оф. 6/11	2,547486
Оф. 7/11	1,557731
Оф. 8/11	2,910453
	141,640000