

Отчет о суточных параметрах
(26.03.2026 0:00:00 - 25.04.2026 0:00:00)

Объект: Свердловская обл, Екатеринбург г, Трактористов пер, д. 4 (ООО "УК "СОЗВЕЗДИЕ")
Прибор: СПТ944 (ООО "УК "СОЗВЕЗДИЕ") Заводской номер: 15897
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: СП=3

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	P1	P2	P3	Qiv	Qg	txv	Pxv	Траб	Тнар	NS
	°C	°C	°C	°C	M3	M3	M3	T	T	T	МПа	МПа	МПа	Гкал	Гкал	°C	МПа	ч	ч	
26.03.2026	70.61	57.28	33.13	13.34	485.66	474.44	0.01	474.87	467.24	0.01	0.94	0.66	0.80	6.351	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
27.03.2026	70.49	57.21	33.73	13.28	483.18	473.60	0.01	472.49	466.46	0.01	0.92	0.66	0.80	6.319	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
28.03.2026	69.77	57.40	33.57	12.38	505.38	493.76	0.00	494.41	486.24	0.00	0.96	0.67	0.80	6.132	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
29.03.2026	69.23	55.76	33.14	13.47	459.55	451.30	0.01	449.72	444.81	0.00	0.91	0.67	0.80	6.085	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
30.03.2026	68.46	55.36	37.26	13.09	465.98	457.12	0.00	456.21	445.84	0.00	0.91	0.69	0.80	5.979	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	*
31.03.2026	69.05	55.97	35.97	13.09	461.10	452.41	0.01	451.26	445.84	0.01	0.90	0.68	0.80	5.937	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
1.04.2026	69.85	56.31	34.93	13.53	434.56	425.22	0.01	425.13	418.98	0.01	0.90	0.66	0.80	5.733	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
2.04.2026	70.35	56.25	33.52	14.10	400.57	389.30	0.00	391.76	383.62	0.00	0.94	0.65	0.80	5.534	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
3.04.2026	69.74	56.50	30.73	13.24	411.35	401.17	0.00	402.45	395.26	0.00	0.97	0.64	0.80	5.360	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
4.04.2026	70.82	55.85	32.79	14.97	366.64	357.84	0.00	358.49	352.67	0.00	0.99	0.65	0.80	5.356	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
5.04.2026	69.60	55.77	36.47	13.83	423.13	412.13	0.00	413.99	406.22	0.00	0.92	0.67	0.80	5.771	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
6.04.2026	69.44	55.94	32.13	13.50	439.65	431.91	0.00	430.20	425.67	0.00	0.90	0.67	0.80	5.840	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
7.04.2026	68.36	54.77	28.85	13.60	445.93	434.79	0.00	436.60	428.72	0.00	0.88	0.67	0.80	5.923	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
8.04.2026	68.86	56.76	34.67	12.10	487.30	477.42	0.01	477.00	470.34	0.00	0.93	0.67	0.80	5.800	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
9.04.2026	71.22	55.40	27.68	15.83	429.05	422.55	0.00	419.41	416.55	0.00	0.88	0.68	0.80	6.593	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
10.04.2026	78.82	53.37	30.10	25.46	308.32	304.44	0.00	300.00	300.41	0.00	0.89	0.70	0.80	7.582	0.000	5.00	1.00	23.5	23.5	
11.04.2026	72.96	55.26	36.31	17.70	400.23	394.08	0.01	390.79	388.51	0.01	0.90	0.68	0.80	6.943	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
12.04.2026	70.34	55.15	36.25	15.19	437.53	427.25	0.00	427.90	421.26	0.00	0.89	0.67	0.80	6.557	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
13.04.2026	69.45	56.14	34.28	13.31	458.54	447.14	0.00	448.69	440.65	0.00	0.90	0.67	0.80	6.020	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
14.04.2026	70.39	58.08	31.38	12.31	470.44	459.61	0.00	460.10	452.50	0.00	0.94	0.65	0.80	5.684	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
15.04.2026	69.17	53.20	31.52	15.97	377.36	370.18	0.00	369.27	365.29	0.00	0.86	0.67	0.80	6.117	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
16.04.2026	71.16	55.64	33.88	15.52	401.47	393.72	0.00	392.43	388.08	0.00	0.86	0.67	0.80	5.935	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
17.04.2026	69.79	57.13	36.32	12.66	474.83	466.03	0.00	464.54	459.04	0.00	0.92	0.67	0.80	5.616	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
18.04.2026	70.28	58.67	31.63	11.61	493.51	484.66	0.00	482.68	476.99	0.00	0.95	0.66	0.80	5.616	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
19.04.2026	69.31	56.69	29.81	12.62	467.87	458.85	0.00	457.85	452.02	0.00	0.89	0.65	0.80	5.754	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
20.04.2026	69.89	55.66	29.28	14.23	433.81	427.01	0.00	424.38	420.86	0.00	0.87	0.66	0.80	5.968	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
21.04.2026	72.07	54.70	29.16	17.36	417.08	411.85	0.00	407.51	406.16	0.00	0.83	0.68	0.80	7.056	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
22.04.2026	69.32	53.50	32.57	15.83	419.30	413.38	0.00	410.28	407.85	0.00	0.83	0.67	0.80	6.475	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
23.04.2026	69.56	53.94	35.67	15.62	401.58	395.74	0.01	392.92	390.41	0.01	0.83	0.66	0.80	6.157	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
24.04.2026	69.73	55.70	31.48	14.03	419.20	412.94	0.00	410.13	407.04	0.00	0.88	0.68	0.80	5.786	0.000	5.00	1.00	23.5	23.5	
25.04.2026	70.10	56.62	34.07	13.48	450.47	443.54	0.00	440.61	436.98	0.00	0.89	0.68	0.80	5.955	0.000	5.00	1.00	24.0	24.0	
Средние:	70.26	55.87	32.97	14.39	---	---	---	---	---	---	0.90	0.67	0.80	---	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	---	13530.58	13265.35	0.12	13234.07	13073.28	0.12	---	---	---	188.210	0.004	---	---	743.0	743.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Qiv	Qg	Траб	Тнар
	М3	М3	М3	T	T	T	Гкал	Гкал	ч	ч
25.03.2026	195080.43	195034.11	781.41	189651.72	192195.11	768.31	4469.330	44.089	21624.5	17374.5
25.04.2026	208611.01	208299.46	781.53	202885.79	205268.40	768.43	4657.540	44.092	22367.5	18117.5
Итого:	13530.58	13265.35	0.12	13234.07	13073.28	0.12	188.210	0.004	743.0	743.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Уважаемые жильцы!

Расчет по услуге «Отопление» в квитанциях за апрель 2026 года.

Данные о расходе теплоносителя

Месяц	Расход теплоносителя по карточкам УКУТ, Гкал	Расход теплоносителя по индивидуальным приборам учета, Гкал	Расход теплоносителя на отопление ОДН	Тариф, руб.
Апрель	177,231199	63,054076	114,177123	2899,98

Площадь офисов – 582,40 м2,

Площадь жилых помещений – 15033,75 м2

Согласно Постановлению Правительства РФ №354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» расчет платы по услуге «Отопление» с 01.01.2019 года проводится в соответствии с пунктом 3(1) размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором хотя бы одно, но не все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии, согласно пунктам 42(1) и 43 Правил определяется по формуле 3(1):

$$P_i = \left(V_i + \frac{S_i \times (V^d - \sum V_i)}{S^{об}} \right) \times T^T,$$

где:

V_i - объем (количество) потребленной за расчетный период тепловой энергии, приходящийся на i-е помещение (жилое или нежилое) в многоквартирном доме и определенный в i-м помещении (жилом или нежилом), оборудованном индивидуальным и (или) общим (квартирным) приборами учета, при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода на основании показаний индивидуального и (или) общего (квартирного) прибора учета, при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление, полученного на основании показаний индивидуального и (или) общего (квартирного) прибора учета за предыдущий год, а в i-м помещении (жилом или нежилом) в многоквартирном доме, не оборудованном индивидуальным и (или) общим (квартирным) приборами учета, - исходя из площади такого помещения по формуле 3(7);

S_i - общая площадь i-го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном доме;

V^d - объем (количество) потребленной за расчетный период в многоквартирном доме тепловой энергии, определенный при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода на основании показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, а при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме на основании показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии за предыдущий год;

$S^{об}$ - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

T^T - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

№	Помещение	Объем
1	Кв. 1	0,549609
2	Кв. 2	0,150500
3	Кв. 3	0,057100
4	Кв. 4	0,701760
5	Кв. 5	0
6	Кв. 6	0
7	Кв. 7	0,233000
8	Кв. 8	0
9	Кв. 9	0,258000
10	Кв. 10	0,788000
11	Кв. 11	0,151000
12	Кв. 12	0,876340
13	Кв. 13	0,388720
14	Кв. 14	0,501050
15	Кв. 15	0
16	Кв. 16	0
17	Кв. 17	0
18	Кв. 18	0,337120
19	Кв. 19	0,775745
20	Кв. 20	0
21	Кв. 21	0,548680
22	Кв. 22	1,275534
23	Кв. 23	0,473902
24	Кв. 24	0
25	Кв. 25	1,061364
26	Кв. 26	1,895600
27	Кв. 27	0
28	Кв. 28	-0,699714
29	Кв. 29	0,079980
30	Кв. 30	0
31	Кв. 31	0
32	Кв. 32	0,028500
33	Кв. 33	0,475869
34	Кв. 34	0
35	Кв. 35	0
36	Кв. 36	0,551575
37	Кв. 37	0,673492
38	Кв. 38	0,472919
39	Кв. 39	0,300000
40	Кв. 40	0
41	Кв. 41	0
42	Кв. 42	1,099080
43	Кв. 43	0
44	Кв. 44	0
45	Кв. 45	1,063822
46	Кв. 46	1,187660
47	Кв. 47	2,676931
48	Кв. 48	0
49	Кв. 49	0,777711
50	Кв. 50	0
51	Кв. 51	1,237849
52	Кв. 52	0,314760
53	Кв. 53	0,775745
54	Кв. 54	1,031377
55	Кв. 55	1,299790
56	Кв. 56	0,316480
57	Кв. 57	0
58	Кв. 58	0
59	Кв. 59	0,963000
60	Кв. 59a	0
61	Кв. 60	-0,171712
62	Кв. 61	0,496220
63	Кв. 62	0,459000
64	Кв. 63	0,560424
65	Кв. 63a	0,133300
66	Кв. 64	0
67	Кв. 65	0,230480
68	Кв. 66	0,018920
69	Кв. 67	0,537810
70	Кв. 67a	0,705938
71	Кв. 68	0,288100
72	Кв. 69	0
73	Кв. 70	1,049074
74	Кв. 71	0,533878
75	Кв. 71a	0,708887

76	Кв. 72	0,219000
77	Кв. 73	0,071380
78	Кв. 74	0,101000
79	Кв. 75	0,549609
80	Кв. 75a	0,727568
81	Кв. 76	0,221880
82	Кв. 77	0
83	Кв. 78	0,993300
84	Кв. 79	0,546960
85	Кв. 79a	0,722652
86	Кв. 80	0,373000
87	Кв. 81	0
88	Кв. 82	0
89	Кв. 83	0,736160
90	Кв. 84	0,449322
91	Кв. 85	0,470953
92	Кв. 86	0,676442
93	Кв. 87	0,935023
94	Кв. 88	-4,189298
95	Кв. 89	0
96	Кв. 90	0,467020
97	Кв. 91	0,150000
98	Кв. 92	0,499000
99	Кв. 93	0,274700
100	Кв. 94	0,232200
101	Кв. 95	0
102	Кв. 96	0,718960
103	Кв. 97	0,727560
104	Кв. 98	1,071688
105	Кв. 99	0,455222
106	Кв. 100	0,497080
107	Кв. 101	0,392160
108	Кв. 102	0,282940
109	Кв. 103	-1,613927
110	Кв. 104	0,458171
111	Кв. 105	0
112	Кв. 106	-2,993999
113	Кв. 107	0
114	Кв. 108	1,074638
115	Кв. 109	0
116	Кв. 110	0,477835
117	Кв. 111	0,678408
118	Кв. 112	0,449780
119	Кв. 113	0,731000
120	Кв. 114	0,256000
121	Кв. 115	0,008542
122	Кв. 116	0,311000
123	Кв. 117	0,023220
124	Кв. 118	0
125	Кв. 119	0,359480
126	Кв. 120	0,471936
127	Кв. 121	0
128	Кв. 122	0,600000
129	Кв. 123	0,875480
130	Кв. 124	0,467020
131	Кв. 125	0,305300
132	Кв. 126	0,751000
133	Кв. 127	0,371000
134	Кв. 128	0
135	Кв. 129	0,466037
136	Кв. 130	0,329380
137	Кв. 131	0,008600
138	Кв. 132	0
139	Кв. 133	0,471280
140	Кв. 134	-0,425584
141	Кв. 135	0,482751
142	Кв. 136	0,169420
143	Кв. 137	0,938956
144	Кв. 138	0,041280
145	Кв. 139	0,488480
146	Кв. 140	0
147	Кв. 141	0,040420
148	Кв. 142	-6,516068
149	Кв. 143	0
150	Кв. 144	0
151	Кв. 145	0,479802

152	Кв. 146	0
153	Кв. 147	0,441180
154	Кв. 148	0
155	Кв. 149	0,455200
156	Кв. 150	0,483734
157	Кв. 151	0,379260
158	Кв. 152	0,948788
159	Кв. 153	0
160	Кв. 154	0
161	Кв. 155	0,483734
162	Кв. 156	0,139320
163	Кв. 157	1,020820
164	Кв. 158	0,008000
165	Кв. 159	-0,225396
166	Кв. 160	0,481768
167	Кв. 161	0,049880
168	Кв. 162	0,938956
169	Кв. 163	0,101000
170	Кв. 164	0,004300
171	Кв. 165	0
172	Кв. 166	0,012040
173	Кв. 167	0
174	Кв. 168	1,077587
175	Кв. 169	0,045580
176	Кв. 170	0,773061
177	Кв. 171	0,688240
178	Кв. 172	0,206400
179	Кв. 173	1,074638
180	Кв. 174	0,025800
181	Кв. 175	0,008600
182	Кв. 176	0
183	Кв. 177	1,520480
184	Кв. 177а	0,717240
185	Кв. 178	0,288277
186	Кв. 179	0,068800
187	Кв. 180	0,673492
188	Кв. 180а	0,582220
189	Кв. 181	0,214140
190	Кв. 182	0
191	Кв. 183	1,124020
192	Кв. 183а	0,829821
193	Кв. 184	0
194	Кв. 185	0,098040
195	Кв. 186	0
196	Кв. 187	0
197	Кв. 188	0,681358
198	Коридор квартир N	0,017698
199	Коридор квартир N	0,017698
200	Апарт. 2 030	0
201	Апарт. 2 091	0,553542
202	Апарт. 2 093	0
203	Апарт. 2 094	-0,772371
204	Апарт. 2 095	0
205	Апарт. 2 096	0,302826
206	Апарт. 2 097	0,257598
207	Апарт. 2 098	0,481768
208	Оф. 1/4	0,718185
209	Оф. 2/4	0,223500
210	Оф. 3/4	1,119865
211	Оф. 4/4	1,004869
212	Оф. 5/5	1,098234
		63,054076