

Уважаемые жильцы!

Расчет по услуге «Отопление» в квитанциях за Май 2026 года.

Данные о расходе теплоносителя

Месяц	Расход теплоносителя по карточкам УКУТ, Гкал	Расход теплоносителя по индивидуальным приборам учета, Гкал	Расход теплоносителя на отопление ОДН	Тариф, руб.
Май	28,64	16,41	12,23	2899,98

Площадь офисов – 1103,32 м2,

Площадь жилых помещений – 10711,32 м2

Общая площадь жилых и нежилых помещений: 1103,32 + 10711,3 = 11 814,62 м2

Согласно Постановлению Правительства РФ №354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» расчет платы по услуге «Отопление» с 01.01.2019 года проводится в соответствии с пунктом 3(3) Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета (распределителями) тепловой энергии, согласно пунктам 42(1) и 43 Правил определяется по формуле 3(3):

$$P_i = \left(V_i^n + V_i^{\text{одн}} \times \frac{S_i}{S_{\text{об}}} \right) \times T^T,$$

где:

V_i^n - объем (количество) потребленной за расчетный период в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме тепловой энергии, определенный при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета в i-м жилом или нежилом помещении, а при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление в i-м жилом или нежилом помещении по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета за предыдущий год;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498)

$V_i^{\text{одн}}$ - объем (количество) тепловой энергии, предоставленный за расчетный период в многоквартирный дом, оборудованный коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, за исключением объема (количества) тепловой энергии, потребленного во всех жилых или нежилых помещениях в многоквартирном доме, который определяется по формуле:

$$V_i^{\text{одн}} = V^{\text{д}} - \sum_i V_i^n,$$

где $V^{\text{д}}$ - объем (количество) потребленной за расчетный период в многоквартирном доме тепловой энергии, определенный при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного сезона по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, а при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета за предыдущий год;

S_i - общая площадь i -го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном доме;
 $S_{ог}$ - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;
 T^T - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расчет согласно формуле 3(3) Правил для помещения площадью 107,7 м2.

Расход теплоносителя по показаниям ИПУ равен 0,366 Гкал

$$P = ((0,366 + 107,7 * (28,64 - 16,41) / (1103,32 + 10711,3)) * 2\,899,98 \approx 1384,64 \text{ руб.}$$

(При расчетах допускается погрешность в округлении чисел).

Данная сумма отражается в квитанции в строке отопление.

Бъект: Саярдооская обл., Екатеринбург г, Юлинка Фрунча ул, д. 9 (ООО "УК "СОЗВЕЗДИЕ")
жйбор: Кара-011 (ООО "УК "СОЗВЕЗДИЕ") Заводской номер: 24080713
Улка измерения: УУ1; Ресурс: ТС

гема измерений: Пользовательская

Дата	t1	t2	M1	M2	M3	P1	P2	Q1	Q3	QntHP
	°C	°C	T	T	T	кгс/см2	кгс/см2	л/кан	л/кан	ч
3.04.2026	70.63	50.38	167.74	169.43	0.00	8.63	6.40	3.453	0.000	24.0
7.04.2026	71.08	50.12	132.83	134.07	0.01	9.46	6.26	2.903	0.000	24.0
3.04.2026	71.50	46.46	108.87	110.06	0.01	9.63	6.19	2.802	0.000	24.0
3.04.2026	72.47	47.73	120.16	121.32	0.00	9.15	6.14	3.038	0.000	24.0
3.04.2026	72.27	47.17	102.90	104.05	0.01	9.24	6.17	2.615	0.000	24.0
3.05.2026	69.92	48.42	131.09	132.34	0.00	9.03	6.26	2.873	0.000	24.0
3.05.2026	70.48	48.57	126.15	127.41	0.00	9.11	6.25	2.779	0.000	24.0
3.05.2026	70.43	48.56	123.93	125.13	0.01	9.20	6.18	2.999	0.000	24.0
3.05.2026	70.34	48.32	97.61	98.75	0.00	8.99	5.95	2.753	0.000	24.0
3.05.2026	70.54	48.07	80.32	81.31	0.00	8.99	5.95	2.184	0.000	24.0
3.05.2026	70.99	47.91	70.86	71.76	0.00	9.16	5.88	1.866	0.000	24.0
3.05.2026	70.02	47.45	70.29	71.26	0.00	9.15	5.77	1.641	0.000	24.0
3.05.2026	69.75	49.63	98.19	99.34	0.01	9.16	6.05	2.114	0.000	24.0
3.05.2026	69.90	53.65	196.72	199.47	0.00	8.26	6.27	3.225	0.000	24.0
3.05.2026	69.98	53.03	160.27	162.59	0.00	8.11	6.19	2.844	0.000	24.0
3.05.2026	69.69	50.39	98.63	99.90	0.01	7.88	6.35	1.934	0.001	24.0
3.05.2026	64.34	53.35	85.17	86.42	0.01	8.80	6.76	1.068	0.000	24.0
3.05.2026	69.85	52.28	59.53	60.47	0.00	9.32	6.22	1.078	0.000	24.0
3.05.2026	69.58	52.06	54.00	55.06	0.00	9.12	5.58	0.954	0.000	24.0
3.05.2026	69.68	53.24	51.48	52.39	0.00	9.12	4.75	0.884	0.000	24.0
3.05.2026	70.57	54.18	63.20	64.86	0.00	8.83	5.91	1.079	0.000	24.0
3.05.2026	70.85	52.20	53.44	54.71	0.00	8.79	6.40	1.005	0.000	24.0
3.05.2026	70.90	52.32	52.42	53.41	0.00	8.77	6.94	1.007	0.000	24.0
3.05.2026	70.07	52.30	51.76	52.83	0.00	8.73	7.32	0.934	0.000	24.0
3.05.2026	69.89	51.27	46.56	47.29	0.00	8.00	7.18	0.888	0.000	24.0
3.05.2026	71.46	51.26	47.06	47.72	0.00	7.69	6.88	0.964	0.000	24.0
3.05.2026	72.16	50.87	43.30	43.93	0.00	7.88	6.94	0.922	0.000	24.0
3.05.2026	72.37	51.84	47.90	48.62	0.00	8.04	6.93	0.987	0.000	24.0
3.05.2026	72.33	50.88	40.23	40.94	0.00	8.46	7.08	0.860	0.000	24.0
Среднее:	70.51	50.49	2726.45	2761.80	0.10	8.80	6.31	56.350	0.005	720.0
Итого:	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Дата	M1	M2	M3	Q1	Q3
	T	T	T	л/кан	л/кан
3.04.2026	90345.19	90320.92	6.00	2453.422	0.000
3.05.2026	93072.10	93082.07	6.00	2509.981	0.000
Итого:	2726.91	2761.15	0.00	56.558	0.000

Представитель абонента

Представитель энергопоставляющей организации

Юлиуса Фучика, дом 9 - Май 2026	
Помещение	Объем
Кв. 1	0,000000
Кв. 4	0,000000
Кв. 5	0,000000
Кв. 6	0,366000
Кв. 7	0,000000
Кв. 8	0,000000
Кв. 9	0,000000
Кв. 10	0,013000
Кв. 11	0,000000
Кв. 12	0,000000
Кв. 13	0,000000
Кв. 14	0,000000
Кв. 15	0,011000
Кв. 16	0,500000
Кв. 17	0,154000
Кв. 18	0,000000
Кв. 19	0,000000
Кв. 20	0,000000
Кв. 21	0,000000
Кв. 22	0,000000
Кв. 23	0,000000
Кв. 24	0,000000
Кв. 25	1,663000
Кв. 26	4,403600
Кв. 27	0,008000
Кв. 28	0,001720
Кв. 29	0,120000
Кв. 30	0,456000
Кв. 31	0,338000
Кв. 32	0,255000
Кв. 33	0,000000
Кв. 34	0,612000
Кв. 35	0,067000
Кв. 36	0,000000
Кв. 37	0,000000
Кв. 38	0,537000
Кв. 39	0,000000
Кв. 40	0,000000
Кв. 41	0,000000
Кв. 42	0,300000
Кв. 43	0,308000
Кв. 44	0,000000
Кв. 45	0,000000
Кв. 45	0,000000
Кв. 46	-3,192000
Кв. 47	0,000000
Кв. 48	0,000000
Кв. 49	0,000000
Кв. 50	0,000000
Кв. 51	0,000000
Кв. 52	0,000000
Кв. 53	0,004000
Кв. 54	0,000000
Кв. 55	0,000000
Кв. 56	0,000000
Кв. 57	0,000000
Кв. 58	0,034000
Кв. 59	0,397000
Кв. 60	0,000000
Кв. 61	0,000000
Кв. 62	0,001000
Кв. 63	0,193000
Кв. 64	0,000000
Кв. 65	0,541000
Кв. 66	0,428000
Кв. 67	0,000000
Кв. 68	0,000000
Кв. 69	0,000000
Кв. 70	0,000000
Кв. 71	0,283000
Кв. 72	0,000000

Кв. 73	0,000000
Кв. 74	0,000000
Кв. 75	0,000000
Кв. 76	0,000000
Кв. 77	0,000000
Кв. 78	0,000000
Кв. 79	0,287000
Кв. 80	0,000000
Кв. 81	0,725000
Кв. 82	0,005000
Кв. 83	0,160000
Кв. 84	0,000000
Кв. 85	0,000000
Кв. 86	0,000000
Кв. 87	0,122000
Кв. 88	0,000000
Кв. 89	0,000000
Кв. 90	0,000000
Кв. 91	0,135000
Кв. 92	0,250000
Кв. 93	0,000000
Кв. 94	0,000000
Кв. 95	0,056000
Кв. 96	0,000000
Кв. 97	0,000000
Кв. 98	0,000000
Кв. 99	0,285000
Кв. 100	0,111000
Кв. 101	0,302720
Кв. 102	0,000000
Кв. 103	0,114100
Кв. 104	0,000000
Кв. 105	0,000000
Кв. 106	0,000000
Кв. 107	0,120000
Кв. 108	0,000000
Кв. 109	0,000000
Кв. 110	0,000000
Кв. 111	0,000000
Кв. 112	0,000000
Кв. 113	0,000000
Кв. 114	0,000000
Кв. 115	0,000000
Кв. 116	0,000000
Кв. 117	0,323000
Кв. 118	0,000000
Кв. 119	0,000000
Кв. 120	0,000000
Кв. 121	0,000000
Кв. 122	0,000000
Кв. 123	0,003000
Кв. 124	0,001000
Кв. 125	0,000000
Кв. 126	0,207000
Кв. 127	0,000000
Кв. 128	0,000000
Кв. 129	0,000000
Кв. 130	0,000000
Кв. 131	0,133000
Кв. 2	0,015000
Кв. 3	1,388040
Оф. 1/9	0,000000
Оф. 2/9	0,141000
Оф. 3/9	0,500000
Оф. 4/9	0,565000
Оф. 5/9	0,000000
Оф. 6/9	0,663000
Оф. 7/9	0,185000
Оф. 8/9	0,810820
	16,410000