

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «УК «Созвездие»
/Молотилев В.В./

«14» июня 2023г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
(замена деталей и узлов лифтового оборудования)
на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома
по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, дом 173

№ п/п	Выявленный дефект	Причина дефекта	Рекомендованные работы по устранению дефекта	Ед.изм.	Кол-во
Лифт № 18140/35839 гп 630кг 2 подъезд					
1	Суммарный люфт редуктора близок к предельно допустимому	Износ деталей	Замена деталей редуктора	компл	1
Лифт № 18138/35838 гп 630кг 1 подъезд					
2	Износ КВШ близок к предельно допустимому	Износ деталей	Замена КВШ	Шт.	1
3	Выход из строя электромагнитных контакторов включения главного привода	Износ деталей	Замена электромагнитных контакторов (пускателей)	Шт.	3
Лифт № 18137/56011 гп 400кг 1 подъезд					
4	Износ КВШ близок к предельно допустимому	Износ деталей	Замена КВШ	Шт.	1

Комиссия в составе:

Представитель ООО «Метеор Лифт», должность - прораб _____ /Люханов А.А./

Представитель ООО «УК «Созвездие», главный инженер _____ /Фёдоров Р.Е./

Представитель ООО «УК «Созвездие», управляющий МКД _____ /Гаврилова Е.В./

Собственник жилого помещения № 159 _____ /Овсянников А.Г./

Собственник жилого помещения № 6 _____ /

«14» июня 2023г.